

Zakres czynności konserwacyjnych

Konserwacja ma na celu utrzymanie w stałej sprawności eksploatacyjnej urządzeń i instalacji systemów alarmowych.

W ramach przeglądów należy wykonać następujące czynności:

1. sprawdzenie instalacji, rozmieszczenia i zamocowania całego wyposażenia SSWiN oraz monitoringu wizyjnego,
2. sprawdzenie poprawności działania urządzeń SSWiN oraz monitoringu wizyjnego,
3. sprawdzenie pola widzenia czujników ruchu,
4. sprawdzenie zgodności z wymogami wszystkich połączeń giętkich, wtyków BNC,
5. sprawdzenie czy zasilanie główne i rezerwowe pracują i są sprawne,
6. sprawdzenie rezerwowych źródeł napięć prądu podczas dozoru i alarmu,
7. sprawdzenie stanu baterii systemów komunikacji bezprzewodowej typu piloty antyterrorystyczne, czujki ruchu itp.,
8. sprawdzenie działania centrali alarmowej zgodnie z instrukcją producenta,
9. sprawdzenie sprawności działania każdego urządzenia transmisji alarmu przy współpracy z właściwym alarmowym Centrum Odbiorczym,
10. sprawdzenie sprawności działania każdego akustycznego oraz optycznego sygnalizatora,
11. sprawdzenie czy system alarmowy jest w stanie gotowości do pracy,
12. sporządzenie protokołu z wykonywanych prac,
13. przesłanie raz na 3 miesiące w formie elektronicznej danych zgranych z pamięci centrali, dotyczących zdarzeń zarejestrowanych tj. kodowania, rozkodowywania, załączeń alarmu itp.

