

Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Funkcja	Liczba użytkowników / pracowników	Pow. [m2]	Wysokość do podsufitki wg. PFU [m]	Wysokość do podsufitki zalecana [m]	Kubatura [m3]	Strefa/klasa czystości	NAWIEW	WYWIEW OGÓLNY
				m ²	m	m	m ³		CENTRALA	CENTRALA / WENT.
B.-1.001	Komunikacja	Komunikacyjna		6,97	2,5	2,5	17,43	czarna	brak	brak
C.1/5/027	Podr. Magazyn chemiczny	Laboratoryjna		6,85	3,30	3,30	22,61	czarna	brak	brak
C.2/3/008	Podr. Magazyn chemiczny	Laboratoryjna		7,23	3,30	3,30	23,86	czarna	brak	brak
D.0/024	Przedsiónek	Komunikacyjna		2,24	2,50	2,50	5,60	czarna	brak	brak
D.0/017	Magazyn gospodarczy	Pomocnicza		36,36	3,40	3,40	123,62	czarna	brak	graw
D.0.Ś/002	Pomieszczenie na odpady wtórne	Techniczna		13,88	3,40	3,40	47,19	czarna	brak	WD1
D.0.Ś/003	Pomieszczenie na odpady komunalne	Techniczna		26,27	3,40	3,40	89,32	czarna	brak	WD1
D.0.Ś/001	Pomieszczenie na odpady niebezpieczne	Techniczna		13,88	3,40	3,40	47,19	czarna	brak	WDT13
A.1/11/013	Pracownia techniczna cz. specjalistycznej	Laboratoryjna		9,91	3,30	3,00	29,73	czarna	HVACA1	HVACA1
A.1/11/014	Pracownia-laboratorium specjalistyczne (pracownia leków ocznych)	Laboratoryjna	2	36,78	3,30	3,00	110,34	biała klasa D	HVACA1	HVACA1
A.1/11/015	Śluza	Komunikacyjna		7,72	3,3	2,50	19,30	biała klasa D	HVACA1	HVACA1
A.1/11/016	Pracownia-laboratorium specjalistyczne(pracownia recepturowa)	Laboratoryjna	2	46,77	3,30	3,00	140,31	czarna	HVACA1	HVACA1
									HVACA1	
A.1/11/025	Pracownia-laboratorium specjalistyczne(pracownia cytostatyczna) - glp	Laboratoryjna	2	35,83	3,30	3,00	107,49	czarna	HVACA2	HVACA2
A.1/11/026	Śluza	Komunikacyjna		14,18	3,3	2,50	35,45	czarna	HVACA2	HVACA2
A.1/11/027	Pracownia techniczna cz. Specjalistycznej	Laboratoryjna		13,26	3,30	3,00	39,78	czarna	HVACA2	HVACA2
A.1/11/028	Myjnia szkła lab.	Laboratoryjna		10,64	3,30	3,00	31,92	biała klasa D	HVACA2	HVACA2
A.1/11/029	Sterylizatornia, autoklawy	Laboratoryjna		16,76	3,30	3,00	50,28	biała klasa D	HVACA2	HVACA2
A.1/11/030	Sterylizacja	Laboratoryjna		18,29	3,3	3,00	54,87	biała klasa D	HVACA2	HVACA2
A.1/11/031	Śluza	Komunikacyjna		7,54	3,3	2,50	18,85	biała klasa D	HVACA2	HVACA2
A.1/11/032	Śluza	Komunikacyjna		5,90	3,3	2,50	14,75	biała klasa C	HVACA2	HVACA2

Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Funkcja	Liczba użytkowników / pracowników	Pow. [m2]	Wysokość do podsufitki wg. PFU [m]	Wysokość do podsufitki zalecana [m]	Kubatura [m3]	Strefa/klasa czystości	NAWIEW	WYWIEW OGÓLNY
				m ²	m	m	m ³		CENTRALA	CENTRALA / WENT.
A.1/11/033	Pracownia-laboratorium specjalistyczne (pracownia płynów pozajelitowych) - glp	Laboratoryjna	2	21,44	3,30	3,00	64,32	biała klasa C	HVACA2	HVACA2
A.1/11/047	Pracownia-laboratorium specjalistyczne(pracownia cytostatyków) glp	Laboratoryjna	2	12,27	3,30	3,00	36,81	czysta klasa D	HVACA2	WAT21
A.1/11/048	Śluza	Komunikacyjna		4,90	3,3	2,50	12,25	czysta klasa D	HVACA2	brak
A.1/11/049	Śluza	Komunikacyjna		7,23	3,3	2,50	18,08	czysta klasa D	HVACA2	brak
									HVACA2	
A.0/10/011	Pracownia-laboratorium specjalistyczne-glp	Laboratoryjna	2	21,79	3,30	3,00	65,37	czarna	HVACA3	HVACA3
A.0/10/019	Pracownia-laboratorium specjalistyczne - glp	Laboratoryjna	2	38,38	3,30	3,00	115,14	czarna	HVACA3	HVACA3
A.0/10/020	Pokój przygotowawczy i wagowy	Laboratoryjna		9,97	3,30	3,00	29,91	czarna	HVACA3	HVACA3
A.0/10/027	Pokój przygotowawczy i wagowy	Laboratoryjna		8,39	3,30	3,00	25,17	czarna	HVACA3	HVACA3
A.0/10/028	Pokój aparaturowy	Laboratoryjna		8,40	3,30	3,00	25,20	czarna	HVACA3	HVACA3
A.0/10/029	Pracownia techniczna cz.Specjalistycznej	Laboratoryjna		12,57	3,30	3,00	37,71	czarna	HVACA3	HVACA3
A.0/10/030	Pracownia-laboratorium specjalistyczne - glp	Laboratoryjna	2	40,08	3,30	3,00	120,24	czarna	HVACA3	HVACA3
A.0/10/031	Pracownia-laboratorium specjalistyczne - glp	Laboratoryjna	2	41,12	3,30	3,00	123,36	czarna	HVACA3	HVACA3
A.0/10/032	Pracownia-laboratorium specjalistyczne glp	Laboratoryjna	2	40,99	3,30	3,00	122,97	czarna	HVACA3	HVACA3
A.0/10/033	Pracownia-laboratorium specjalistyczne - glp	Laboratoryjna	2	40,99	3,30	3,00	122,97	czarna	HVACA3	HVACA3
A.0/10/034	Pracownia-laboratorium specjalistyczne - glp	Laboratoryjna	2	41,12	3,30	3,00	123,36	czarna	HVACA3	HVACA3
A.0/10/035	Pracownia techniczna cz.Specjalistycznej - glp	Laboratoryjna		12,44	3,30	3,00	37,32	czarna	HVACA3	HVACA3
A.0/10/036	Pokój aparaturowy - glp	Laboratoryjna		8,40	3,30	3,00	25,20	czarna	HVACA3	HVACA3
									HVACA3	
B.2/8.1/001	Laboratorium specjalistyczne- pracownia detekcji - glp	Laboratoryjna		31,19	3,30	3,00	93,57	biała klasa D	HVACB1	HVACB1
B.2/8.1/002	Szatnia	Pomocnicza		5,66	3,30	2,50	14,15	szara	HVACB1	HVACB1
B.2/8.1/003	Śluza	Komunikacyjna		6,66	3,3	2,50	16,65	biała klasa D	HVACB1	brak
B.2/8.1/004	Pracownia pcr - glp	Laboratoryjna		6,38	3,30	3,00	19,14	biała klasa D	HVACB1	HVACB1
B.2/8.1/005	Laboratorium specjalistyczne- pracownia opracowania materiału glp	Laboratoryjna	2	30,1	3,30	3,00	90,30	biała klasa D	HVACB1	HVACB1

Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Funkcja	Liczba użytkowników / pracowników	Pow. [m2]	Wysokość do podsufitki wg. PFU [m]	Wysokość do podsufitki zalecana [m]	Kubatura [m3]	Strefa/klasa czystości	NAWIEW	WYWIEW OGÓLNY
				m ²	m	m	m ³		CENTRALA	CENTRALA / WENT.
B.2/8.1/006	Śluza	Komunikacyjna		4,03	3,3	2,50	10,08	biała klasa D	HVACB1	HVACB1
B.2/8.1/007	Pok. Hodowli kom. - Glp	Laboratoryjna		10,47	3,30	3,00	31,41	biała klasa D	HVACB1	HVACB1
B.2/8.1/008	Pracownia dydaktyczna 2	Dydaktyczna	2	12,1	3,30	3,00	36,30	szara	HVACB1	HVACB1
B.2/8.1/009	Laboratorium specjalistyczne- pracownia białek - glp	Laboratoryjna		60,34	3,30	3,00	181,02	czarna	HVACB1	HVACB1
B.2/8.1/010	Pracownia dydaktyczna 1	Dydaktyczna	2	16,26	3,30	3,00	48,78	czarna	HVACB1	HVACB1
B.2/8.1/011	Pracownia dydaktyczna 2	Dydaktyczna	2	16,5	3,30	3,00	49,50	czarna	HVACB1	HVACB1
B.2/8.1/012	Pracownia dydaktyczna 1 - archiwum	Dydaktyczna		18,28	3,30	3,00	54,84	czarna	HVACB1	HVACB1
B.2/8.1/013	Podr. Magazyn chemiczny	Laboratoryjna		9,23	3,30	3,30	30,46	czarna	brak	WBT3
B.2/8.1/014	Wc studentów/męskie	Sanitarna		7,42	2,50	2,50	18,55	czarna	brak	WS4
B.2/8.1/015	Wc studentów/damskie	Sanitarna		5,59	2,50	2,50	13,98	czarna	brak	WS4
B.2/8.1/016	Sterylizatornia, autoklawy	Laboratoryjna		10,93	3,30	3,00	32,79	biała klasa D	HVACB1	HVACB1
B.2/8.1/017	Komunikacja	Komunikacyjna		27,8	2,50	2,50	69,50	czarna	HVACB1	HVACB1
B.2/8.1/018	Komunikacja	Komunikacyjna		43,96	2,50	2,50	109,90	szara	HVACB1	HVACB1
B.2/8.1/019	Komunikacja	Komunikacyjna		12,71	2,50	2,50	31,78	czarna	HVACB1	brak
B.2/T/003	Pomieszczenie szaf dystrybucyjnych	Techniczna		4,81	3,59	3,59	17,27	szara	brak	HVACB1
									HVACB1	
B.2/8.2/001	Pracownia techniczna cz. Specjalistycznej - glp	Laboratoryjna		14,68	3,30	3,00	44,04	szara	HVACB2	HVACB2
B.2/8.2/002	Pracownia-laboratorium specjalistyczne - glp	Laboratoryjna	2	51,69	3,30	3,00	155,07	szara	HVACB2	HVACB2
B.2/8.2/003	Śluza	Komunikacyjna		2,77	3,3	2,50	6,93	biała klasa C	HVACB2	HVACB2
B.2/8.2/004	Pok. Hodowli kom. - Glp	Laboratoryjna		5,04	3,30	3,00	15,12	biała klasa C	HVACB2	HVACB2
B.2/8.2/005	Śluza	Komunikacyjna		2,89	3,3	2,50	7,23	biała klasa C	HVACB2	HVACB2
B.2/8.2/006	Zimny pokój	Laboratoryjna		5,19	3,30	3,00	15,57	biała klasa C	HVACB2	HVACB2
B.2/8.2/007	Pracownia-laboratorium specjalistyczne - glp	Laboratoryjna	2	20,97	3,30	3,00	62,91	szara	HVACB2	HVACB2
B.2/8.2/008	Pokój przygotowawczy i wagowy	Laboratoryjna		12,07	3,30	3,00	36,21	szara	HVACB2	HVACB2
B.2/8.2/009	Pracownia-laboratorium specjalistyczne - glp	Laboratoryjna	2	37,8	3,30	3,00	113,40	czarna	HVACB2	HVACB2
B.2/8.2/010	Pracownia-laboratorium specjalistyczne - glp	Laboratoryjna	2	37,86	3,30	3,00	113,58	czarna	HVACB2	HVACB2
B.2/8.2/011	Pracownia techniczna cz. Specjalistycznej	Laboratoryjna		13,41	3,30	3,00	40,23	czarna	HVACB2	HVACB2

Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Funkcja	Liczba użytkowników / pracowników	Pow. [m ²]	Wysokość do podsufitki wg. PFU [m]	Wysokość do podsufitki zalecana [m]	Kubatura [m ³]	Strefa/klasa czystości	NAWIEW	WYWIEW OGÓLNY
				m ²	m	m	m ³		CENTRALA	CENTRALA / WENT.
B.2/8.2/012	Pracownia techniczna cz.Specjalistycznej - archiwum	Laboratoryjna		13,39	3,30	3,00	40,17	czarna	HVACB2	HVACB2
B.2/8.2/013	Pracownia - laboratorium specjalistyczne	Laboratoryjna		15,31	3,30	3,00	45,93	czarna	HVACB2	HVACB2
B.2/8.2/014	Pracownia - laboratorium specjalistyczne	Laboratoryjna		14,85	3,30	3,00	44,55	czarna	HVACB2	WBT5
B.2/8.2/015	Podr. Magazyn chemiczny	Laboratoryjna		9,23	3,30	3,30	30,46	czarna	brak	WBT4
B.2/8.2/016	Wc studentów/damskie	Sanitarna		5,59	2,50	2,50	13,98	czarna	brak	WS4
B.2/8.2/017	Wc studentów/męskie	Sanitarna		7,42	2,50	2,50	18,55	czarna	brak	WS4
B.2/8.2/018	Podr. Magazyn szkła i aparatury	Laboratoryjna		9,79	3,00	3,00	29,37	czarna	brak	HVACB2
B.2/8.2/019	Myjnia szkła laboratoryjnego	Laboratoryjna		13,01	3,30	3,00	39,03	czarna	HVACB2	HVACB2
B.2/8.2/020	Komunikacja	Komunikacyjna		28,06	2,50	2,50	70,15	szara	HVACB2	HVACB2
B.2/8.2/021	Komunikacja	Komunikacyjna		43,22	2,50	2,50	108,05	czarna	HVACB2	brak
									HVACB2	
B.1/11/001	Pracownia techniczna cz. Specjalistycznej - glp	Laboratoryjna		9,62	3,30	3,00	28,86	szara	HVACB3	HVACB3
B.1/11/002	Pracownia-laboratorium specjalistyczne(pracownia form stałych-wytwarzanie) - glp	Laboratoryjna	2	35,30	3,30	3,00	105,90	szara	HVACB3	HVACB3
B.1/11/003	Pracownia-laboratorium specjalistyczne(pracownia form stałych-analiza) - glp	Laboratoryjna	2	34,17	3,30	3,00	102,51	szara	HVACB3	HVACB3
B.1/11/004	Pokój aparaturowy	Dydaktyczna		15,92	3,30	3,00	47,76	szara	HVACB3	HVACB3
B.1/11/005	Pracownia dydaktyczna 2	Dydaktyczna	2	16,79	3,30	3,00	50,37	szara	HVACB3	HVACB3
B.1/11/017	Pokój aparaturowy - glp	Laboratoryjna		17,02	3,30	3,00	51,06	szara	HVACB3	HVACB3
B.1/11/018	Pokój aparaturowy - glp	Laboratoryjna		17,59	3,30	3,00	52,77	szara	HVACB3	HVACB3
B.1/11/026	Pracownia dydaktyczna 2 - glp	Dydaktyczna	2	16,79	3,30	3,00	50,37	szara	HVACB3	HVACB3
B.1/11/027	Pokój aparaturowy	Dydaktyczna		15,92	3,30	3,00	47,76	szara	HVACB3	HVACB3
B.1/11/028	Pracownia-laboratorium specjalistyczne(pracownia galenowa-uwalnianie) - glp	Laboratoryjna	2	34,17	3,30	3,00	102,51	szara	HVACB3	HVACB3
B.1/11/029	Pracownia-laboratorium specjalistyczne(pracownia form półstałych-maści) glp	Laboratoryjna	2	45,92	3,30	3,00	137,76	szara	HVACB3	HVACB3
B.1/11/030	Komunikacja	Komunikacyjna		12,71	2,5	2,50	31,78	szara	HVACB3	HVACB3
B.1/11/031	Komunikacja	Komunikacyjna		33,24	2,5	2,50	83,10	szara	HVACB3	HVACB3
B.1/11/032	Komunikacja	Komunikacyjna		94,28	2,5	2,50	235,70	czarna	HVACB3	brak
B.1/11/033	Komunikacja	Komunikacyjna	4	32,64	2,5	2,50	81,60	czarna	HVACB3	HVACB3

Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Funkcja	Liczba użytkowników / pracowników	Pow. [m ²]	Wysokość do podsufitki wg. PFU [m]	Wysokość do podsufitki zalecana [m]	Kubatura [m ³]	Strefa/klasa czystości	NAWIEW	WYWIEW OGÓLNY
				m ²	m	m	m ³		CENTRALA	CENTRALA / WENT.
B.1/T/003	Pomieszczenie szaf dystrybucyjnych	Techniczna		4,81	3,59	3,59	17,27	czarna	HVACB3	HVACB3
									HVACB3	
B.3/1/001	Pracownia-laboratorium specjalistyczne - glp	Laboratoryjna	2	50,6	3,30	3,00	151,80	czarna	HVACB4	HVACB4
B.3/1/002	Pracownia techniczna cz. Specjalistyczna - glp	Laboratoryjna		16,41	3,30	3,00	49,23	czarna	HVACB4	HVACB4
B.3/1/003	Pokój aparaturowy - glp	Laboratoryjna		8,61	3,30	3,00	25,83	czarna	HVACB4	HVACB4
B.3/1/004	Pokój przygotowawczy i wagowy - glp	Laboratoryjna		6,44	3,30	3,00	19,32	czarna	HVACB4	HVACB4
B.3/1/005	Pracownia dydaktyczna 2	Dydaktyczna	2	14,97	3,30	3,00	44,91	czarna	HVACB4	HVACB4
B.3/1/006	Pracownia dydaktyczna 1	Dydaktyczna	2	13,7	3,30	3,00	41,10	czarna	HVACB4	HVACB4
B.3/1/007	Podr. Magazyn chemiczny	Laboratoryjna		9,12	3,30	3,30	30,10	czarna	brak	WBT6
B.3/1/008	Wc studentów	Sanitarna		2,81	2,50	2,50	7,03	czarna	brak	WS4
B.3/1/009	Wc personelu	Sanitarna		2,81	2,50	2,50	7,03	czarna	brak	WS4
B.3/1/010	Szatnia podręczna studentów	Pomocnicza		5,43	3,30	2,50	13,58	czarna	brak	WBT11
B.3/1/011	Podr. Magazyn	Pomocnicza		12,4	3,59	3,59	44,52	czarna	brak	HVACB4
B.3/1/012	Pracownia-laboratorium specjalistyczne - glp	Laboratoryjna	2	30,93	3,30	3,00	92,79	czarna	HVACB4	HVACB4
B.3/1/013	Pracownia-laboratorium specjalistyczne - glp	Laboratoryjna	2	50,6	3,30	3,00	151,80	czarna	HVACB4	HVACB4
B.3/1/014	Komunikacja	Komunikacyjna		17,28	2,50	2,50	43,20	czarna	HVACB4	HVACB4
B.3/1/015	Komunikacja	Komunikacyjna		12,71	2,50	2,50	31,78	czarna	HVACB4	HVACB4
B.3/1/016	Komunikacja	Komunikacyjna		26,88	2,50	2,50	67,20	czarna	HVACB4	HVACB4
B.3/T/003	Pomieszczenie szaf dystrybucyjnych	Techniczna		4,81	3,59	3,59	17,27	czarna	brak	WBT49
									HVACB4	
A.3/7.4/015	Arch. Próbek-glp	Laboratoryjna		9,4	3,30	3,00	28,20	czarna	HVACB5	HVACB5
B.3/7.4/001	Pracownia dydaktyczna 2	Dydaktyczna	2	14	3,30	3,00	42,00	czarna	brak	WBT7
B.3/7.4/002	Pracownia dydaktyczna 2	Dydaktyczna	2	14,04	3,30	3,00	42,12	czarna	brak	WBT7
B.3/7.4/003	Pracownia dydaktyczna 2	Dydaktyczna	2	14	3,30	3,00	42,00	czarna	brak	WBT7
B.3/7.4/004	Pracownia dydaktyczna 2	Dydaktyczna	2	14,13	3,30	3,00	42,39	czarna	brak	WBT7

Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Funkcja	Liczba użytkowników / pracowników	Pow. [m ²]	Wysokość do podsufitki wg. PFU [m]	Wysokość do podsufitki zalecana [m]	Kubatura [m ³]	Strefa/klasa czystości	NAWIEW	WYWIEW OGÓLNY
				m ²	m	m	m ³		CENTRALA	CENTRALA / WENT.
B.3/7.4/005	Pracownia-laboratorium specjalistyczne - glp	Laboratoryjna	2	51,52	3,30	3,00	170,02	czarna	HVACB5	HVACB5
B.3/7.4/006	Pokój przygotowawczy i wagowy - glp	Laboratoryjna		5,11	3,30	3,00	16,86	czarna	HVACB5	HVACB5
B.3/7.4/007	Pracownia-laboratorium specjalistyczne - glp	Laboratoryjna	2	20,71	3,30	3,00	68,34	czarna	HVACB5	HVACB5
									HVACB5	
B.4/7.1/008	Laboratorium - glp	Laboratoryjna		20,07	3,30	3,00	60,21	czarna	HVACB6	HVACB6
B.4/7.1/009	Archiwum - glp	Laboratoryjna		6,85	3,30	3,00	20,55	czarna	HVACB6	HVACB6
									HVACB6	
C.1/4/001	Pokój przygotowawczy i wagowy -glp	Laboratoryjna		17,24	3,30	3,00	51,72	biała klasa D	HVACC1	HVACC1
C.1/4/002	Pracownia techniczna cz. Specjalistycznej -glp	Laboratoryjna		10,66	3,30	3,00	31,98	biała klasa D	HVACC1	HVACC1
C.1/4/003	Pracownia-laboratorium specjalistyczne - glp	Laboratoryjna	2	44,65	3,30	3,00	133,95	biała klasa D	HVACC1	HVACC1
C.1/4/004	Pokój hodowli komórkowych - glp (zimny pokój)	Laboratoryjna		8,14	3,30	3,00	24,42	biała klasa C	HVACC1	HVACC1
C.1/4/005	Śluza	Komunikacyjna		3,16	3,3	2,50	7,90	biała klasa C	HVACC1	HVACC1
C.1/4/006	Śluza	Komunikacyjna		6,13	3,3	2,50	15,33	biała klasa D	HVACC1	HVACC1
C.1/4/007	Śluza	Komunikacyjna		3,16	3,3	2,50	7,90	biała klasa C	HVACC1	HVACC1
C.1/4/008	Pracownia-laboratorium specjalistyczne -glp	Laboratoryjna	2	44,51	3,30	3,00	133,53	biała klasa D	HVACC1	HVACC1
C.1/4/009	Pokój hodowli komórkowych - glp	Laboratoryjna		8,96	3,30	3,00	26,88	biała klasa C	HVACC1	HVACC1
C.1/4/010	Pokój aparaturowy -glp	Laboratoryjna		16,81	3,30	3,00	50,43	biała klasa D	HVACC1	HVACC1
C.1/4/011	Pracownia techniczna cz. Specjalistycznej -glp	Laboratoryjna		10,37	3,30	3,00	31,11	biała klasa D	HVACC1	HVACC1
C.1/4/021	Archiwum	Pomocnicza		15,64	3,30	3,00	46,92	szara	HVACC1	HVACC1
C.1/4/022	Myjnia szkła lab.	Pomocnicza		8,66	3,30	3,00	25,98	szara	HVACC1	HVACC1
C.1/4/025	Sterylizatornia, autoklawy	Pomocnicza		6,30	3,30	3,00	18,90	szara	HVACC1	HVACC1
C.1/4/026	Magazyn	Pomocnicza		6,30	2,5	3,00	18,90	szara	brak	HVACC1

Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Funkcja	Liczba użytkowników / pracowników	Pow. [m2]	Wysokość do podsufitki wg. PFU [m]	Wysokość do podsufitki zalecana [m]	Kubatura [m3]	Strefa/klasa czystości	NAWIEW	WYWIEW OGÓLNY
				m ²	m	m	m ³		CENTRALA	CENTRALA / WENT.
C.1/4/028	Komunikacja	Komunikacyjna		28,50	2,5	2,50	71,25	szara	HVACC1	brak
C.2/3/012	Autoklaw brudny	Laboratoryjna		5,54	3,30	3,00	16,62	czarna	brak	HVACC1
									HVACC1	
C.0/6/004	Śluza materiałów wejściowych	Komunikacyjna		9,01	3,3	2,50	22,53	szara	HVACC2	HVACC2
C.0/6/005	Śluza osobowa	Komunikacyjna		8,41	3,3	2,50	21,03	biała klasa D	HVACC2	brak
C.0/6/006	Pokój socjalny	Socjalna		7,56	3,30	3,00	22,68	szara	brak	HVACC2
C.0/6/007	Autoklaw brudny	Pomocnicza		6,24	3,30	3,00	18,72	szara	HVACC2	HVACC2
C.0/6/008	Pracownia - lab. Spec. - Pożywkarnia - glp	Laboratoryjna	2	40,26	3,30	3,00	120,78	biała klasa D	HVACC2	HVACC2
C.0/6/009	Zmywalnia	Pomocnicza	1/o	8,83	3,30	3,00	26,49	biała klasa D	HVACC2	HVACC2
C.0/6/010	Boks jałowy	Laboratoryjna	1/o	7,67	3,30	3,00	23,01	biała klasa C	HVACC2	HVACC2
C.0/6/011	Śluza	Komunikacyjna		5,33	3,3	2,50	13,33	biała klasa C	HVACC2	HVACC2
C.0/6/012	Magazyn czystych pożywek	Pomocnicza		10,15	2,5	2,50	25,38	biała klasa D	HVACC2	HVACC2
C.0/6/013	Autoklaw czysty	Pomocnicza	o	4,66	3,30	3,00	13,98	biała klasa D	HVACC2	HVACC2
C.0/6/014	Śluza materiałów wyprowadzanych	Komunikacyjna		5,02	3,3	2,50	12,55	biała klasa D	HVACC2	HVACC2
C.0/6/015	Śluza	Komunikacyjna		4,85	3,3	2,50	12,13	biała klasa C	HVACC2	brak
C.0/6/016	Pracownia-laboratorium specjalistyczne - glp	Laboratoryjna	2	32,71	3,30	3,00	98,13	biała klasa D	HVACC2	HVACC2
C.0/6/017	Biohazard	Pomocnicza		8,71	3,30	3,00	26,13	biała klasa C	HVACC2	WCT1
C.0/6/018	Magazyn	Pomocnicza		12,33	2,5	3,00	36,99	biała klasa C	HVACC2	HVACC2
C.0/6/019	Pracownia-laboratorium specjalistyczne - glp	Laboratoryjna	2	52,63	3,30	3,00	157,89	biała klasa C	HVACC2	HVACC2
C.0/6/020	Pracownia-laboratorium specjalistyczne - glp	Laboratoryjna	2	19,94	3,30	3,00	59,82	biała klasa C	HVACC2	HVACC2
C.0/6/021	Pracownia-laboratorium specjalistyczne - glp	Laboratoryjna	2	19,73	3,30	3,00	59,19	biała klasa C	HVACC2	HVACC2

Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Funkcja	Liczba użytkowników / pracowników	Pow. [m2]	Wysokość do podsufitki wg. PFU [m]	Wysokość do podsufitki zalecana [m]	Kubatura [m3]	Strefa/klasa czystości	NAWIEW	WYWIEW OGÓLNY
				m ²	m	m	m ³		CENTRALA	CENTRALA / WENT.
C.0/6/022	Pracownia-laboratorium specjalistyczne - glp	Laboratoryjna	2	20,05	3,30	3,00	60,15	biała klasa C	HVACC2	HVACC2
C.0/6/023	Pracownia-laboratorium specjalistyczne - glp	Laboratoryjna	2	29,72	3,30	3,00	89,16	biała klasa C	HVACC2	HVACC2
C.0/6/024	Pracownia dydaktyczna 1-archiwum dokumentacji	Dydaktyczna		13,71	3,30	3,00	41,13	czarna	HVACC2	HVACC2
C.0/6/025	Pracownia dydaktyczna 1	Dydaktyczna	2	13,52	3,30	3,00	40,56	czarna	HVACC2	HVACC2
C.0/6/031	Szatnia podręczna studentów	Pomocnicza		18,81	3,30	2,50	47,03	czarna	brak	WCT2
C.0/6/033	Szatnia wykładowców	Pomocnicza		3,46	3,30	2,50	8,65	czarna	brak	WCT2
C.0/6/039	Szatnia brudna	Sanitarna		7,14	3,30	2,50	17,85	czarna/szara	HVACC2	HVACC2
C.0/6/040	Sanitariat personelu	Sanitarna		6,72	2,50	2,50	16,80	szara	HVACC2	WS6
C.0/6/041	Szatnia czysta	Sanitarna		7,06	3,30	2,50	17,65	biała klasa D/C	HVACC2	HVACC2
C.0/6/042	Archiwum (materiały badane)	Pomocnicza		14,45	3,30	3,00	43,35	biała klasa C	HVACC2	HVACC2
C.0/6/043	Pokój aparaturowy (mikroskopy)	Laboratoryjna		20,86	3,30	3,00	62,58	biała klasa C	HVACC2	HVACC2
C.0/6/045	Komunikacja	Komunikacyjna		81,20	2,5	2,50	203,00	biała klasa C	HVACC2	HVACC2
C.0/6/046	Śluza materiałowa	Komunikacyjna		4,29	3,3	2,50	10,73	biała klasa C	HVACC2	HVACC2
									HVACC2	
C.1/5/003	Pokój przygotowawczy i wagowy-glp	Laboratoryjna		10,61	3,30	3,00	31,83	czarna	HVACC3	HVACC2
C.1/5/005	Archiwum	Pomocnicza		5,16	3,30	3,00	15,48	czarna	HVACC3	HVACC2
C.1/5/006	Pracownia techniczna cz. Specjalistycznej	Laboratoryjna	2	12,18	3,30	3,00	36,54	czarna	HVACC3	HVACC2
C.1/5/007	Pracownia - laboratorium specjalistyczne-glp	Laboratoryjna	3	37,42	3,30	3,00	112,26	czarna	HVACC3	HVACC2
C.1/5/008	Magazyn mat.Badanych-glp	Pomocnicza		6,23	2,5	2,50	15,58	czarna	HVACC3	HVACC2
C.1/5/009	Przedsiónek	Komunikacyjna		5,44	2,5	2,50	13,60	czarna	HVACC3	HVACC2
C.1/5/010	Pracownia - laboratorium specjalistyczne-glp	Laboratoryjna	3	37,42	3,30	3,00	112,26	czarna	HVACC3	HVACC2
C.1/5/011	Materiały odniesienia-glp	Pomocnicza		6,16	3,30	3,00	18,48	czarna	HVACC3	HVACC2
									HVACC3	
C.2/3/001	Rejestracja	Pomocnicza		15,74	2,50	2,50	39,35	czarna	HVACC4	HVACC4

Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Funkcja	Liczba użytkowników / pracowników	Pow. [m ²]	Wysokość do podsufitki wg. PFU [m]	Wysokość do podsufitki zalecana [m]	Kubatura [m ³]	Strefa/klasa czystości	NAWIEW	WYWIEW OGÓLNY
				m ²	m	m	m ³		CENTRALA	CENTRALA / WENT.
C.2/3/002	Pokój pobrań - glp	Laboratoryjna		10,78	3,30	3,00	32,34	czarna	HVACC4	HVACC4
C.2/3/003	Archiwum	Pomocnicza		4,46	3,30	3,00	13,38	czarna	HVACC4	HVACC4
C.2/3/004	Wc	Sanitarna		7,01	2,50	2,50	17,53	czarna	brak	WS7
C.2/3/005	Obróbka wstępna i rozdział materiału	Laboratoryjna		5,64	3,30	3,00	16,92	czarna	HVACC4	HVACC4
C.2/3/006	Pracownia- główne laboratorium specjalistyczne - glp	Laboratoryjna	2	58,30	3,30	3,00	174,90	czarna	HVACC4	HVACC4
C.2/3/007	Przedsiónek	Komunikacyjna		7,25	2,50	2,50	18,13	czarna	HVACC4	brak
C.2/3/009	Pokój kierownika laboratorium	Biurowa	2	5,53	3,30	3,00	16,59	czarna	HVACC4	brak
C.2/3/010	Pracownia analityki / pokój mikroskopowy - glp	Laboratoryjna		67,89	3,30	3,00	203,67	czarna	HVACC4	HVACC4
C.2/3/011	Odpady med. do spalania	Laboratoryjna		4,75	3,30	3,00	14,25	czarna	HVACC4	brak
C.2/3/012	Autoklaw brudny	Laboratoryjna		5,54	3,30	3,00	16,62	czarna	brak	HVACC4
C.2/3/013	Myjnia szkła lab.	Laboratoryjna		7,92	3,30	3,00	23,76	czarna	HVACC4	HVACC4
									HVACC4	
D.0/006	Archiwum próbek	Pomocnicza		20,30	3,30	3,00	60,90	czarna	HVACD1	HVACD1
D.0/018	Pracownia nmr - glp	Laboratoryjna		39,89	3,30	3,00	119,67	czarna	HVACD1	HVACD1
D.0/019	Pok. Przyjęć i rejestracji próbek-glp	Laboratoryjna		13,44	3,30	3,00	40,32	czarna	HVACD1	HVACD1
D.0/020	Składzik porządkowy	Pomocnicza		3,16	3,30	3,00	9,48	czarna	brak	HVACD1
D.0/021	Rezerwa dla pracowni epr - glp	Laboratoryjna		39,99	3,30	3,00	119,97	czarna	HVACD1	HVACD1
D.0/023	Pokój socjalny/ szatnia	Socjalna		8,32	3,30	3,00	24,96	czarna	HVACD1	HVACD1
D.0/025	Komunikacja	Komunikacyjna		6,29	2,50	2,50	15,73	czarna	HVACD1	brak
D.0/026	Archiwum-glp	Laboratoryjna		13,13	3,30	3,00	39,39	czarna	HVACD1	HVACD1
									HVACD1	
A.5/9.1/001	Pokój przygotowawczy i wagowy	Laboratoryjna		28,84	3,30	3,30	95,17	czarna	NA1	WA1
A.5/9.1/002	Sala ćwiczeń ogólna	Dydaktyczno naukowy	40/2	168,72	3,30	3,30	556,78	czarna	NA1	WA1
A.5/9.1/004	Wc personelu /męskie	Sanitarna		6,73	2,50	2,50	16,83	czarna	NA1	WS1
A.5/9.1/005	Wc personelu /damskie	Sanitarna		4,44	2,50	2,50	11,10	czarna	NA1	WS1
A.5/9.1/006	Aneks administracyjny	Komunikacyjna		26,61	3,30	3,30	87,81	czarna	NA1	WA1
A.5/9.1/007	Szatnia wykładowców	Pomocnicza		10,69	3,30	3,30	35,28	czarna	NA1	WAT1

Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Funkcja	Liczba użytkowników / pracowników	Pow. [m2]	Wysokość do podsufitki wg. PFU [m]	Wysokość do podsufitki zalecana [m]	Kubatura [m3]	Strefa/klasa czystości	NAWIEW	WYWIEW OGÓLNY
				m ²	m	m	m ³		CENTRALA	CENTRALA / WENT.
A.5/9.1/011	Pracownia dydaktyczno - naukowa 1	Dydaktyczno naukowa	2	36,59	3,30	3,30	120,75	czarna	NA1	WA1
A.5/9.1/012	Sala seminaryjna dla 40 osób	Dydaktyczna	42/1	52,88	3,30	3,30	174,50	czarna	NA1	WA1
A.5/9.1/013	Pracownia-laboratorium syntezy organicznych związków	Laboratoryjna	2	40,01	3,30	3,30	132,03	czarna	NA1	WA1
A.5/9.1/015	Pracownia techniczna - autoklawownia	Laboratoryjna		13,67	3,30	3,30	45,11	czarna	NA1	WAT24
A.5/9.1/016	Pracownia techniczna-lab.Syntezy całodobowych	Laboratoryjna		11,09	3,30	3,30	36,60	czarna	NA1	WA1
A.5/9.1/017	Myjnia szkła laboratoryjnego	Laboratoryjna		9,64	3,30	3,30	31,81	czarna	NA1	WA1
A.5/9.1/020	Toaleta studentów /damska	Sanitarna		18,76	2,50	2,50	46,90	czarna	NA1	WS2
A.5/9.1/022	Pokój aparaturowy	Laboratoryjna		12,07	3,30	3,30	39,83	czarna	NA1	WA1
A.5/9.1/008	Pracownia dydaktyczno-naukowa 2	Dydaktyczno naukowa	2	14,85	3,30	3,30	49,01	czarna	brak	WA1
A.5/9.1/009	Sekretariat	Biurowa	2	15,43	2,50	2,50	38,58	czarna	brak	brak
A.5/9.1/010	Zesp.Socjalno-sanitarny	Socjalno sanitarna		5,45	3,30	3,30	17,99	czarna	brak	WA1
A.5/9.1/014	Magazyn studencki	Pomocnicza		16,79	3,59	3,59	60,28	czarna	brak	WA1
A.5/9.1/018	Podr. Magazyn szkła i aparatury	Laboratoryjna		8,79	3,00	3,00	26,37	czarna	brak	WA1
A.5/9.1/019	Magazyn podręczny	Pomocnicza		5,67	3,59	3,59	20,36	czarna	brak	WA1
A.5/9.1/021	Pom. Porządkowe	Pomocnicza		5,76	3,59	3,59	20,68	czarna	brak	WA1
A.5/T/003	Pomieszczenie szaf dystrybucyjnych	Techniczna		5,1	3,59	3,59	18,20	czarna	brak	WA1
A.5/T/006	Pom. Techniczne	Techniczna		3,7	3,59	3,59	13,32	czarna	brak	WA1
A.5/9.1/023	Podr. Magazyn chemiczny	Laboratoryjna		12,26	3,30	3,30	40,46	czarna	brak	WAT18
A.5/9.1/024	Komunikacja	Komunikacyjna		94,06	2,50	2,50	235,15	czarna	NA1	WA1
A.5/9.1/025	Komunikacja	Komunikacyjna		81	2,50	2,50	202,50	czarna	NA1	WA1
A.5/9.2/017	Toaleta studentów nps	Sanitarna		5,0	2,50	2,50	12,58	czarna	brak	WS2
A.5/9.2/018	Toaleta studentów /męska	Sanitarna		22,6	2,50	2,50	56,55	czarna	NA1	WS2
									NA1	
A.5/9.2/001	Sala ćwiczeń ogólna	Dydaktyczno naukowow laboratoryjna	60	167,81	3,30	3,30	553,77	czarna	NA2	WA2
A.5/9.2/002	Pokój przygotowawczy i wagowy	Laboratoryjna		14,54	3,30	3,30	47,98	czarna	NA2	WA2
A.5/9.2/003	Pracownia techniczna cz. Ogólnej	Dydaktyczna	2	14,41	3,30	3,30	47,55	czarna	NA2	WA2
A.5/9.2/004	Sala seminaryjna dla 40 osób	Dydaktyczna	42	56,66	3,30	3,30	186,98	czarna	NA2	WA2

Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Funkcja	Liczba użytkowników / pracowników	Pow. [m ²]	Wysokość do podsufitki wg. PFU [m]	Wysokość do podsufitki zalecana [m]	Kubatura [m ³]	Strefa/klasa czystości	NAWIEW	WYWIEW OGÓLNY
				m ²	m	m	m ³		CENTRALA	CENTRALA / WENT.
A.5/9.2/005	Szatnia podręczna studentów	Pomocnicza		6,2	3,30	2,50	15,55	czarna	NA2	WAT8
A.5/9.2/006	Pracownia dydaktyczno-naukowa 2	Dydaktyczno naukowa	2	12,9	3,30	3,30	42,70	czarna	brak	WA2
A.5/9.2/007	Sekretariat	Biurowa	2	16,4	2,50	2,50	40,98	czarna	brak	WA2
A.5/9.2/008	Zesp.Socjalno-sanitarny	Socjalno sanitarna		3,43	3,30	3,30	11,32	czarna	NA2	WA2
A.5/9.2/009	Pracownia dydaktyczno - naukowa 1	Dydaktyczno naukowa	2	16,3	3,30	3,30	53,92	czarna	NA2	WA2
A.5/9.2/010	Mała sala seminaryjna	Dydaktyczna	20	28,1	3,30	3,30	92,57	czarna	NA2	WA2
A.5/9.2/011	Pokój socjalny ogólny	Socjalna		16,18	3,30	3,30	53,39	czarna	brak	WA2
A.5/9.2/012	Pracownia-laboratorium specjalistyczne	Laboratoryjna	2	44,8	3,30	3,30	147,84	czarna	NA2	WA2
A.5/9.2/013	Pracownia-laboratorium specjalistyczne	Laboratoryjna	2	47,2	3,30	3,30	155,66	czarna	NA2	WA2
A.5/9.2/014	Pracownia techniczna-lab.Syntezy całodobowych	Laboratoryjna		10,8	3,30	3,30	35,61	czarna	NA2	WA2
A.5/9.2/015	Podr. Magazyn chemiczny	Laboratoryjna		9,8	3,30	3,30	32,47	czarna	brak	WAT19
A.5/9.2/016	Magazyn podręczny	Pomocnicza		5,8	3,59	3,59	20,89	czarna	brak	WAT19
A.5/9.2/019	Pokój aparaturowy	Laboratoryjna		12,3	3,30	3,30	40,49	czarna	NA2	WA2
A.5/9.2/020	Podr. Magazyn chemiczny	Laboratoryjna		12,7	3,30	3,30	41,91	czarna	brak	WAT20
A.5/9.2/021	Wc personelu /męskie	Sanitarna		6,7	2,50	2,50	16,83	czarna	brak	WS3
A.5/9.2/022	Wc personelu /damskie	Sanitarna		4,4	2,50	2,50	11,10	czarna	brak	WS3
A.5/9.2/023	Szatnia podręczna studentów	Pomocnicza		20,8	3,30	2,50	52,05	czarna	brak	WAT8
A.5/9.2/024	Komunikacja	Komunikacyjna		65,7	2,50	2,50	164,20	czarna	NA2	brak
A.5/9.2/025	Komunikacja	Komunikacyjna		88,8	2,50	2,50	221,98	czarna	NA2	WA2
									NA2	
A.1/11/001	Pracownia dydaktyczna 2	Dydaktyczna	2	15,95	3,30	3,00	47,85	czarna	brak	WA3
A.1/11/002	Pracownia dydaktyczna 1	Dydaktyczna	2	16,07	3,30	3,00	48,21	czarna	brak	WA3
A.1/11/003	Pracownia dydaktyczna 2	Dydaktyczna	2	15,75	3,30	3,00	47,25	czarna	brak	WA3
A.1/11/004	Pracownia dydaktyczna 1	Dydaktyczna	2	16,07	3,30	3,00	48,21	czarna	brak	WA3

Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Funkcja	Liczba użytkowników / pracowników	Pow. [m ²]	Wysokość do podsufitki wg. PFU [m]	Wysokość do podsufitki zalecana [m]	Kubatura [m ³]	Strefa/klasa czystości	NAWIEW	WYWIEW OGÓLNY
				m ²	m	m	m ³		CENTRALA	CENTRALA / WENT.
A.1/11/005	Sala seminaryjna dla 80 osób	Dydaktyczna	82	49,33	3,30	3,30	162,79	czarna	NA3	WA3
A.1/11/006	Sala seminaryjna dla 80 osób	Dydaktyczna	82	46,01	3,30	3,30	151,83	czarna	NA3	WA3
A.1/11/007	Pracownia-laboratorium specjalistyczne (pracownia opieki farmaceutycznej)	Laboratoryjna	2	36,76	3,30	3,00	110,28	czarna	NA3	WA3
A.1/11/008	Pracownia techniczna cz.Specjalistycznej	Laboratoryjna		10,59	3,30	3,00	31,77	czarna	NA3	WA3
A.1/11/009	Pokój socjalny ogólny	Socjalna		18,20	3,30	3,00	54,60	czarna	brak	WA3
A.1/11/010	Pokój socjalny ogólny	Socjalna		16,55	3,30	3,00	49,65	czarna	brak	WA3
A.1/11/011	Podr. Magazyn szkła i aparatury	Laboratoryjna		17,23	3,00	3,00	51,69	czarna	brak	WA3
A.1/11/017	Mała sala seminaryjna	Dydaktyczna	14/1	19,01	3,30	3,00	57,03	czarna	NA3	WA3
A.1/11/018	Pracownia dydaktyczno - naukowa 1	Dydaktyczno naukowa	2	17,34	3,30	3,00	52,02	czarna	brak	WA3
A.1/11/019	Sekretariat	Biurowa	2	14,29	2,5	2,50	35,73	czarna	brak	WA3
A.1/11/020	Zesp.Socjalno-sanitarny	Socjalna		4,08	3,30	3,00	12,24	czarna	brak	WA3
A.1/11/021	Pracownia dydaktyczno-naukowa 2	Dydaktyczno naukowa	2	17,66	3,30	3,00	52,98	czarna	brak	WA3
A.1/11/022	Pomieszczenie wypoczynku	Pomocnicza	4	10,92	3,30	3,00	32,76	czarna	NA3	WA3
A.1/11/023	Sanitariat	Sanitarna		5,49	3,30	2,50	13,73	czarna	brak	WS3
A.1/11/024	Sala seminaryjna dla 50 osób	Dydaktyczna	52	64,47	3,30	3,30	212,75	czarna	NA3	WA3
A.1/11/034	Pokój przygotowawczy i wagowy(destylatornia)	Laboratoryjna		7,44	3,30	3,00	22,32	czarna	NA3	WA3
A.1/11/035	Pracownia techniczna cz. Ogólnej	Dydaktyczna		14,93	3,30	3,00	44,79	czarna	NA3	WA3
A.1/11/036	Sala ćwiczeń ogólna	Dydaktyczno naukowow laboratoryjna	130	203,78	3,30	3,30	672,47	czarna	NA3	WA3
A.1/11/037	Szatnia wykładowców	Pomocnicza		8,51	3,30	2,50	21,28	czarna	brak	WAT1
A.1/11/038	Wc personelu /damskie	Sanitarna		4,44	2,50	2,50	11,10	czarna	brak	WS1
A.1/11/039	Wc personelu /męskie	Sanitarna		6,73	2,50	2,50	16,83	czarna	brak	WS1
A.1/11/040	Szatnia podręczna studentów	Pomocnicza		17,04	3,30	2,50	42,60	czarna	brak	WAT1
A.1/11/041	Podr. Magazyn chemiczny	Laboratoryjna		12,26	3,30	3,30	40,46	czarna	brak	WAT6
A.1/11/042	Podr.Magazyn chemiczny	Laboratoryjna		12,07	3,30	3,00	36,21	czarna	brak	WAT7
A.1/11/043	Pom. Porządkowe	Pomocnicza		5,76	3,59	3,59	20,68	czarna	brak	WA3
A.1/11/044	Toaleta studentów /damska	Sanitarna		18,76	2,50	2,50	46,90	czarna	NA3	WS2
A.1/11/045	Toaleta studentów nps	Sanitarna		5,03	2,50	2,50	12,58	czarna	brak	WS2
A.1/11/046	Toaleta studentów /męska	Sanitarna		22,62	2,50	2,50	56,55	czarna	NA3	WS2

Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Funkcja	Liczba użytkowników / pracowników	Pow. [m ²]	Wysokość do podsufitki wg. PFU [m]	Wysokość do podsufitki zalecana [m]	Kubatura [m ³]	Strefa/klasa czystości	NAWIEW	WYWIEW OGÓLNY
				m ²	m	m	m ³		CENTRALA	CENTRALA / WENT.
A.1/11/050	Wc personelu /męskie	Sanitarna		6,75	2,50	2,50	16,88	czarna	brak	WS3
A.1/11/051	Wc personelu /damskie	Sanitarna		4,44	2,50	2,50	11,10	czarna	brak	WS3
A.1/11/052	Szatnia podręczna studentów	Pomocnicza		15,21	3,30	2,50	38,03	czarna	NA3	WAT8
A.1/11/053	Aneks administracyjny	Komunikacyjna		32,31	3,30	3,00	96,93	czarna	NA3	brak
A.1/11/054	Komunikacja	Komunikacyjna		47,88	2,5	2,50	119,70	czarna	NA3	brak
A.1/11/055	Komunikacja	Komunikacyjna		96,08	2,5	2,50	240,20	czarna	NA3	brak
A.1/11/056	Komunikacja	Komunikacyjna		30,59	2,5	2,50	76,48	czarna	NA3	brak
A.1/11/057	Komunikacja	Komunikacyjna		107,22	2,5	2,50	268,05	czarna	NA3	brak
A.1/11/058	Komunikacja	Komunikacyjna		59,90	2,5	2,50	149,75	czarna	NA3	brak
A.1/T/002	Pomieszczenie szaf dystrybucyjnych	Techniczna		8,41	3,59	3,59	30,19	czarna	brak	WA3
A.1/T/005	Pom. Techniczne	Techniczna		3,71	3,59	3,59	13,32	czarna	brak	WA3
									NA3	
A.0/10/010	Pracownia techniczna cz.Specjalistycznej	Laboratoryjna		10,91	3,30	3,00	32,73	czarna	NA4	WAT3
A.0/10/037	Pracownia techniczna cz.Specjalistycznej	Laboratoryjna	1	8,21	3,30	3,00	24,63	czarna	NA4	WAT2
A.0/10/038	Pracownia-laboratorium specjalistyczne	Laboratoryjna	12/2	42,95	3,30	3,00	128,85	czarna	NA4	WAT2
A.0/10/039	Pracownia-laboratorium specjalistyczne	Laboratoryjna	5/2	26,18	3,30	3,00	78,54	czarna	NA4	WAT2
A.0/10/040	Sala seminaryjna dla 40 osób	Dydaktyczna	40/1	54,89	3,30	3,30	181,14	czarna	NA4	WA4
A.0/10/041	Sala seminaryjna dla 40 osób	Dydaktyczna	40/1	55,21	3,30	3,30	182,19	czarna	NA4	WA4
A.0/10/042	Szatnia wykładowców	Pomocnicza		8,51	3,30	2,50	21,28	czarna	brak	WAT1
A.0/10/043	Wc personelu /damskie	Sanitarna		4,44	2,50	2,50	11,10	czarna	brak	WS1
A.0/10/044	Wc personelu /męskie	Sanitarna		6,75	2,50	2,50	16,88	czarna	NA4	WS1
A.0/10/045	Szatnia podręczna studentów	Pomocnicza		20,73	3,30	2,50	51,83	czarna	brak	WAT1
A.0/10/047	Pom. Porządkowe	Pomocnicza		5,76	3,59	3,59	20,68	czarna	brak	WA4
A.0/10/048	Toaleta studentów /damska	Sanitarna		18,76	2,50	2,50	46,90	czarna	NA4	WS2
A.0/10/049	Toaleta studentów nps	Sanitarna		5,03	2,50	2,50	12,58	czarna	brak	WS2
A.0/10/050	Toaleta studentów /męska	Sanitarna		22,62	2,50	2,50	56,55	czarna	NA4	WS2
A.0/10/060	Komunikacja	Komunikacyjna		66,32	2,5	2,50	165,80	czarna	NA4	brak
A.0/10/061	Komunikacja	Komunikacyjna		30,69	2,5	2,50	76,73	czarna	NA4	brak
A.0/T/003	Pomieszczenie szaf dystrybucyjnych	Techniczna		8,41	3,59	3,59	30,19	czarna	brak	WA4
A.2/8.1/001	Pokój przygotowawczy i wagowy	Laboratoryjna	13	16,06	3,30	3,0	48,18	czarna	NA4	WA4

Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Funkcja	Liczba użytkowników / pracowników	Pow. [m2]	Wysokość do podsufitki wg. PFU [m]	Wysokość do podsufitki zalecana [m]	Kubatura [m3]	Strefa/klasa czystości	NAWIEW	WYWIEW OGÓLNY
				m ²	m	m	m ³		CENTRALA	CENTRALA / WENT.
A.2/8.1/002	Pracownia techniczna cz. Ogólnej	Dydaktyczna		12,3	3,30	3,0	36,90	czarna	NA4	WA4
A.2/8.1/003	Sala ćwiczeń ogólna	Dydaktyczno naukowow	75	107,58	3,30	3,0	322,74	czarna	NA4	WA4
A.2/8.1/004	Laboratorium specjalistyczne- pracownia hematologiczna	Laboratoryjna		60,14	3,30	3,0	180,42	czarna	NA4	WAT9
A.2/8.1/005	Szatnia podręczna studentów	Pomocnicza		21	3,30	2,5	52,50	czarna	brak	WAT1
A.2/8.1/023	Pom. Porządkowe	Pomocnicza		5,76	3,59	3,59	20,68	czarna	brak	WA4
A.2/8.1/024	Pokój aparaturowy	Laboratoryjna		12,07	3,30	3,00	36,21	czarna	NA4	WA4
A.2/8.1/025	Podr. Magazyn chemiczny	Laboratoryjna		12,27	3,30	3,30	40,49	czarna	brak	WAT10
A.2/8.1/026	Komunikacja	Komunikacyjna		30,62	2,50	2,50	76,55	czarna	NA4	brak
A.2/8.1/027	Komunikacja	Komunikacyjna		108,52	2,50	2,50	271,30	czarna	NA4	brak
A.2/8.2/001	Pokój przygotowawczy i wagowy	Laboratoryjna		14,21	3,30	3,00	42,63	czarna	NA6	WA4
A.2/8.2/002	Pracownia techniczna cz. Ogólnej	Dydaktyczna		10,87	3,30	3,00	32,61	czarna	NA6	WA4
A.2/8.2/021	Toaleta studentów nps	Sanitarna		5,03	2,50	2,50	12,58	czarna	brak	WS2
A.2/8.2/022	Toaleta studentów /męska	Sanitarna		22,62	2,50	2,50	56,55	czarna	NA4	WS2
A.2/8.2/025	Szatnia podręczna studentów	Pomocnicza		20,85	3,30	2,50	52,13	czarna	brak	WAT8
A.2/T/001	Pomieszczenie szaf dystrybucyjnych	Techniczna		8,41	3,59	3,59	30,19	czarna	brak	WA4
A.3/7.3/002	Pracownia techniczna cz. Ogólnej	Dydaktyczna		28,94	3,30	3,00	86,82	czarna	NA4	WA4
A.3/7.3/003	Sala ćwiczeń ogólna	Dydaktyczno naukowow laboratoryjna	95	168,82	3,30	3,00	506,46	czarna	NA4	WA4
A.3/7.3/016	Pom. Porządkowe	Pomocnicza		5,32	3,59	3,59	19,10	czarna	brak	WA4
A.3/7.3/017	Magazyn szkła i aparatury	Pomocnicza		12,07	3,59	3,59	43,33	czarna	brak	WA4
A.3/7.3/018	Podr. Magazyn chemiczny	Laboratoryjna		12,26	3,30	3,30	40,46	czarna	brak	WAT12
A.3/7.3/022	Komunikacja	Komunikacyjna		97,21	2,50	2,50	243,03	czarna	NA4	WA4
A.4/7.1/001	Pokój przygotowawczy i wagowy	Laboratoryjna		15,15	3,30	3,00	45,45	czarna	NA4	WA4
A.4/7.1/002	Pracownia techniczna cz. Ogólnej	Dydaktyczna		14,21	3,30	3,00	42,63	czarna	NA4	WA4
A.4/7.1/003	Sala ćwiczeń ogólna	Dydaktyczno naukowow laboratoryjna	95/2	168,82	3,30	3,00	506,46	czarna	NA4	WA4
A.4/7.1/004	Szatnia wykładowców	Pomocnicza		5,16	3,30	2,50	12,90	czarna	NA4	WAT1
A.4/7.1/006	Pracownia dydaktyczno - naukowa 1	Dydaktyczno naukowa	2	15,49	3,30	3,00	46,47	czarna	brak	brak
A.4/7.1/023	Szatnia podręczna studentów	Pomocnicza		20,95	3,30	2,50	52,38	czarna	brak	WAT1

Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Funkcja	Liczba użytkowników / pracowników	Pow. [m2]	Wysokość do podsufitki wg. PFU [m]	Wysokość do podsufitki zalecana [m]	Kubatura [m3]	Strefa/klasa czystości	NAWIEW	WYWIEW OGÓLNY
				m ²	m	m	m ³		CENTRALA	CENTRALA / WENT.
A.4/7.1/024	Komunikacja	Komunikacyjna		85,86	2,50	2,50	214,65	czarna	NA4	WA4
									NA4	
A.0/10/001	Archiwum (dokumentacja)	Biurowa		17,36	3,30	3,00	52,08	czarna	NA5	WA5
A.0/10/002	Pracownia dydaktyczno-naukowa 2	Dydaktyczno naukowa	2	15,68	3,30	3,00	47,04	czarna	brak	WA5
A.0/10/003	Pracownia dydaktyczno - naukowa 1	Dydaktyczno naukowa	2	17,63	3,30	3,00	52,89	czarna	brak	WA5
A.0/10/004	Sekretariat	Biurowa	2	15,58	2,5	2,50	38,95	czarna	brak	brak
A.0/10/005	Zesp.Socjalno-sanitarny	Socjalno sanitarna		4,08	3,30	3,00	12,24	czarna	brak	WA5
A.0/10/006	Pracownia dydaktyczno - naukowa 1	Dydaktyczno naukowa	2	17,35	3,30	3,00	52,05	czarna	brak	WA5
A.0/10/007	Sala seminaryjna dla 20 osób	Dydaktyczna	20	28,93	3,30	3,30	95,47	czarna	NA5	WA5
A.0/10/008	Pracownia-laboratorium specjalistyczne	Laboratoryjna	5	19,56	3,30	3,00	58,68	czarna	NA5	WAT3
A.0/10/009	Pracownia-laboratorium specjalistyczne	Laboratoryjna	4	19,18	3,30	3,00	57,54	czarna	NA5	WAT3
A.0/10/012	Pracownia doktorantów	Laboratoryjna	2	13,89	3,00	3,00	41,67	czarna	brak	WA5
A.0/10/016	Podr. Magazyn szkła i aparatury	Laboratoryjna		12,21	3,00	3,00	36,63	czarna	brak	WA5
A.0/10/046	Pokój socjalny ogólny	Socjalna		24,88	3,30	3,00	74,64	czarna	brak	WA5
A.0/10/062	Komunikacja	Komunikacyjna		107,24	2,5	2,50	268,10	czarna	NA5	brak
A.0/T/005	Pom. Techniczne	Techniczna		3,71	3,30	3,00	11,13	czarna	brak	WA5
A.2/8.1/006	Szatnia wykładowców	Pomocnicza		8,51	3,30	2,5	21,28	czarna	brak	WAT1
A.2/8.1/008	Wc personelu /męskie	Sanitarna		6,73	2,50	2,5	16,83	czarna	brak	WS1
A.2/8.1/009	Aneks administracyjny	Komunikacyjna		25,59	3,30	3,00	76,77	czarna	NA5	brak
A.2/8.1/010	Pracownia dydaktyczno-naukowa 2	Dydaktyczno naukowa	2	15,57	3,30	3,00	46,71	czarna	brak	WA5
A.2/8.1/011	Pracownia dydaktyczno - naukowa 1	Dydaktyczno naukowa	2	19,83	3,30	3,00	59,49	czarna	brak	WA5
A.2/8.1/012	Zesp.Socjalno-sanitarny	Socjalno sanitarna		4,45	3,30	3,00	13,35	czarna	brak	WA5
A.2/8.1/013	Sekretariat	Biurowa	2	14,85	2,50	2,50	37,13	czarna	brak	brak
A.2/8.1/014	Mała sala seminaryjna	Dydaktyczna	72	20,72	3,30	3,00	62,16	czarna	NA5	WA5
A.2/8.1/015	Sala seminaryjna dla 50 osób	Dydaktyczna	52	58,77	3,30	3,00	176,31	czarna	NA5	WA5
A.2/8.1/016	Pracownia komputerowa - 10 stanowisk	Dydaktyczna	10	24,44	3,30	3,00	73,32	czarna	NA5	WA5

Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Funkcja	Liczba użytkowników / pracowników	Pow. [m ²]	Wysokość do podsufitki wg. PFU [m]	Wysokość do podsufitki zalecana [m]	Kubatura [m ³]	Strefa/klasa czystości	NAWIEW	WYWIEW OGÓLNY
				m ²	m	m	m ³		CENTRALA	CENTRALA / WENT.
A.2/8.1/017	Podr. Magazyn szkła i aparatury	Laboratoryjna		17,97	3,00	3,00	53,91	czarna	brak	WA5
A.2/8.1/019	Pracownia doktorantów	Laboratoryjna	2	13,79	3,00	3,00	41,37	czarna	brak	WA5
A.2/8.1/020	Pracownia magistrantów	Laboratoryjna	2	14,84	3,30	3,00	44,52	czarna	brak	WA5
A.2/8.1/021	Pokój socjalny ogólny	Socjalna		20,35	3,30	3,00	61,05	czarna	brak	WA5
A.2/8.1/022	Toaleta studentów /damska	Sanitarna		18,76	2,50	2,50	46,90	czarna	NA5	WS2
A.2/8.1/028	Komunikacja	Komunikacyjna		46,9	2,50	2,50	117,25	czarna	NA5	brak
A.2/T/005	Pom. Techniczne	Techniczna							brak	WA5
A.3/7.3/004	Aneks administracyjny	Komunikacyjna		27,65	3,30	3,00	82,95	czarna	NA5	brak
A.3/7.3/005	Sala seminaryjna	Dydaktyczna	13	47,81	3,30	3,00	143,43	czarna	NA5	WA5
A.3/7.3/006	Pracownia dydaktyczno-naukowa 2	Dydaktyczno naukowa	2	24,15	3,30	3,00	72,45	czarna	brak	WA5
A.3/7.3/007	Sekretariat	Biurowa	2	21,94	2,50	2,50	54,85	czarna	brak	brak
A.3/7.3/008	Zesp.Socjalno-sanitarny	Socjalno sanitarna		4,6	3,30	3,00	13,80	czarna	brak	WA5
A.3/7.3/009	Mała sala seminaryjna	Dydaktyczna	30	42,23	3,30	3,00	126,69	czarna	NA5	WA5
A.3/7.3/010	Pracownia dydaktyczna 2	Dydaktyczna	2	24,44	3,30	3,00	73,32	czarna	brak	WA5
A.3/7.3/011	Pracownia dydaktyczna 2	Dydaktyczna	10	36,96	3,30	3,00	110,88	czarna	NA5	WA5
A.3/7.3/012	Pokój socjalny ogólny	Socjalna		10,11	3,30	3,00	30,33	czarna	brak	WA5
A.3/7.3/013	Podr. Magazyn szkła i aparatury	Laboratoryjna		9,4	3,00	3,00	28,20	czarna	brak	WA5
A.3/7.3/014	Pokój socjalny ogólny	Socjalna		16,76	3,30	3,00	50,28	czarna	brak	WA5
A.3/7.3/015	Toaleta studentów /damska	Sanitarna		19,2	2,50	2,50	48,00	czarna	NA5	WS2
A.3/7.3/019	Wc personelu /męskie	Sanitarna		6,73	2,50	2,50	16,83	czarna	brak	WS1
A.3/7.3/020	Wc personelu /damskie	Sanitarna		4,44	2,50	2,50	11,10	czarna	brak	WS1
A.3/7.3/021	Szatnia podręczna studentów	Pomocnicza		20,95	3,30	2,50	52,38	czarna	0	WAT1
A.3/7.3/023	Komunikacja	Komunikacyjna		85,13	2,50	2,50	212,83	czarna	NA5	brak
A.3/7.4/017	Toaleta studentów nps	Sanitarna		4,37	2,50	2,50	10,93	czarna	brak	WS2
A.3/7.4/018	Toaleta studentów /męska	Sanitarna		22,62	2,50	2,50	56,55	czarna	NA5	WS2
A.3/T/002	Pomieszczenie szaf dystrybucyjnych	Techniczna		16,57	3,59	3,59	59,49	czarna	brak	WA5
A.3/T/003	Pomieszczenie techniczne	Techniczna		5,34	3,59	3,59	19,17	czarna	brak	WA5
A.3/T/006	Pom. Techniczne	Techniczna		4,16					brak	WA5
A.4/7.1/005	Sala seminaryjna dla 40 osób	Dydaktyczna	40/1	59,34	3,30	3,00	178,02	czarna	NA5	WA5

Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Funkcja	Liczba użytkowników / pracowników	Pow. [m2]	Wysokość do podsufitki wg. PFU [m]	Wysokość do podsufitki zalecana [m]	Kubatura [m3]	Strefa/klasa czystości	NAWIEW	WYWIEW OGÓLNY
				m ²	m	m	m ³		CENTRALA	CENTRALA / WENT.
A.4/7.1/007	Zesp.Socjalno-sanitarny	Socjalno sanitarna		3,7	3,30	3,00	11,10	czarna	brak	WA5
A.4/7.1/008	Sekretariat	Biurowa	2	15,74	2,50	2,50	39,35	czarna	brak	WA5
A.4/7.1/009	Pracownia dydaktyczno-naukowa 2	Dydaktyczno naukowa	2	14,68	3,30	3,00	44,04	czarna	brak	WA5
A.4/7.1/010	Laboratorium	Laboratoryjna		18,52	3,30	3,00	55,56	czarna	NA5	WAT15
A.4/7.1/011	Pracownia-laboratorium specjalistyczne	Laboratoryjna	2	36,63	3,30	3,00	109,89	czarna	NA5	WAT15
A.4/7.1/012	Pracownia-laboratorium specjalistyczne	Laboratoryjna	2	21,79	3,30	3,00	65,37	czarna	NA5	WAT15
A.4/7.1/013	Pracownia techniczna cz.Specjalistycznej	Laboratoryjna		25,28	3,30	3,00	75,84	czarna	NA5	WA5
A.4/7.1/014	Pokój przygotowawczy i wagowy	Laboratoryjna		9,4	3,30	3,00	28,20	czarna	NA5	WA5
A.4/7.1/015	Szatnia podręczna studentów	Pomocnicza		7,72	3,30	2,50	19,30	czarna	NA5	WAT8
A.4/7.1/016	Podr. Magazyn szkła i aparatury	Laboratoryjna		8,08	3,00	3,00	24,24	czarna	NA5	WA5
A.4/7.1/017	Toaleta studentów /damska	Sanitarna		18,76	2,50	2,50	46,90	czarna	NA5	WS2
A.4/7.1/018	Pom. Porządkowe	Pomocnicza		5,76	3,59	3,59	20,68	czarna	brak	WA5
A.4/7.1/019	Pokój aparaturowy	Laboratoryjna		12,07	3,30	3,00	36,21	czarna	NA5	WA5
A.4/7.1/020	Podr. Magazyn chemiczny	Laboratoryjna		12,26	3,30	3,30	40,46	czarna	brak	WAT14

Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Funkcja	Liczba użytkowników / pracowników	Pow. [m2]	Wysokość do podsufitki wg. PFU [m]	Wysokość do podsufitki zalecana [m]	Kubatura [m3]	Strefa/klasa czystości	NAWIEW	WYWIEW OGÓLNY
				m ²	m	m	m ³		CENTRALA	CENTRALA / WENT.
A.4/7.1/021	Wc personelu /męskie	Sanitarna		6,73	2,50	2,50	16,83	czarna	brak	WS1
A.4/7.1/022	Wc personelu /damskie	Sanitarna		4,44	2,50	2,50	11,10	czarna	brak	WS1
A.4/7.1/025	Komunikacja	Komunikacyjna		102,11	2,50	2,50	255,28	czarna	NA5	WA5
A.4/T/002	Pomieszczenie szaf dystrybucyjnych	Techniczna							NA5	WA5
A.4/T/005	Pom. Techniczne	Techniczna		3,71	3,59	3,59	13,32	czarna	brak	WA5
									NA5	
A.0/10/013	Sterylizatornia, autoklawy	Laboratoryjna		12,24	3,30	3,00	36,72	czarna	NA6	WA6
A.0/10/014	Myjnia szkła i sprzętu lab.	Laboratoryjna		15,03	3,30	3,00	45,09	czarna	NA6	WA6
A.0/10/015	Sterylizatornia, autoklawy	Laboratoryjna		12,07	3,30	3,00	36,21	czarna	NA6	WA6
A.0/10/017	Pracownia magistrantów	Laboratoryjna	2	13,89	3,30	3,00	41,67	czarna	brak	WA6
A.0/10/018	Biblioteka	Dydaktyczna	6	25,26	3,30	3,00	75,78	czarna	NA6	WA6
A.0/10/051	Podr. Magazyn szkła i aparatury	Laboratoryjna		12,27	3,00	3,00	36,81	czarna	brak	WA6
A.0/10/052	Podr. Magazyn chemiczny	Laboratoryjna		12,70	3,30	3,30	41,91	czarna	brak	WAT4
A.0/10/059	Komunikacja	Komunikacyjna		29,88	2,5	2,50	74,70	czarna	brak	WA6
A.2/8.2/001	Pokój przygotowawczy i wagowy	Laboratoryjna		14,21	3,30	3,00	42,63	czarna	NA6	WA4
A.2/8.2/002	Pracownia techniczna cz. Ogólnej	Dydaktyczna		10,87	3,30	3,00	32,61	czarna	NA6	WA4
A.2/8.2/003	Sala ćwiczeń ogólna	Dydaktyczno naukowow laboratoryjna	60	87,52	3,30	3,00	262,56	czarna	NA6	WA6
A.3/7.4/006	Pracownia dydaktyczno-naukowa 2	Dydaktyczno naukowa	2	18,34	3,30	3,00	55,02	czarna	brak	WA6
A.3/7.4/007	Sekretariat	Biurowa	2	14,43	2,50	2,50	36,08	czarna	brak	WA6
A.3/7.4/008	Zesp.Socjalno-sanitarny	Socjalno sanitarna		4,11	3,30	3,00	12,33	czarna	brak	WA6
A.3/7.4/009	Mała sala seminaryjna	Dydaktyczna	20	24,5	3,30	3,00	73,50	czarna	NA6	WA6
A.3/7.4/010	Pracownia-laboratorium specjalistyczne	Laboratoryjna	2	74,15	3,30	3,00	222,45	czarna	NA6	WAT13
A.3/7.4/011	Szatnia wykładowców	Pomocnicza		10,41	3,30	2,50	26,03	czarna	brak	WAT8
A.3/7.4/012	Podr. Magazyn szkła i aparatury	Laboratoryjna		10,35	3,00	3,00	31,05	czarna	brak	WA6
A.3/7.4/013	Pracownia magistrantów	Laboratoryjna	2	15,39	3,30	3,00	46,17	czarna	brak	WA6
A.3/7.4/014	Pracownia techniczna cz.Specjalistycznej	Laboratoryjna		10,31	3,30	3,00	30,93	czarna	NA6	WA6
A.3/7.4/016	Pokój socjalny ogólny	Socjalna		15,88	3,30	3,00	47,64	czarna	brak	WA6

Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Funkcja	Liczba użytkowników / pracowników	Pow. [m ²]	Wysokość do podsufitki wg. PFU [m]	Wysokość do podsufitki zalecana [m]	Kubatura [m ³]	Strefa/klasa czystości	NAWIEW	WYWIEW OGÓLNY
				m ²	m	m	m ³		CENTRALA	CENTRALA / WENT.
A.3/7.4/019	Zielarnia	Laboratoryjna		12,27	3,30	3,00	36,81	czarna	NA6	WA6
A.3/7.4/020	Podr. Magazyn chemiczny	Laboratoryjna		12,7	3,30	3,30	41,91	czarna	brak	WAT5
A.3/7.4/021	Myjnia szkła	Laboratoryjna		6,37	3,30	3,00	19,11	czarna	NA6	WA6
A.3/7.4/022	Myjnia	Laboratoryjna		1,96	3,30	3,00	5,88	czarna	brak	WA6
A.3/7.4/023	Ciemnia uv	Laboratoryjna		3,04	3,30	3,00	9,12	czarna	NA6	WA6
A.3/7.4/026	Komunikacja	Komunikacyjna		91,9	2,50	2,50	229,75	czarna	NA6	brak
A.4/7.2/001	Pokój przygotowawczy i wagowy	Laboratoryjna		14,34	3,30	3,00	43,02	czarna	NA6	WA6
A.4/7.2/002	Pracownia techniczna cz. Ogólnej	Dydaktyczna		14,34	3,30	3,00	43,02	czarna	NA6	WA6
A.4/7.2/003	Sala ćwiczeń ogólna	Dydaktyczno naukowow laboratoryjna	95	168,5	3,30	3,00	505,50	czarna	NA6	WA6
A.4/7.2/017	Toaleta studentów nps	Sanitarna		5,03	2,50	2,50	12,58	czarna	brak	WS2
A.4/7.2/018	Toaleta studentów /męska	Sanitarna		22,26	2,50	2,50	55,65	czarna	NA6	WS2
A.4/7.2/023	Szatnia podręczna studentów	Pomocnicza		20,15	3,30	2,50	50,38	czarna	brak	WAT8
A.4/7.2/024	Komunikacja	Komunikacyjna		79,89	2,50	2,50	199,73	czarna	NA6	WA6
									NA6	
A.0/10/021	Pokój informacji dla pacjentów	Pomocnicza		16,51	3,30	3,00	49,53	czarna	brak	WA7
A.0/10/022	Pokój wywiadu z pacjentem	Pomocnicza		15,75	3,30	3,00	47,25	czarna	brak	WA7
A.0/10/023	Pokój - wprowadzanie danych	Pomocnicza	2	17,34	3,30	3,00	52,02	czarna	brak	WA7
A.0/10/024	Archiwum	Pomocnicza		7,91	3,30	3,00	23,73	czarna	brak	WA7
A.0/10/025	Zesp.Socjalno-sanitarny	Socjalno sanitarna		5,22	3,30	3,00	15,66	czarna	brak	WA7
A.0/10/026	Mała sala seminaryjna	Dydaktyczna	15/1	23,03	3,30	3,00	69,09	czarna	NA7	WA7
A.0/10/053	Archiwum (materiały badane)	Laboratoryjna		20,79	3,30	3,00	62,37	czarna	NA7	WA7
A.0/10/054	Wc personelu /męskie	Sanitarna		6,75	2,50	2,50	16,88	czarna	brak	WS3
A.0/10/055	Wc personelu /damskie	Sanitarna		4,44	2,50	2,50	11,10	czarna	brak	WS3
A.0/10/056	Poczekalnia	Pomocnicza		32,31	3,30	3,00	96,93	czarna	NA7	brak
A.0/10/057	Komunikacja	Komunikacyjna		13,23	2,5	2,50	33,08	czarna	NA7	brak
A.0/T/012	Centrum przetwarzania danych	Techniczna		17,53	3,30	3,00	52,59	czarna	brak	WA7
A.2/8.2/004	Sala ćwiczeń ogólna	Dydaktyczno naukowow	60	87,20	3,30	3,00	261,60	czarna	NA7	WA7
A.2/8.2/005	Sala seminaryjna dla 40 osób	Dydaktyczna	40	51,00	3,30	3,00	153,00	czarna	NA7	WA7

Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Funkcja	Liczba użytkowników / pracowników	Pow. [m2]	Wysokość do podsufitki wg. PFU [m]	Wysokość do podsufitki zalecana [m]	Kubatura [m3]	Strefa/klasa czystości	NAWIEW	WYWIEW OGÓLNY
				m ²	m	m	m ³		CENTRALA	CENTRALA / WENT.
A.2/8.2/006	Szatnia wykładowców	Pomocnicza		6,22	3,30	2,50	15,55	czarna	brak	WAT8
A.2/8.2/007	Mała sala seminaryjna	Dydaktyczna	15	16,21	3,30	3,00	48,63	czarna	NA7	WA7
A.2/8.2/008	Pracownia dydaktyczno-naukowa 2	Dydaktyczno naukowa	2	15,23	3,30	3,00	45,69	czarna	brak	WA7
A.2/8.2/009	Sekretariat	Biurowa	2	12,96	2,5	2,50	32,40	czarna	brak	WA7
A.2/8.2/010	Zesp.Socjalno-sanitarny	Socjalno sanitarna		4,21	3,30	3,00	12,63	czarna	brak	WA7
A.2/8.2/011	Pracownia dydaktyczno - naukowa 1	Dydaktyczno naukowa	2	15,65	3,30	3,00	46,95	czarna	brak	WA7
A.2/8.2/012	Pracownia dydaktyczna 2	Dydaktyczna	2	18,06	3,30	3,00	54,18	czarna	brak	WA7
A.2/8.2/013	Pracownia dydaktyczna 2	Dydaktyczna	2	18,38	3,30	3,00	55,14	czarna	brak	WA7
A.2/8.2/014	Pracownia dydaktyczna 1	Dydaktyczna	2	18,06	3,30	3,00	54,18	czarna	brak	WA7
A.2/8.2/015	Pracownia dydaktyczna 1	Dydaktyczna	2	18,35	3,30	3,00	55,05	czarna	brak	WA7
A.2/8.2/016	Pokój aparaturowy	Laboratoryjna		17,73	3,30	3,00	53,19	czarna	NA7	WA7
A.2/8.2/017	Pracownia doktorantów	Laboratoryjna	2	13,65	3,00	3,00	40,95	czarna	brak	WA7
A.2/8.2/018	Pracownia magistrantów	Laboratoryjna	2	14,84	3,30	3,00	44,52	czarna	brak	WA7
A.2/8.2/019	Pomieszczenie wypoczynku	Pomocnicza		12,85	3,30	3,00	38,55	czarna	brak	WA7
A.2/8.2/020	Pokój socjalny ogólny	Socjalna		18,78	3,30	3,00	56,34	czarna	brak	WA7
A.2/8.2/023	Pokój aparaturowy	Laboratoryjna		12,27	3,30	3,00	36,81	czarna	NA7	WA7
A.2/8.2/024	Podr. Magazyn chemiczny	Laboratoryjna		12,70	3,30	3,30	41,91	czarna	brak	WAT11
A.2/8.2/026	Wc personelu /męskie	Sanitarna		6,73	2,50	2,50	16,83	czarna	brak	WS3
A.2/8.2/027	Wc personelu /damskie	Sanitarna		4,44	2,50	2,50	11,10	czarna	brak	WS3
A.2/8.2/028	Komunikacja	Komunikacyjna		58,81	2,5	2,50	147,03	czarna	NA7	WA7
A.2/8.2/029	Komunikacja	Komunikacyjna		95,65	2,5	2,50	239,13	czarna	NA7	WA7
A.3/7.4/001	Sala ćwiczeń ogólna	Dydaktyczno naukowow	55	168,82	3,30	3,00	506,46	czarna	NA7	WA7
A.3/7.4/002	Pokój przygotowawczy i wagowy	Laboratoryjna		14,15	3,30	3,00	42,45	czarna	NA7	WA7
A.3/7.4/003	Pracownia techniczna cz. Ogólnej	Dydaktyczna		14,21	3,30	3,00	42,63	czarna	NA7	WA7
A.3/7.4/004	Sala seminaryjna dla 40 osób	Dydaktyczna	42	54,66	3,30	3,00	163,98	czarna	NA7	WA7
A.3/7.4/005	Młyn + przesiewacz	Laboratoryjna		6,22	3,30	3,00	18,66	czarna	NA7	WA7
A.3/7.4/024	Szatnia podręczna studentów	Pomocnicza		20,85	3,30	2,50	52,13	czarna	NA7	WAT8
A.3/7.4/025	Komunikacja	Komunikacyjna		61,91	2,50	2,50	154,78	czarna	NA7	brak

Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Funkcja	Liczba użytkowników / pracowników	Pow. [m ²]	Wysokość do podsufitki wg. PFU [m]	Wysokość do podsufitki zalecana [m]	Kubatura [m ³]	Strefa/klasa czystości	NAWIEW	WYWIEW OGÓLNY
				m ²	m	m	m ³		CENTRALA	CENTRALA / WENT.
A.4/7.2/004	Sala seminaryjna dla 40 osób	Dydaktyczna	40	54,66	3,30	3,00	163,98	czarna	NA7	WA7
A.4/7.2/005	Pracownia dydaktyczno-naukowa 2	Dydaktyczno naukowa	2	12,94	3,30	3,00	38,82	czarna	brak	WA7
A.4/7.2/006	Sekretariat	Biurowa	2	13,83	2,50	2,50	34,58	czarna	brak	WA7
A.4/7.2/007	Zesp.Socjalno-sanitarny	Socjalno sanitarna		4,47	3,30	3,00	13,41	czarna	brak	WA7
A.4/7.2/008	Pracownia dydaktyczno - naukowa 1	Dydaktyczno naukowa	2	15,9	3,30	3,00	47,70	czarna	brak	WA7
A.4/7.2/009	Pokój socjalno-konferencyjny	Pomocnicza	20	27,2	3,30	3,00	81,60	czarna	NA7	WA7
A.4/7.2/010	Pracownia aparaturowo-specjalistyczna	Laboratoryjna		30,97	3,30	3,00	92,91	czarna	NA7	WA7
A.4/7.2/011	Pracownia-laboratorium specjalistyczne	Laboratoryjna	2	30,01	3,30	3,00	90,03	czarna	NA7	WAT17
A.4/7.2/012	Pracownia-laboratorium specjalistyczne	Laboratoryjna	2	36,58	3,30	3,00	109,74	czarna	NA7	WAT17
A.4/7.2/013	Pracownia techniczna cz.Specjalistycznej	Laboratoryjna		10,11	3,30	3,00	30,33	czarna	NA7	WA7
A.4/7.2/014	Pokój przygotowawczy i wagowy	Laboratoryjna		9,4	3,30	3,00	28,20	czarna	NA7	WA7
A.4/7.2/015	Szatnia podręczna studentów	Pomocnicza		7,72	3,30	2,50	19,30	czarna	brak	WAT8
A.4/7.2/016	Pokój aparaturowy	Laboratoryjna		8,22	3,30	3,00	24,66	czarna	NA7	WA7
A.4/7.2/019	Podr. Magazyn szkła i aparatury	Laboratoryjna		12,27	3,00	3,00	36,81	czarna	brak	WA7
A.4/7.2/020	Podr. Magazyn chemiczny	Laboratoryjna		12,7	3,30	3,30	41,91	czarna	brak	WAT16
A.4/7.2/021	Wc personelu /męskie	Sanitarna		6,73	2,50	2,50	16,83	czarna	brak	WS3
A.4/7.2/022	Wc personelu /damskie	Sanitarna		4,44	2,50	2,50	11,10	czarna	brak	WS3
A.4/7.2/025	Komunikacja	Komunikacyjna		91,56	2,50	2,50	228,90	czarna	NA7	WA7
A.4/T/013		Techniczna							NA7	WA7
									NA7	
A.-1.001	Komunikacja	Komunikacyjna		49,15	2,5	2,5	122,88	czarna	NA8	brak
A.-1.003	Rozdzielnia główna obiektowa	Techniczna		16,15	2,5	2,5	40,38	czarna	brak	WA8
A.-1.004	Centrala telefoniczna	Techniczna		16,72	2,5	2,5	41,80	czarna	brak	WA8
A.-1.005	Serwerownia/ups	Techniczna		29,16	2,5	2,5	72,90	czarna	brak	WA8
A.-1.006	Węzeł cieplny	Techniczna		38,43	2,5	2,5	96,08	czarna	brak	WA8
A.-1.007	Maszynownia wentylacji	Techniczna		46,16	2,5	2,5	115,40	czarna	brak	WA8
A.-1.008	Wc personelu /męskie	Sanitarna		5,43	2,50	2,5	13,58	czarna	brak	WS4
A.-1.009	Wc personelu /damskie	Sanitarna	21	5,43	2,50	2,5	13,58	czarna	brak	WS4

Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Funkcja	Liczba użytkowników / pracowników	Pow. [m2]	Wysokość do podsufitki wg. PFU [m]	Wysokość do podsufitki zalecana [m]	Kubatura [m3]	Strefa/klasa czystości	NAWIEW	WYWIEW OGÓLNY
				m ²	m	m	m ³		CENTRALA	CENTRALA / WENT.
A.-1.010	Szatnia ekip sprzątających	Pomocnicza		10,63	2,5	2,5	26,58	czarna	NA8	brak
A.-1.011	Pokój socjalny ekip sprzątających	Socjalna		13,16	2,5	2,5	32,90	czarna	NA8	WA8
A.-1.012	Przepompownia ścieków	Techniczna		5,37	2,5	2,5	13,43	czarna	brak	WA8
A.-1.013	Hydrofornia	Techniczna		20,28	2,5	2,5	50,70	czarna	brak	WA8
A.-1.014	Sprężarkownia	Techniczna		18,72	2,5	2,5	46,80	czarna	brak	WA8
A.-1.015	Pomieszczenie neutralizatora ścieków	Techniczna		37,62	2,5	2,5	94,05	czarna	brak	WAT22
A.-1.016	Stanowisko zbierania odpadów komunalnych	Techniczna		12,64	2,5	2,5	31,60	czarna	NA8	WA8
A.-1.017	Stanowisko zbierania odpadów wtórnych	Techniczna		12,45	2,5	2,5	31,13	czarna	NA8	WA8
A.-1.018	Aneks wózków	Techniczna		8,74	2,5	2,5	21,85	czarna	NA8	brak
A.-1.019	Magazyn wózków	Magazynowa		11,37	2,5	2,5	28,43	czarna	brak	WA8
A.-1.020	Magazyn gospodarczy	Magazynowa		8,18	2,5	2,5	20,45	czarna	brak	WA8
A.-1.021	Centrala próżni	Techniczna		13,82	2,5	2,5	34,55	czarna	brak	WA8
									NA8	
B.-1.002	Pomieszczenie rozdzielaczy	Techniczna		32,44	2,5	2,5	81,10	czarna	brak	WB1
B.-1.003	Pomieszczenie techniczne	Techniczna		10,05	2,5	2,5	25,13	czarna	brak	WB1
B.-1.004	Maszynownia wentylacji	Techniczna		50,38	2,5	2,5	125,95	czarna	brak	WB1
B.-1.005	Rozdzielnia główna obiektowa+ups	Techniczna		18,69	2,5	2,5	46,73	czarna	brak	WB1
B.0/10/017	Pracownia dydaktyczna 2	Dydaktyczna	2	14,76	3,30	3,00	44,28	czarna	NB1	WB1
B.0/10/018	Pracownia dydaktyczna 1	Dydaktyczna	2	14,63	3,30	3,00	43,89	czarna	NB1	WB1
B.0/10/019	Pracownia dydaktyczna 2	Dydaktyczna	2	14,76	3,30	3,00	44,28	czarna	NB1	WB1
B.0/10/020	Pracownia dydaktyczna 1	Dydaktyczna	2	14,70	3,30	3,00	44,10	czarna	NB1	WB1
B.0/10/021	Wc personelu/damskie	Sanitarna		6,00	2,50	2,50	15,00	czarna	brak	WS4
B.0/10/022	Magazyn	Pomocnicza		9,87	2,5	2,50	24,68	czarna	brak	WB1
B.0/10/032	Wc personelu/męskie	Sanitarna		8,19	2,50	2,50	20,48	czarna	brak	WS4
B.0/10/033	Pracownia dydaktyczna 1	Dydaktyczna	2	15,05	3,30	3,00	45,15	czarna	brak	WB1
B.0/10/034	Pracownia dydaktyczna 2	Dydaktyczna	2	14,91	3,30	3,00	44,73	czarna	brak	WB1
B.0/10/035	Pracownia dydaktyczna 1	Dydaktyczna	2	14,24	3,30	3,00	42,72	czarna	brak	WB1
B.0/10/036	Pracownia dydaktyczna 2	Dydaktyczna	2	14,76	3,30	3,00	44,28	czarna	brak	WB1

Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Funkcja	Liczba użytkowników / pracowników	Pow. [m ²]	Wysokość do podsufitki wg. PFU [m]	Wysokość do podsufitki zalecana [m]	Kubatura [m ³]	Strefa/klasa czystości	NAWIEW	WYWIEW OGÓLNY
				m ²	m	m	m ³		CENTRALA	CENTRALA / WENT.
B.1/11/006	Pracownia dydaktyczna 2	Dydaktyczna	2	16,79	3,30	3,00	50,37	czarna	brak	WBT1
B.1/11/007	Pracownia dydaktyczna 1	Dydaktyczna	2	16,79	3,30	3,00	50,37	czarna	brak	WBT1
B.1/11/008	Pracownia dydaktyczna 2	Dydaktyczna	2	16,79	3,30	3,00	50,37	czarna	brak	WBT1
B.1/11/009	Pracownia dydaktyczna 1	Dydaktyczna	2	16,79	3,30	3,00	50,37	czarna	brak	WBT1
B.1/11/010	Pracownia magistrantów i doktorantów	Laboratoryjna	4	33,62	3,30	3,00	100,86	czarna	NB1	WBT1
B.1/11/011	Podr. Magazyn chemiczny	Laboratoryjna		9,21	3,30	3,30	30,39	czarna	NB1	WBT2
B.1/11/012	Podr. Magazyn szkła i aparatury	Pomocnicza		8,70	3,00	3,00	26,10	czarna	brak	WBT1
B.1/11/013	Podr. Magazyn szkła i aparatury	Pomocnicza		12,77	3,00	3,00	38,31	czarna	brak	WBT1
B.1/11/014	Liofilizator	Laboratoryjna		10,70	3,30	3,00	32,10	czarna	NB1	WBT1
B.1/11/015	Wc studentów/damskie	Sanitarna		5,59	2,50	2,50	13,98	czarna	brak	WS4
B.1/11/016	Wc studentów/męskie	Sanitarna		7,42	2,50	2,50	18,55	czarna	brak	WS4
B.1/11/019	Wc studentów/damskie	Sanitarna		5,59	2,50	2,50	13,98	czarna	brak	WS4
B.1/11/020	Wc studentów/męskie	Sanitarna		7,42	2,50	2,50	18,55	czarna	brak	WS4
B.1/11/021	Pracownia magistrantów doktorantów	Laboratoryjna	4	17,11	3,30	3,00	51,33	czarna	NB1	WBT1
B.1/11/022	Pracownia dydaktyczna 1	Dydaktyczna	2	16,79	3,30	3,00	50,37	czarna	brak	WBT1
B.1/11/023	Pracownia dydaktyczna 2	Dydaktyczna	2	16,79	3,30	3,00	50,37	czarna	brak	WBT1
B.1/11/024	Pracownia dydaktyczna 1	Dydaktyczna	2	16,79	3,30	3,00	50,37	czarna	brak	WBT1
B.1/11/025	Pracownia dydaktyczna 2	Dydaktyczna	2	16,79	3,30	3,00	50,37	czarna	brak	WBT1
B.3/7.3/001	Pracownia dydaktyczna 1	Dydaktyczna	2	16,57	3,30	3,00	49,71	czarna	brak	WB1
B.3/7.3/002	Pracownia dydaktyczna 1	Dydaktyczna	2	16,7	3,30	3,00	50,10	czarna	brak	WB1
B.3/7.3/003	Pracownia-laboratorium specjalistyczne	Laboratoryjna	2	35,93	3,30	3,00	107,79	czarna	NB1	WBT7
B.3/7.3/004	Pracownia-laboratorium specjalistyczne	Laboratoryjna	2	34,17	3,30	3,00	102,51	czarna	NB1	WBT7
B.3/7.3/005	Pracownia-laboratorium specjalistyczne	Laboratoryjna	2	35,36	3,30	3,00	106,08	czarna	NB1	WBT7
B.3/7.3/006	Ksero	Biurowa		5,11	3,30	3,00	15,33	czarna	brak	WB1
B.3/7.3/007	Pracownia techniczna cz.Specjalistycznej	Laboratoryjna		8,96	3,30	3,00	26,88	czarna	NB1	WB1
B.3/7.3/008	Pompownia	Techniczna		9,08	3,59	3,59	32,60	czarna	NB1	WB1
B.3/7.3/009	Wc studentów/męskie	Sanitarna		7,42	2,50	2,50	18,55	czarna	brak	WS4
B.3/7.3/010	Wc studentów/damskie	Sanitarna		5,59	2,50	2,50	13,98	czarna	brak	WS4
B.3/7.3/011	Komunikacja	Komunikacyjna		54	2,50	2,50	135,00	czarna	NB1	brak
B.3/7.4/001	Pracownia dydaktyczna 2	Dydaktyczna	2	14	3,30	3,00	42,00	czarna	brak	WB1
B.3/7.4/002	Pracownia dydaktyczna 2	Dydaktyczna	2	14,04	3,30	3,00	42,12	czarna	brak	WB1

Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Funkcja	Liczba użytkowników / pracowników	Pow. [m ²]	Wysokość do podsufitki wg. PFU [m]	Wysokość do podsufitki zalecana [m]	Kubatura [m ³]	Strefa/klasa czystości	NAWIEW	WYWIEW OGÓLNY
				m ²	m	m	m ³		CENTRALA	CENTRALA / WENT.
B.3/7.4/003	Pracownia dydaktyczna 2	Dydaktyczna	2	14	3,30	3,00	42,00	czarna	brak	WB1
B.3/7.4/004	Pracownia dydaktyczna 2	Dydaktyczna	2	14,13	3,30	3,00	42,39	czarna	brak	WB1
B.3/7.4/008	Wc studentów/damskie	Sanitarna		5,59	2,50	2,50	13,98	czarna	brak	WS4
B.3/7.4/009	Wc studentów/męskie	Sanitarna		7,42	2,50	2,50	18,55	czarna	brak	WS4
B.3/7.4/010	Komunikacja	Komunikacyjna		44,38	2,50	2,50	110,95	czarna	NB1	brak
B.4/1/001	Mała sala seminaryjna	Dydaktyczna		46,71	3,30	3,00	140,13	czarna	NB1	WB1
B.4/1/002	Pracownia dydaktyczna - naukowa 1	Dydaktyczna naukowa	2	16,65	3,30	3,00	49,95	czarna	brak	WB1
B.4/1/003	Sekretariat	Biurowa	2	14,74	2,50	2,50	36,85	czarna	brak	brak
B.4/1/004	Zesp.Socjalno-sanitarny	Socjalno sanitarna		3,52	3,30	3,00	10,56	czarna	brak	WB1
B.4/1/005	Komunikacja	Komunikacyjna		27,28	2,50	2,50	68,20	czarna	NB1	WB1
B.4/7.1/001	Pracownia dydaktyczna 1	Dydaktyczna	2	16,57	3,30	3,00	49,71	czarna	brak	WB1
B.4/7.1/002	Pracownia dydaktyczna 1	Dydaktyczna	2	16,7	3,30	3,00	50,10	czarna	brak	WB1
B.4/7.1/003	Pracownia dydaktyczna 2	Dydaktyczna	2	12,94	3,30	3,00	38,82	czarna	brak	WB1
B.4/7.1/004	Pracownia dydaktyczna 2	Dydaktyczna	2	13,07	3,30	3,00	39,21	czarna	brak	WB1
B.4/7.1/005	Pracownia dydaktyczna 2	Dydaktyczna	2	12,94	3,30	3,00	38,82	czarna	brak	WB1
B.4/7.1/006	Pracownia magistrantów	Laboratoryjna	2	14,04	3,30	3,00	42,12	czarna	brak	WB1
B.4/7.1/007	Pracownia-laboratorium specjalistyczne	Laboratoryjna	2	30,73	3,30	3,00	92,19	czarna	NB1	WBT9
B.4/7.1/010	Laboratorium	Laboratoryjna		18,98	3,30	3,00	56,94	czarna	NB1	WBT9
B.4/7.1/011	Wc studentów/męskie	Sanitarna		7,42	2,50	2,50	18,55	czarna	brak	WS4
B.4/7.1/012	Wc studentów/damskie	Sanitarna		5,59	2,50	2,50	13,98	czarna	brak	WS4
B.4/7.1/013	Podr. Magazyn szkła i aparatury	Laboratoryjna		9,94	3,00	3,00	29,82	czarna	brak	WB1
B.4/7.1/014	Pokój socjalny ogólny	Socjalna		14,16	3,30	3,00	42,48	czarna	brak	WB1
B.4/7.1/015	Komunikacja	Komunikacyjna		58,5	2,50	2,50	146,25	czarna	NB1	brak
B.4/7.2/001	Komunikacja	Komunikacyjna		63,12	2,50	2,50	157,80	czarna	NB1	brak
B.4/7.2/002	Pracownia dydaktyczna 1	Dydaktyczna	2	16,57	3,30	3,0	49,71	czarna	brak	WB1
B.4/7.2/003	Pracownia dydaktyczna 1	Dydaktyczna	2	17,28	3,30	3,0	51,84	czarna	brak	WB1
B.4/7.2/004	Pracownia dydaktyczna 2	Dydaktyczna	2	12,36	3,30	3,0	37,08	czarna	brak	WB1

Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Funkcja	Liczba użytkowników / pracowników	Pow. [m ²]	Wysokość do podsufitki wg. PFU [m]	Wysokość do podsufitki zalecana [m]	Kubatura [m ³]	Strefa/klasa czystości	NAWIEW	WYWIEW OGÓLNY
				m ²	m	m	m ³		CENTRALA	CENTRALA / WENT.
B.4/7.2/005	Pracownia dydaktyczna 2	Dydaktyczna	2	13,07	3,30	3,0	39,21	czarna	brak	WB1
B.4/7.2/006	Pracownia dydaktyczna 2	Dydaktyczna	2	12,94	3,30	3,0	38,82	czarna	brak	WB1
B.4/7.2/007	Pracownia magistrantów i doktorantów	Laboratoryjna	4	14,04	3,30	3,0	42,12	czarna	brak	WB1
B.4/7.2/009	Pracownia-laboratorium specjalistyczne	Laboratoryjna	2	36,63	3,30	3,0	109,89	czarna	NB1	WBT12
B.4/7.2/010	Szatnia wykładowców	Pomocnicza		8,54	3,30	2,5	21,35	czarna	brak	WBT11
B.4/7.2/011	Podr. Magazyn chemiczny	Laboratoryjna		15,29	3,30	3,30	50,46	czarna	brak	WBT10
B.4/7.2/012	Wc personelu/damskie	Sanitarna		5,59	2,50	2,50	13,98	czarna	brak	WS4
B.4/7.2/013	Wc personelu/męskie	Sanitarna		7,42	2,50	2,50	18,55	czarna	brak	WS4
B.4/7.2/014	Podr. Magazyn szkła i aparatury	Laboratoryjna		9,94	3,00	3,00	29,82	czarna	brak	WB1
									NB1	
B.4/9.1/001	Pracownia-laboratorium specjalistyczne	Laboratoryjna	3	51,9	3,30	3,00	155,70	szara	NB2	WB2
B.4/9.1/002	Pracownia-laboratorium specjalistyczne	Laboratoryjna	3	30,93	3,30	3,00	92,79	szara	NB2	WB2
B.4/T/003	Pomieszczenie szaf dystrybucyjnych	Techniczna		4,81	3,59	3,59	17,27	czarna	brak	WB2
B.5/9.1/001	Pracownia - laboratorium do syntez	Laboratoryjna	2	51,8	3,30	3,30	170,94	czarna	NB2	WB2
B.5/9.1/002	Pracownia-laboratorium specjalistyczne	Laboratoryjna	2	43,2	3,30	3,30	142,53	czarna	NB2	WB2
B.5/9.1/003	Pracownia-laboratorium specjalistyczne	Laboratoryjna	2	42,3	3,30	3,30	139,49	czarna	NB2	WB2
B.5/9.1/004	Pracownia-laboratorium specjalistyczne	Laboratoryjna	2	42,1	3,30	3,30	139,00	czarna	NB2	WB2
B.5/9.1/005	Pracownia-laboratorium specjalistyczne	Laboratoryjna	2	43,2	3,30	3,30	142,46	czarna	NB2	WB2
B.5/9.1/006	Pokój socjalny ogólny	Socjalna		12,6	3,30	3,30	41,45	czarna	brak	WB2
B.5/9.1/007	Szatnia podręczna studentów	Pomocnicza		8,9	3,30	2,50	22,20	czarna	brak	WBT11
B.5/9.1/008	Podr. Magazyn chemiczny	Laboratoryjna		9,8	3,30	3,30	32,18	czarna	brak	WBT13
B.5/9.1/009	Wc studentów/męskie	Sanitarna		7,4	2,50	2,50	18,55	czarna	brak	WS4
B.5/9.1/010	Wc studentów/damskie	Sanitarna		5,6	2,50	2,50	13,98	czarna	brak	WS4
B.5/9.1/011	Szatnia wykładowców	Pomocnicza		6,6	3,30	3,30	21,78	czarna	brak	WBT11
B.5/9.1/012	Pokój aparaturowy	Laboratoryjna		10,2	3,30	3,30	33,76	czarna	NB2	WB2
B.5/9.1/013	Komunikacja	Laboratoryjna		12,7	2,50	2,50	31,75	czarna	NB2	WB2
B.5/9.1/014	Komunikacja	Komunikacyjna		70,32	2,50	2,50	175,80	czarna	NB2	WB2
B.5/T/003	Pomieszczenie szaf dystrybucyjnych	Techniczna	25	4,8	3,59	3,59	17,27	czarna	brak	WB2

Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Funkcja	Liczba użytkowników / pracowników	Pow. [m ²]	Wysokość do podsufitki wg. PFU [m]	Wysokość do podsufitki zalecana [m]	Kubatura [m ³]	Strefa/klasa czystości	NAWIEW	WYWIEW OGÓLNY
				m ²	m	m	m ³		CENTRALA	CENTRALA / WENT.
									NB2	
B.5/9.2/001	Pracownia-laboratorium specjalistyczne	Laboratoryjna	2	50,6	3,30	3,30	166,98	czarna	NB3	WB3
B.5/9.2/002	Pracownia-laboratorium specjalistyczne	Laboratoryjna	2	42,8	3,30	3,30	141,24	czarna	NB3	WB3
B.5/9.2/003	Pracownia-laboratorium specjalistyczne	Laboratoryjna	2	42,7	3,30	3,30	140,78	czarna	NB3	WB3
B.5/9.2/004	Pracownia-laboratorium specjalistyczne	Laboratoryjna	2	42,7	3,30	3,30	140,78	czarna	NB3	WB3
B.5/9.2/005	Pracownia dydaktyczna 2	Dydaktyczna	2	16,8	3,30	3,30	55,47	czarna	brak	WB3
B.5/9.2/006	Pracownia magistrantów	Laboratoryjna	2	13,8	3,30	3,30	45,67	czarna	brak	WB3
B.5/9.2/007	Pracownia doktorantów	Laboratoryjna	2	13,8	3,00	3,00	41,46	czarna	brak	WB3
B.5/9.2/008	Myjnia szkła laboratoryjnego	Laboratoryjna		9,3	3,30	3,30	30,56	czarna	NB3	WB3
B.5/9.2/009	Podr. Magazyn szkła i aparatury	Laboratoryjna		8,7	3,00	3,00	26,13	czarna	brak	WB3
B.5/9.2/010	Wc personelu/damskie	Sanitarna		5,6	2,50	2,50	13,98	czarna	brak	WS4
B.5/9.2/011	Wc personelu/męskie	Sanitarna		7,4	2,50	2,50	18,55	czarna	brak	WS4
B.5/9.2/012	Pokój aparaturowy	Laboratoryjna		17,1	3,30	3,30	56,40	czarna	NB3	WB3
B.5/9.2/013	Komunikacja	Laboratoryjna		71,52	2,50	2,50	178,80	czarna	NB3	WB3
									NB3	
B.0/10/001	Poczekalnia/rejestracja	Pomocnicza		21,66	3,30	3,00	64,98	czarna	brak	brak
B.0/10/002	Pok. Przeprowadzania wywiadu z pacjentem	Pomocnicza		14,01	3,30	3,00	42,03	czarna	NB4	WB4
B.0/10/003	Szatnia podr. Pacjentów / depozyt	Pomocnicza		16,44	3,30	2,50	41,10	czarna	NB4	WB4
B.0/10/004	Wc	Sanitarna		3,72	2,50	2,50	9,30	czarna	brak	WS4
B.0/10/005	Łazienka dyżurki	Sanitarna		4,46	2,5	2,50	11,15	czarna	brak	WS4
B.0/10/006	Dyżurka lekarska	Socjalna	4	17,26	3,30	3,00	51,78	czarna	NB4	WB4
B.0/10/007	Pokój dokumentacji medycznej	Pomocnicza		14,47	3,30	3,00	43,41	czarna	NB4	WB4
B.0/10/008	Komunikacja	Komunikacyjna		3,01	2,5	2,50	7,53	czarna	brak	WB4
B.0/10/009	Łazienka pacjentów	Sanitarna		3,60	2,5	2,50	9,00	czarna	brak	WS4
B.0/10/010	Sala obserwacyjna 1 łóżkowa	Naukowo badawcza	1	12,12	3,30	3,00	36,36	czarna	NB4	brak
B.0/10/011	Sala obserwacyjna 3 łóżkowa	Naukowo badawcza	3	22,23	3,30	3,00	66,69	czarna	NB4	brak
B.0/10/012	Punkt pielęgniarski	Pomocnicza	2	8,28	2,5	2,50	20,70	czarna	NB4	brak

Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Funkcja	Liczba użytkowników / pracowników	Pow. [m2]	Wysokość do podsufitki wg. PFU [m]	Wysokość do podsufitki zalecana [m]	Kubatura [m3]	Strefa/klasa czystości	NAWIEW	WYWIEW OGÓLNY
				m ²	m	m	m ³		CENTRALA	CENTRALA / WENT.
B.0/10/013	Sala obserwacyjna 3 łóżkowa	Naukowo badawcza	3	22,10	3,30	3,00	66,30	czarna	NB4	brak
B.0/10/014	Komunikacja	Komunikacyjna		3,01	2,5	2,50	7,53	czarna	brak	WB4
B.0/10/015	Sala obserwacyjna 1 łóżkowa	Naukowo badawcza	1	12,17	3,30	3,00	36,51	czarna	NB4	brak
B.0/10/016	Łazienka pacjentów	Sanitarna		3,60	2,5	2,50	9,00	czarna	brak	WS4
B.0/10/023	Magazyn podręczny leków	Pomocnicza		11,83	2,5	2,50	29,58	czarna	brak	WB4
B.0/10/024	Magazyn sprzętu med. I aparatury med.	Pomocnicza		9,92	3,59	3,59	35,61	czarna	brak	WB4
B.0/10/025	Brudownik/ mag. Brudnej bielizny	Pomocnicza		7,33	3,30	2,50	18,33	czarna	brak	WB4
B.0/10/026	Wc personelu/damskie	Sanitarna		3,70	2,50	2,50	9,25	czarna	brak	WS4
B.0/10/027	Kuchenska oddziałowa	Socjalna		7,52	3,30	3,00	22,56	czarna	brak	WB4
B.0/10/028	Wc personelu/męskie	Sanitarna		5,41	2,50	2,50	13,53	czarna	brak	WS4
B.0/10/029	Pomieszczenie porządkowe	Pomocnicza		3,32	3,59	3,59	11,92	czarna	brak	WB4
B.0/10/030	Archiwum	Pomocnicza		9,92	3,30	3,00	29,76	czarna	brak	WB4
B.0/10/031	Magazyn bielizny czystej	Pomocnicza		11,83	3,59	3,59	42,47	czarna	brak	WB4
B.0/10/037	Komunikacja	Komunikacyjna		3,01	2,5	2,50	7,53	czarna	brak	WB4
B.0/10/038	Łazienka pacjentów	Sanitarna		3,60	2,5	2,50	9,00	czarna	brak	WS4
B.0/10/039	Sala obserwacyjna 1 łóżkowa	Naukowo badawcza	1	12,17	3,30	3,00	36,51	czarna	NB4	brak
B.0/10/040	Sala obserwacyjna 3 łóżkowa	Naukowo badawcza	3	21,87	3,30	3,00	65,61	czarna	NB4	brak
B.0/10/041	Punkt pielęgniarski	Pomocnicza	2	8,52	2,5	2,50	21,30	czarna	NB4	brak
B.0/10/042	Sala obserwacyjna 3 łóżkowa	Naukowo badawcza	3	22,23	3,30	3,00	66,69	czarna	NB4	brak
B.0/10/043	Komunikacja	Komunikacyjna		3,52	2,5	2,50	8,80	czarna	brak	WB4
B.0/10/044	Sala obserwacyjna 1 łóżkowa	Naukowo badawcza	1	12,05	3,30	3,00	36,15	czarna	NB4	brak
B.0/10/045	Łazienka pacjentów	Sanitarna		5,27	2,5	2,50	13,18	czarna	brak	WS4
B.0/10/046	Gabinet lekarski	Pomocnicza	2	12,22	3,30	3,00	36,66	czarna	NB4	WB4
B.0/10/047	Pokój pobierania materiału biologicznego	Laboratoryjna		17,18	3,30	3,00	51,54	czarna	NB4	WB4
B.0/10/048	Pok. Przechowywania mat. Biol.	Pomocnicza		5,00	3,30	3,00	15,00	czarna	brak	WB4
B.0/10/049	Pom. Rekreacyjne dla uczestników badań	Pomocnicza	6/0	21,35	3,30	3,00	64,05	czarna	NB4	WB4
B.0/10/050	Komunikacja	Komunikacyjna		12,71	2,5	2,50	31,78	czarna	NB4	brak
B.0/10/051	Komunikacja	Komunikacyjna	27	18,82	2,5	2,50	47,05	czarna	NB4	WB4

Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Funkcja	Liczba użytkowników / pracowników	Pow. [m ²]	Wysokość do podsufitki wg. PFU [m]	Wysokość do podsufitki zalecana [m]	Kubatura [m ³]	Strefa/klasa czystości	NAWIEW	WYWIEW OGÓLNY
				m ²	m	m	m ³		CENTRALA	CENTRALA / WENT.
B.0/10/052	Komunikacja	Komunikacyjna		98,02	2,5	2,50	245,05	czarna	NB4	brak
B.0/10/053	Komunikacja	Komunikacyjna		60,72	2,5	2,50	151,80	czarna	NB4	brak
B.0/T/003	Pomieszczenie szaf dystrybucyjnych	Techniczna		4,81	3,59	3,59	17,27	czarna	brak	WB4
									NB4	
C.0/12/001	Szatnia studentów	Pomocnicza		26,88	3,30	2,50	67,20	czarna	brak	WCT2
C.0/12/002	Pomieszczenie nadzoru technicznego	Pomocnicza		12,92	3,59	3,59	46,38	czarna	brak	WC1
C.0/12/003	Toaleta studentów /damska	Sanitarna		3,43	2,50	2,50	8,58	czarna	brak	WS7

Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Funkcja	Liczba użytkowników / pracowników	Pow. [m2]	Wysokość do podsufitki wg. PFU [m]	Wysokość do podsufitki zalecana [m]	Kubatura [m3]	Strefa/klasa czystości	NAWIEW	WYWIEW OGÓLNY
				m ²	m	m	m ³		CENTRALA	CENTRALA / WENT.
C.0/12/004	Toaleta studentów /męska	Sanitarna		5,73	2,50	2,50	14,33	czarna	brak	WS7
C.0/12/005	Toaleta studentów nps	Sanitarna		3,84	2,50	2,50	9,60	czarna	brak	WS7
C.0/12/006	Portiernia	Pomocnicza		11,27	3,30	3,00	33,81	czarna	brak	WC1
C.0/12/007	Komunikacja	Komunikacyjna		124,53	2,5	2,50	311,33	czarna	NC1	WC1
C.1/4/012	Szatnia studentów	Sanitarna		8,57	3,30	2,50	21,43	czarna	NC1	WCT3
C.1/4/014	Sekretariat	Biurowa	2	19,00	2,5	2,50	47,50	czarna	brak	brak
C.1/4/015	Zesp.Socjalno-sanitarny	Socjalna		3,48	3,30	3,00	10,44	czarna	brak	WC1
C.1/4/016	Sala seminaryjna dla 20 osób	Dydaktyczna	22	31,92	3,30	3,00	95,76	czarna	NC1	WC1
C.1/4/017	Pracownia dydaktyczna 2	Dydaktyczna	2	15,23	3,30	3,00	45,69	czarna	brak	WC1
C.1/4/018	Pracownia dydaktyczna 1	Dydaktyczna	2	15,74	3,30	3,00	47,22	czarna	brak	WC1
C.1/4/019	Pracownia doktorantów i magistrantów - glp	Laboratoryjna	2	30,91	3,30	3,00	92,73	czarna	NC1	WC1
C.1/4/020	Pokój socjalny ogólny	Socjalna		11,70	3,30	3,00	35,10	czarna	NC1	WC1
C.1/4/023	Wc personelu /damskie	Sanitarna		4,66	2,50	2,50	11,65	czarna	brak	WS5
C.1/4/024	Wc personelu /męskie	Sanitarna		7,27	2,50	2,50	18,18	czarna	brak	WS5
C.1/4/027	Komunikacja	Komunikacyjna		51,96	2,5	2,50	129,90	czarna	NC1	WC1
C.1/5/001	Sala ćwiczeń ogólna	Dydaktyczno naukowow laboratoryjna	70	101,82	3,30	3,30	336,01	czarna	NC1	WC1
C.1/5/002	Pracownia techniczna cz. Ogólnej	Dydaktyczna	2	12,14	3,30	3,00	36,42	czarna	NC1	WC1
C.1/5/004	Podr. Magazyn szkła i aparatury	Pomocnicza		4,59	3,00	3,00	13,77	czarna	brak	WC1
C.1/5/012	Mała sala seminaryjna	Dydaktyczna	14/1	19,24	3,30	3,00	57,72	czarna	NC1	WC1
C.1/5/013	Pracownia dydaktyczno - naukowa 1	Dydaktyczno naukowa	2	17,48	3,30	3,00	52,44	czarna	brak	WC1
C.1/5/014	Sekretariat	Biurowa	2	13,48	2,5	2,50	33,70	czarna	brak	WC1
C.1/5/015	Pracownia dydaktyczno-naukowa 2	Dydaktyczno naukowa	2	16,81	3,30	3,00	50,43	czarna	brak	WC1
C.1/5/016	Pokój socjalny ogólny	Socjalna		9,87	3,30	3,00	29,61	czarna	brak	WC1
C.1/5/017	Pracownia dydaktyczna 2	Dydaktyczna	2	17,20	3,30	3,00	51,60	czarna	brak	WC1
C.1/5/018	Pracownia dydaktyczna 1	Dydaktyczna	2	15,40	3,30	3,00	46,20	czarna	NC1	WC1
C.1/5/019	Pracownia magistrantów i doktorantów	Laboratoryjna	4	28,85	3,30	3,00	86,55	czarna	NC1	WC1
C.1/5/020	Sala seminaryjna dla 40 osób	Dydaktyczna	42	51,07	3,30	3,30	168,53	czarna	NC1	WC1
C.1/5/021	Pom. Porządkowe	Pomocnicza		2,77	3,59	3,59	9,94	czarna	brak	WC1

Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Funkcja	Liczba użytkowników / pracowników	Pow. [m2]	Wysokość do podsufitki wg. PFU [m]	Wysokość do podsufitki zalecana [m]	Kubatura [m3]	Strefa/klasa czystości	NAWIEW	WYWIEW OGÓLNY
				m ²	m	m	m ³		CENTRALA	CENTRALA / WENT.
C.1/5/022	Toaleta studentów /damska	Sanitarna		12,55	2,50	2,50	31,38	czarna	NC1	WS6
C.1/5/023	Toaleta studentów nps	Sanitarna		4,30	2,50	2,50	10,75	czarna	brak	WS6
C.1/5/024	Toaleta studentów /męska	Sanitarna		15,05	2,50	2,50	37,63	czarna	NC1	WS6
C.1/5/025	Pokój aparaturowy	Laboratoryjna		12,74	3,30	3,00	38,22	czarna	NC1	WC1
C.1/5/026	Myjnia szkła lab.	Laboratoryjna		15,62	3,30	3,00	46,86	czarna	NC1	WC1
C.1/5/028	Wc personelu /damskie	Sanitarna		5,40	2,50	2,50	13,50	czarna	brak	WS7
C.1/5/029	Wc personelu /męskie	Sanitarna		7,51	2,50	2,50	18,78	czarna	brak	WS7
C.1/5/030	Szatnia podręczna studentów	Pomocnicza		16,41	3,30	2,50	41,03	czarna	brak	WCT2
C.1/5/031	Zesp.Socjalno-sanitarny	Socjalno sanitarna		8,03	3,30	3,00	24,09	czarna	brak	WC1
C.1/5/032	Szatnia wykładowców	Pomocnicza		7,12	3,30	2,50	17,80	czarna	brak	WCT2
C.1/5/033	Komunikacja	Komunikacyjna		92,39	2,5	2,50	230,98	czarna	NC1	WC1
C.1/5/034	Komunikacja	Komunikacyjna		66,18	2,5	2,50	165,45	czarna	NC1	WC1
C.1/T/004	Pom. Szaf dystrybucyjnych	Techniczna		4,24	3,59	3,59	15,22	czarna	brak	WC1
C.2/2/001	Szatnia okryć wierzchnich	Pomocnicza		21,12	3,30	2,50	52,80	czarna	brak	WCT3
C.2/2/002	Sala seminaryjna dla 35 osób	Dydaktyczna	35	37,50	3,30	3,00	112,50	czarna	NC1	WC1
C.2/2/003	Biblioteka	Dydaktyczna	5	14,95	3,30	3,00	44,85	czarna	NC1	WC1
C.2/2/004	Sekretariat	Biurowa	2	20,30	2,50	2,50	50,75	czarna	brak	brak
C.2/2/005	Zesp.Socjalno-sanitarny	Socjalno sanitarna		4,18	3,30	3,00	12,54	czarna	brak	WC1
C.2/2/006	Pracownia dydaktyczno - naukowa 1	Dydaktyczno naukowa	9	39,90	3,30	3,00	119,70	czarna	NC1	WC1
C.2/2/007	Pracownia dydaktyczno - naukowa 1	Dydaktyczno naukowa	2	21,78	3,30	3,00	65,34	czarna	brak	WC1
C.2/2/008	Zesp.Socjalno-sanitarny	Socjalno sanitarna		3,61	3,30	3,00	10,83	czarna	brak	WC1
C.2/2/009	Sekretariat	Biurowa	2	18,13	2,50	2,50	45,33	czarna	brak	brak
C.2/2/010	Pracownia dydaktyczno-naukowa 2	Dydaktyczno naukowa	2	16,13	3,30	3,00	48,39	czarna	brak	WC1
C.2/2/011	Toaleta studentów /damska	Sanitarna		15,09	2,50	2,50	37,73	czarna	NC1	WS6
C.2/2/012	Pom. Porządkowe	Pomocnicza		4,08	3,59	3,59	14,65	czarna	brak	WC1
C.2/2/013	Wc personelu /damskie	Sanitarna		4,66	2,50	2,50	11,65	czarna	brak	WS5
C.2/2/014	Wc personelu /męskie	Sanitarna		7,27	2,50	2,50	18,18	czarna	brak	WS5

Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Funkcja	Liczba użytkowników / pracowników	Pow.	Wysokość do podsufitki wg. PFU	Wysokość do podsufitki zalecana	Kubatura	Strefa/klasa czystości	NAWIEW	WYWIEW OGÓLNY
				m ²	m	m	m ³		CENTRALA	CENTRALA / WENT.
C.2/2/015	Pokój socjalny ogólny	Socjalna		5,37	3,30	3,00	16,11	czarna	brak	WC1
C.2/2/016	Pracownia dydaktyczna 2	Dydaktyczna	36	54,79	3,30	3,00	164,37	czarna	NC1	WC1
C.2/2/017	Sala seminaryjna dla 70 osób	Dydaktyczna	70	101,27	3,30	3,00	303,81	czarna	NC1	WC1
C.2/2/018	Komunikacja	Komunikacyjna		50,26	2,50	2,50	125,65	czarna	NC1	WC1
C.2/2/019	Komunikacja	Komunikacyjna		57,88	2,50	2,50	144,70	czarna	NC1	WC1
C.2/3/014	Sala ćwiczeń ogólna	Dydaktyczno naukowow	13	48,88	3,30	3,00	146,64	czarna	NC1	WC1
C.2/3/015	Pokój aparaturowy	Laboratoryjna		13,91	3,30	3,00	41,73	czarna	NC1	WC1
C.2/3/016	Sala ćwiczeń ogólna	Dydaktyczno naukowow	10	26,23	3,30	3,00	78,69	czarna	NC1	WC1
C.2/3/017	Pokój doktorantów	Dydaktyczna	2	15,73	3,30	3,00	47,19	czarna	brak	WC1
C.2/3/018	Pokój adiunkta	Biurowa	2	16,52	3,30	3,00	49,56	czarna	brak	WC1
C.2/3/019	Pokój wykładowców	Biurowa	5	16,29	3,30	3,00	48,87	czarna	NC1	WC1
C.2/3/020	Pokój kierownika	Biurowa	2	15,75	3,30	3,00	47,25	czarna	brak	WC1
C.2/3/021	Sekretariat	Biurowa	2	16,07	2,50	2,50	40,18	czarna	brak	WC1
C.2/3/022	Mała sala seminaryjna	Dydaktyczna	15	19,39	3,30	3,00	58,17	czarna	NC1	WC1
C.2/3/023	Szatnia wykładowców	Pomocnicza		10,75	3,30	2,50	26,88	czarna	brak	WCT2
C.2/3/024	Szatnia podręczna studentów	Pomocnicza		13,92	3,30	2,50	34,80	czarna	brak	WCT2
C.2/3/025	Wc personelu /męskie	Sanitarna		6,04	2,50	2,50	15,10	czarna	brak	WS7
C.2/3/026	Pokój przygotowawczy i wagowy	Laboratoryjna		6,85	3,30	3,00	20,55	czarna	NC1	WC1
C.2/3/027	Wc personelu /damskie	Sanitarna		5,40	2,50	2,50	13,50	czarna	brak	WS7
C.2/3/028	Pokój socjalny ogólny	Socjalna		12,31	3,30	3,00	36,93	czarna	brak	WC1
C.2/3/029	Podr. Magazyn szkła i aparatury	Laboratoryjna		8,92	3,00	3,00	26,76	czarna	brak	WC1
C.2/3/030	Toaleta studentów /męska	Sanitarna		18,65	2,50	2,50	46,63	czarna	NC1	WS6
C.2/3/031	Toaleta studentów nps	Sanitarna		4,30	2,50	2,50	10,75	czarna	brak	WS6
C.2/3/032	Komunikacja	Komunikacyjna		74,35	2,50	2,50	185,88	czarna	NC1	WC1
C.2/3/033	Komunikacja	Komunikacyjna		69,29	2,50	2,50	173,23	czarna	NC1	WC1
C.2/T/003	Pom. Szaf sterujących	Techniczna		16,25	3,59	3,59	58,34	czarna	brak	WC1
C.2/T/005	Magazyn	NIE BYŁO TU							brak	WC1
C.2/T/006	Pom. Szaf dystrybucyjnych	Techniczna		4,24	3,59	3,59	15,22	czarna	brak	WC1
									NC1	

Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Funkcja	Liczba użytkowników / pracowników	Pow. [m ²]	Wysokość do podsufitki wg. PFU [m]	Wysokość do podsufitki zalecana [m]	Kubatura [m ³]	Strefa/klasa czystości	NAWIEW	WYWIEW OGÓLNY
				m ²	m	m	m ³		CENTRALA	CENTRALA / WENT.
C.0/6/001	Sala seminaryjna dla 40 osób	Dydaktyczna	40/1	59,04	3,30	3,30	194,83	czarna	NC2	WC2
C.0/6/002	Magazyn sprzętu i aparatury	Laboratoryjna		10,72	3,59	3,59	38,48	czarna	brak	WC2
C.0/6/003	Sala ćwiczeń ogólna	Dydaktyczno naukowolaboratoryjna	84/1	146,18	3,30	3,30	482,39	czarna	NC2	WC2
C.0/6/026	Pracownia dydaktyczna 2	Dydaktyczna	2	13,71	3,30	3,00	41,13	czarna	brak	WC2
C.0/6/027	Pracownia dydaktyczna 2	Dydaktyczna	2	13,71	3,30	3,00	41,13	czarna	brak	WC2
C.0/6/028	Pracownia dydaktyczna 2	Dydaktyczna	2	13,56	3,30	3,00	40,68	czarna	brak	WC2
C.0/6/029	Pracownia dydaktyczno - naukowa 1	Dydaktyczno naukowa	2	13,71	3,30	3,00	41,13	czarna	brak	WC2
C.0/6/030	Sekretariat	Biurowa	2	13,52	2,5	2,50	33,80	czarna	brak	WC2
C.0/6/032	Wc personelu /damskie	Sanitarna		4,36	2,50	2,50	10,90	czarna	brak	WS7
C.0/6/034	Pokój socjalny ogólny	Socjalna		16,89	3,30	3,00	50,67	czarna	NC2	WC2
C.0/6/035	Toaleta studentów /męska	Sanitarna		15,05	2,50	2,50	37,63	czarna	NC2	WS6
C.0/6/036	Toaleta studentów nps	Sanitarna		4,30	2,50	2,50	10,75	czarna	brak	WS6
C.0/6/037	Toaleta studentów /damska			12,61	2,50	2,50	31,53	czarna	NC2	WS6
C.0/6/038	Pom. Porządkowe	Pomocnicza		2,79	3,59	3,59	10,02	czarna	brak	WS6
C.0/6/044	Komunikacja	Komunikacyjna		59,69	2,5	2,50	149,23	czarna	NC2	WC2
C.0/6/047	Komunikacja	Komunikacyjna		46,33	2,5	2,50	115,83	czarna	NC2	WC2
C.0/T/004	Pom. Szaf dystrybucyjnych	Techniczna		4,24	3,59	3,59	15,22	czarna	brak	WC2
									NC2	
D.0.T/001	Wentylatorownia	Techniczna		23,39	3,40	3,40	79,53	czarna	brak	WD1
D.0.T/002	Rozdzielnia główna obiektowa	Techniczna		11,66	3,40	3,40	39,64	czarna	brak	WDT1
D.0.T/003	Pomieszczenie szaf dystrybucyjnych	Techniczna		10,42	3,40	3,40	35,43	czarna	brak	WDT11
D.0.T/005	Pompownia pożarowa	Techniczna		8,50	3,40	3,40	28,90	czarna	brak	WDT12
D.0.T/004	Węzeł cieplny	Techniczna		19,25	3,40	3,40	65,45	czarna	brak	WDT12
D.0/001	Przedsiónek	Komunikacyjna		8,07	2,50	2,50	20,18	czarna	ND1	brak
D.0/002	Pracownia techniczna cz.Specjalistycznej	Laboratoryjna		12,50	3,30	3,00	37,50	czarna	ND1	WD1
D.0/003	Sekretariat	Biurowa	2	12,78	2,50	2,50	31,95	czarna	brak	WD1
D.0/004	Pokój socjalny ogólny	Socjalna		12,78	3,30	3,00	38,34	czarna	ND1	WD1
D.0/005	Archiwum dokumentacji	Pomocnicza	32	16,17	3,30	3,00	48,51	czarna	brak	WD1

Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Funkcja	Liczba użytkowników / pracowników	Pow. [m2]	Wysokość do podsufitki wg. PFU [m]	Wysokość do podsufitki zalecana [m]	Kubatura [m3]	Strefa/klasa czystości	NAWIEW	WYWIEW OGÓLNY
				m ²	m	m	m ³		CENTRALA	CENTRALA / WENT.
D.0/007	Wc personelu /damskie	Sanitarna		3,86	2,50	2,50	9,65	czarna	brak	WS8
D.0/008	Wc personelu /męskie	Sanitarna		6,31	2,50	2,50	15,78	czarna	brak	WS8
D.0/009	Magazyn odczynników chemicznych	Magazynowa		15,65	2,50	3,40	53,21	czarna	brak	WDT5
D.0/010	Magazyn odczynników chemicznych (zimny pokój)	Magazynowa		15,51	2,50	3,40	52,73	czarna	ND1	WD1
D.0/011	Magazyn odczynników chemicznych łatwopalnych	Magazynowa		17,90	2,50	3,40	60,86	czarna	brak	WDT4
D.0/012	Magazyn odczynników chemicznych	Magazynowa		17,90	2,50	3,40	60,86	czarna	brak	WDT3
D.0/013	Magazyn odczynników żrących i cuchnących	Magazynowa		22,38	2,50	3,40	76,09	czarna	brak	WDT1
D.0/014	Magazyn odczynników chemicznych	Magazynowa		11,50	2,50	3,40	39,10	czarna	brak	WDT2
D.0/016	Przedsiónek	Komunikacyjna		4,27	2,5	2,50	10,68	czarna	brak	WD1
D.0/017	Magazyn gospodarczy	Pomocnicza		36,36	3,40	3,40	123,62	czarna	brak	WD1
D.0/022	Wc personelu	Sanitarna		3,18	2,50	2,50	7,95	czarna	ND1	WS9
D.0/027	Hol dystrybucyjny	Komunikacyjna		69,62	3,30	3,00	208,86	czarna	ND1	brak
D.0/028	Komunikacja	Komunikacyjna		18,66	2,5	2,50	46,65	czarna	ND1	brak
									ND1	
D.0/015	Autoklawownia - glp	Laboratoryjna		16,48	3,30	3,30	54,38	czarna	ND2	WDT7
									ND2	
A.-1.002	Rozdzielnica elektryczna	Techniczna		0,87	-	-	-	-	-	
A.0/T/001	Hydrant	Techniczna		0,25	-	-	-	-	-	
A.0/T/002	Rozdzielnica elektryczna	Techniczna		0,87	-	-	-	-	-	
A.0/T/004	Szacht wentylacyjny	Techniczna		12,98	-	-	-	-	-	
A.0/T/006	Szacht wentylacyjny	Techniczna		0,79	-	-	-	-	-	
A.0/T/007	Szacht instalacyjny	Techniczna		0,23	-	-	-	-	-	
A.0/T/008	Szacht wentylacyjny	Techniczna		10,88	-	-	-	-	-	
A.0/T/009	Szacht wentylacyjny	Techniczna		6,69	-	-	-	-	-	
A.0/T/010	Hydrant	Techniczna		0,20	-	-	-	-	-	
A.0/T/011	Rozdzielnica elektryczna	Techniczna		0,87	-	-	-	-	-	
B.1/T/001	Hydrant	Techniczna		0,43	-	-	-	-	-	
B.1/T/002	Rozdzielnica elektryczna	Techniczna		0,75	-	-	-	-	-	

Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Funkcja	Liczba użytkowników / pracowników	Pow. [m ²]	Wysokość do podsufitki wg. PFU [m]	Wysokość do podsufitki zalecana [m]	Kubatura [m ³]	Strefa/klasa czystości	NAWIEW	WYWIEW OGÓLNY
				m ²	m	m	m ³		CENTRALA	CENTRALA / WENT.
B.1/T/004	Szacht wentylacyjny	Techniczna		11,25	-	-	-	-	-	
B.1/T/005	Hydrant	Techniczna		0,23	-	-	-	-	-	
C.-1.001	Komunikacja	Komunikacyjna		9,33	2,5	2,5	23,33	czarna	-	WC1
C.-1.002	Pomieszczenie rozdzielaczy	Techniczna		32,56	2,5	2,5	81,40	czarna	-	WC1
C.-1.003	Pomieszczenie techniczne	Techniczna		8,46	2,5	2,5	21,15	czarna	-	WC1

Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Funkcja	Liczba użytkowników / pracowników	Pow. [m ²]	Wysokość do podsufitki wg. PFU [m]	Wysokość do podsufitki zalecana [m]	Kubatura [m ³]	Strefa/klasa czystości	NAWIEW	WYWIEW OGÓLNY
				m ²	m	m	m ³		CENTRALA	CENTRALA / WENT.
C.-1.004	Rozdzielnia główna obiektowa+ups	Techniczna		14,81	2,5	2,5	37,03	czarna	-	