



UNIwersytet Medyczny IM. PIASTÓW ŚLĄSKICH WE WROCLAWIU

50-367 Wrocław, ul. Pasteura 1
Zespół ds. Zamówień Publicznych UMW
ul. Marcinkowskiego 2-6, 50-368 Wrocław
faks 71 / 784-00-45
e-mail: milosz.bokrzycki@umed.wroc.pl

UMW / IZ / PN - 33 / 19

Wrocław, 10.05.2019 r.

Odpowiedzi na pytania Wykonawców

NAZWA POSTĘPOWANIA

Wykonanie dokumentacji projektowej tj. Projektu Budowlanego zamiennego do projektu pn. „Przebudowa i remont budynków Akademii Medycznej: DS. Bliźniak, DS. Jubilatka i Stołówki Studenckiej wraz z zagospodarowaniem terenu oraz dobudową windy do elewacji bocznej DS. Jubilatka przy ul. Wojciecha z Brudzewa 8-12 we Wrocławiu”, Projektów Wykonawczych, Specyfikacji Technicznych, Przedmiarów Robót i Kosztorysów Inwestorskich.

Pytanie nr 1

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy zakres projektu zamiennego obejmuje jedynie budynek "DS Bliźniak"? czy również pozostałe obiekty wraz z zagospodarowaniem terenu?

Odpowiedź:

Zakres projektu zamiennego obejmuje jedynie budynek "DS Bliźniak", bez zagospodarowania terenu.

Pytanie nr 2

Prosimy Zamawiającego o udostępnienie przed terminem składania ofert archiwalnej dokumentacji projektowej, która stanowić będzie podstawę opracowania projektu zamiennego wraz z uzgodnieniami i warunkami przyłączenia, o której jest mowa w Załączniku Nr 7 do SIWZ pkt 3.

Odpowiedź:

Zamawiający załącza do dokumentacji postępowania:

1. Projekty wykonawcze – załącznik nr 9 do Siwz.
2. Schemat rzutu kondygnacji powtarzanej – załącznik nr 10 do Siwz.

Pytanie nr 3

Prosimy Zamawiającego o udostępnienie przed terminem składania ofert "rzutu kondygnacji powtarzalnej", o której jest mowa w Załączniku Nr 7 do SIWZ pkt 1.

Odpowiedź:

J.w.

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający posiada aktualną ekspertyzę w zakresie ochrony przeciwpożarowej budynków objętych zakresem opracowania?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający posiada aktualną opinię kominiarską budynków objętych zakresem opracowania?

Odpowiedź:

Budynek posiada wymagane ustawą Prawo Budowlane przeglądy roczne i pięcioletnie.

Pytanie nr 6

Prosimy Zamawiającego o udzielenie dodatkowych informacji dotyczących zakresu branży instalacji sanitarnych, w jakim zakresie przewidywane jest wykonanie wentylacji mechanicznej (wentylacja ogólna nawiewno-wywiewna? wentylacja wywiewna z łazienek?), z czego wynika konieczność opracowania projektu zamiennego obejmującego modernizację kotłowni? Czy konieczne będzie ponowne wystąpienie o warunki przyłączenia do sieci?

Odpowiedź:

Wentylacja mechaniczna przewidywana jest dla całych pomieszczeń i w gestii projektanta pozostaje przyjęcie rozwiązania technicznego. Obecnie funkcjonująca kotłownia obsługuje instalację c.o. i c.w. i jest kotłownią olejową (nie jest podłączona do sieci miejskiej), powinna posiadać możliwość obsługi pozostałych nowo projektowanych instalacji.

Pytanie nr 7

Prosimy Zamawiającego o udzielenie dodatkowych informacji dotyczących zakresu branży instalacji elektrycznych. Czy konieczne będzie ponowne wystąpienie o warunki przyłączenia do sieci?

Odpowiedź:

Jeśli taka konieczność wystąpi, o warunki przyłączenia do sieci wystąpi Zamawiający.

Zamawiający informuje, że zamieszcza na swojej stronie internetowej skorygowaną Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (Siwz) oraz skorygowany Formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 1 do Siwz. Zmiany zaznaczone są kolorem **niebieskim**. Z dokumentów należy korzystać w obecnie zamieszczanej wersji.

Z upoważnienia Rektora

Zastępca Kanclerza ds. Zarządzania Infrastrukturą UMW

mgr Jacek Czajka

Uniwersytet Wrocławski
ZESPÓŁ DS. ZARZĄDZANIA PUBLICZNYCH
KANCELARIA
Komarowska
mgr Monika Komarowska