8.1 ANALITYKA MEDYCZNA I HEMATOLOGIA LABORATORYJNA
8.2 BIOCHEMIA FARMACEUTYCZNA
BUDYNEK A
BUDYNEK B
BUDYNEK C
ARCHIWUM DOKUMENTACJI I PROJEKT
GRANICA STREF POŻAROWYCH PS/S ŚCIANY
STREFA POŻAROWA NR 1/A
STREFA POŻAROWA NR 2/A
STREFA POŻAROWA NR 3/A
ŚCIANY ODDZIELENIA PPOŻ – EI 60
DRZWI ODDZIELENIA PPOŻ – EI 60
NA GRANICY STREF POŻAROWYCH PAS ŚCIANY O SZER. min. 2m WYKONAĆ Z MATERIAŁU NIEPALNEGO W KLASIE GŁ/PORÓWNYCH ODNORZ.I EI 60 (IZOLACJA TERMICZNA Z WEŁNY MINERALNEJ)
RZUT II PIĘTRA BUDYNKU A
Skala 1:50
Data 2010-10-14
Arkusz/m.bud. 1/1
Projekt wykonawczy
Rysunek
Budowa i wyposażenie Zintegrowanego Centrum Edukacji i Innowacji Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej we Wrocławiu - budynki A, B, C, D i Trafostacja
Inwestor
Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich
ul. Pasteura1, 50-367 Wrocław
Adres budowy
ul. Borowska
Wrocław
Branża
Architektura
Rys. Nr.
PW-ARCH-0128
Projektował
mgr inż. arch. Grzegorz Sadowski
78/96/Pw
ARCHITEKTURA
Projektant
mgr inż. arch. Grzegorz Sadowski
78/96/Pw
mgr inż. arch. Ewa Banska
123/87/UW
mgr inż. arch. Monika Wątpuła
713/133/P/2004
mgr inż. arch. Karol Wagner
mgr inż. arch. Agnieszka Giersz
Sprawdzający
mgr inż. arch. Magdalena Zabrzewska
WP-GIA/OKK/ub/14/2007
Firma Sadowski Sadowski
ul. Podlesie 13, 60-623 Poznań
Telefon 048(0)/ 8484196
Fax. 048(0)/ 8484123
E-Mail: spa@spa-sadowski.pl
Internet: http://www.spa-sadowski.pl
LEGENDA-ŚCIANY:
Sw2 ŚCIANA ŻELBETOWA GRUBOŚCI WG RYSUNKU.
Sw1 ŚCIANA OBUDOWY GRUBOŚCI 24CM – DODATKOWE OCIEPLENIE STYROPIANEM GRUBOŚCI 5CM, ŚCIANA GRUBOŚCI ORAZ RODZAJ ODDZIELAŃ OKREŚLONO NA RYSUNKU ELEWACJI
Sw7 ŚCIANA WEWNĘTRZNA MUROWANA GRUBOŚCI 24 CM Z GAZOBETONU, OGP. NO 120, REI 60 WG RYSUNKU
Sw5 ŚCIANA DZIAŁOWA, MUROWANA GRUBOŚCI 9-12 CM W ZALEŻNOŚCI OD ZASTOSOWANEJ TECHNOLOGII, RODZAJU GIPSOWO, PORÓTHERM, BETON KOMÓRKOWY ITP./
Sw11 ANALOGICZNIE JAK Ś.BUD.BOKAMI GRUBOŚCI 2.5CM, ŚCIANKA OBUDOWY WZ. STYMGIPS-KNAUFGYPSTON, 2X PLYTA GIA RIGIPS RIGIDETK GR. 12.5MM, PROFIL CW/UW 99 ULTRASTIL
Sw10 ANALOGICZNIE JAK Ś.BUD.BOKAMI GRUBOŚCI 7.5CM, ŚCIANKA OBUDOWY WZ. STYMGIPS-KNAUFGYPSTON, 2X PLYTA GIA RIGIPS RIGIDETK GR. 12.5MM, WEŁNA MINERALNA LUB BIAŁKA, PROFIL CW/UW 99 ULTRASTIL
Sw8 Ś.40,50 ŚCIANA GRUBOŚCI 0.5CM, 2X PLYTA GIA RIGIPS RIGIDETK GR. 12.5MM, PROFIL CW/UW 99 ULTRASTIL, WEŁNA MINERALNA LUB BIAŁKA, 2X PLYTA GIA RIGIPS RIGIDETK GR. 12.5MM
Sw9 Ś.80,00 ŚCIANA GRUBOŚCI 8.0CM, 2X PLYTA GIA RIGIPS RIGIDETK FIRE-LINE PLUS TYP DF(SWF) GR. 15MM, PROFIL CW/UW 99 ULTRASTIL, WEŁNA MINERALNA LUB BIAŁKA, MR: 1200
Sw12 Ś.41,041 ŚCIANA INSTALACYJNA GRUBOŚCI 20CM, 2X PLYTA GIA RIGIPS RIGIDETK TYPU H2 12.5MM, PROFIL CW/UW 99 ULTRASTIL, WEŁNA MINERALNA LUB BIAŁKA.
Sw13 Ś.41,041 ŚCIANA INSTALACYJNA GRUBOŚCI 20CM, 2X PLYTA GIA RIGIPS RIGIDETK TYPU H2 12.5MM, PROFIL CW/UW 99 ULTRASTIL, WEŁNA MINERALNA LUB BIAŁKA.
PŁYTY BTI ROPOWANE GRUBOŚCI 150H
WEŁNA MINERALNA NA GRANICY STREF POŻAROWYCH, GRUBOŚCI 150H
LEGENDA-DŹWIĘK:
D1 DŹWIĘK TOWARZYSKO - OBOWIĄZKOWY
D2 DŹWIĘK TOWARZYSKO - OBOWIĄZKOWY
D3 DŹWIĘK TOWARZYSKO - OBOWIĄZKOWY
D4 DŹWIĘK TOWARZYSKO - OBOWIĄZKOWY
UWAGA:
1. PŁAWLOWANIE DŹWIĘKU W WYTYCZONYCH PRZEJŚCIACH DŹWIĘKU PO BYSHUE PODŁOGI Z INSTALACJĄ SAP ZGODNIE SPROWADZONYCH PRZEZ PROJEKTANTA INSTALACJI SAP ZGODNIE ZAMYKALNE DRZWI, DRZWI OTWIERALNE I STAŁE POZAMIESZCZENIU, OD HERMETYCZ KABINY ZAPEWNIĆ MOŻLIWOŚĆ OTWARCIA DRZWI.
2. PŁAWLOWANIE DŹWIĘKU DŹWIĘKU DO 2G, DA NA WYPADEK PODŁOGI DŹWIĘKU PO BYSHUE PODŁOGI Z INSTALACJĄ SAP ZGODNIE SPROWADZONYCH PRZEZ PROJEKTANTA INSTALACJI. POZOSTAŁA ZABLOKOWANIE W PODŁOGI OTWARCIA DRZWI.
LEGENDA-POZOSTAŁE:
OBSZARY GLP
ELEKTROSTATYKACE REWERSYJNY
Kd KONTROLA DOSTĘPU
k-g KLAMRA-GAŁKA
NAWIEWNIK
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI DLA BUDYNKU A
8 PIĘTRO_A - POWIERZCHNIA UŻYTKOWA WG PN-ISO 9836
Numer | Nazwa | Powierzchnia
A.2/8.1/001 | Pokój przygotowawczy i magazyn | 16.06 m2
A.2/8.1/002 | Pracownia techniczna cz. Ogólnej | 12.30 m2
A.2/8.1/003 | Sala ćwiczeń ogólna | 107.58 m2
A.2/8.1/004 | Laboratorium specjalistyczne wirusowego hematologiczna | 50.04 m2
A.2/8.1/005 | Sala seminaryjna | 45.52 m2
A.2/8.1/006 | Pokój wykładowcy | 6.22 m2
A.2/8.1/007 | Mała sala seminaryjna | 17.01 m2
A.2/8.1/008 | Pracownia dydaktyczno-naukowa 2 | 12.96 m2
A.2/8.1/009 | Pracownia dydaktyczno-naukowa | 25.59 m2
A.2/8.1/010 | Pracownia dydaktyczno-naukowa 1 | 15.57 m2
A.2/8.1/011 | Pracownia dydaktyczna – naukowa 1 | 19.83 m2
A.2/8.1/012 | Pracownia dydaktyczna 2 | 18.02 m2
A.2/8.1/013 | Pracownia dydaktyczna 2 | 18.39 m2
A.2/8.1/014 | Pracownia dydaktyczna 1 | 17.57 m2
A.2/8.1/015 | Sala seminaryjna dla 50 osób | 58.77 m2
A.2/8.1/016 | Pokój aparaturowy | 17.73 m2
A.2/8.1/017 | Podr. Magazyn szkła i aparatury | 17.97 m2
A.2/8.1/018 | Pracownia magistrantów | 14.84 m2
A.2/8.1/019 | Pracownia doktorantów | 13.65 m2
A.2/8.1/020 | Pracownia magistrantów | 14.84 m2
A.2/8.1/021 | Pokój socjalny ogólny | 26.25 m2
A.2/8.1/022 | Toaleta studentów męska | 4.78 m2
A.2/8.1/023 | Toaleta studentów żeńska | 4.78 m2
A.2/8.1/024 | Pokój aparaturowy | 12.07 m2
A.2/8.1/025 | Komunikacja | 46.90 m2
A.2/8.1/026 | Komunikacja | 29.80 m2
A.2/8.1/027 | Komunikacja | 111.89 m2
A.2/8.1/028 | Komunikacja | 63.26 m2
A.2/8.2/001 | Pracownia techniczna cz. Ogólnej | 12.30 m2
A.2/8.2/002 | Pracownia techniczna studentów | 4.74 m2
A.2/8.2/003 | Sala ćwiczeń ogólna | 93.00 m2
A.2/8.2/004 | Sala ćwiczeń ogólna | 92.68 m2
A.2/8.2/005 | Sala seminaryjna dla 40 osób | 45.52 m2
A.2/8.2/006 | Pokój wykładowcy | 6.22 m2
A.2/8.2/007 | Mała sala seminaryjna | 17.01 m2
A.2/8.2/008 | Pracownia dydaktyczno-naukowa 2 | 12.96 m2
A.2/8.2/009 | Pracownia dydaktyczno-naukowa | 25.59 m2
A.2/8.2/010 | Pracownia dydaktyczno-naukowa 1 | 15.57 m2
A.2/8.2/011 | Pracownia dydaktyczna – naukowa 1 | 19.83 m2
A.2/8.2/012 | Pracownia dydaktyczna 2 | 18.02 m2
A.2/8.2/013 | Pracownia dydaktyczna 2 | 18.39 m2
A.2/8.2/014 | Pracownia dydaktyczna 1 | 17.57 m2
A.2/8.2/015 | Pracownia dydaktyczna 1 | 18.86 m2
A.2/8.2/016 | Pokój aparaturowy | 17.73 m2
A.2/8.2/017 | Pracownia doktorantów | 13.65 m2
A.2/8.2/018 | Pracownia magistrantów | 14.84 m2
A.2/8.2/019 | Pomieszczenie wypoczynku | 12.85 m2
A.2/8.2/020 | Pracownia magistrantów | 14.84 m2
A.2/8.2/021 | Pokój socjalny ogólny | 26.25 m2
A.2/8.2/022 | Toaleta studentów męska | 4.78 m2
A.2/8.2/023 | Toaleta studentów żeńska | 4.78 m2
A.2/8.2/024 | Pokój Magazyn chemiczny | 9.70 m2
A.2/8.2/025 | Szatnia studentów | 46.47 m2
A.2/8.2/026 | Komunikacja | 95.38 m2
A.2/8.2/027 | Komunikacja | 92.63 m2
A.2/8.2/028 | Komunikacja | 63.26 m2
A.2/8.2/029 | Komunikacja | 29.80 m2
8 PIĘTRO_A - POWIERZCHNIA UŻYTKOWA WG PN-ISO 9836
Numer | Nazwa | Powierzchnia
A.2/8.1/029 | Pomieszczenie sprzątania | 1.08 m2
A.2/8.1/030 | Pomieszczenie osób dystrybucyjnych | 8.41 m2
A.2/8.1/031 | Pomieszczenie elektryczne | 5.87 m2
A.2/8.1/032 | Wydział | 5.00 m2
A.2/8.1/033 | Pom. Techniczne | 5.00 m2
A.2/8.1/034 | Wydział | 5.00 m2
A.2/8.1/035 | Wydział | 5.00 m2
A.2/8.1/036 | Pomieszczenie elektryczne | 5.87 m2
8 PIĘTRO_A - POWIERZCHNIA RUCHU W WG PN-ISO 9836
Numer | Nazwa | Powierzchnia
A.2/8.1/038 | Komunikacja | 29.80 m2
A.2/8.1/037 | Komunikacja | 111.89 m2
A.2/8.1/027 | Komunikacja | 63.26 m2
A.2/8.1/026 | Komunikacja | 46.90 m2
A.2/8.2/030 | Komunikacja | 46.90 m2
K003 | Klatka schodowa k3 | 38.78 m2
K004 | Klatka schodowa k4 | 36.53 m2
UWAGI:
01. KONSTRUKCJA GŁÓWNA BUDYNKU R 120.
02. ŚCIANY WEWNĘTRZNE WG. EI 30, ŚCIANY SZACHTÓW INSTALACYJNYCH EI 60.
03. OBUDOWA KLATKI SCHODOWEJ K1-REI 120, K2-R120, EI 60, K3 I K4 REI 120.
04. STROPY: STROP MIĘDZY PIWNICĄ A PARTERREM - REI 120, POZOSTAŁE STROPY MIĘDZYKONDYGNACYJNE W KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ REI 60.
05. ŚCIANY ODDZIELENIA POŻAROWEGO W KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ REI 120
06. PRZEPUSTY INSTALACYJNE W ELEMENTACH ODDZIELENIA PRZEDWYPOŻAROWEGO POWINNY MIEĆ KLASĘ ODPORNOŚCI OGNIOWEJ IE WYMAGANA DLA TYCH ELEMENTÓW.
07. PRZEPUSTY INSTALACYJNE O ŚREDNICY WIĘKSZEJ NIŻ 0,04M W ŚCIANACH I STROPACH, NIE BĘDĄCYCH ŚCIANAMI ODDZIELENIA POŻAROWEGO, ALE PUSZCZAJĄCYCH KLASĘ ODPORNOŚCI OGNIOWEJ CO NAJMNIEJ EI 60 LUB REI 60, A NIE BĘDĄCYCH ELEMENTAMI ODDZIELENIA POŻAROWEGO, POWINNY MIEĆ KLASĘ ODPORNOŚCI OGNIOWEJ (EI) TYCH ELEMENTÓW.
08. PRZY PROJEKCIE NALEŻY WYPOSAŻYĆ W INSTALACJĘ SYGNALIZACJI POŻAROWEJ-OCHRONA CAŁOWITA WSZYSTKICH POMIESZCZEŃ ORAZ SYGNALIZATORY OPTYCZNO-AKUSTYCZNE.
09. WSZYSTKIE DRZWI O SZEROKOŚCI ŚWIATŁA PRZEJŚCIA SKRZYDŁA AKTYWNEGO MIN. 90/200 CM. SKRZYDŁA DRZWI, STANOWIĄCE WYJŚCIE NA DROGĘ EWAKUACYJNĄ, NIE MOGĄ, PO ICH CAŁKOWITYM OTWARCIU, ZMNIEJSZAĆ WYMAGANEJ SZEROKOŚCI TEJ DROGI - SYWARDE NA 180°.
10. DRZWI PPOŻ NALEŻY WYPOSAŻYĆ W SAMODZAMYKACZE.
11. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
12. KONSTRUKCJA WG PROJ. KONSTRUKCJI.
13. INSTALACJE WEDŁUG PROJEKTÓW BRANŻOWYCH
14. KABINY USTĘPOWE WYKONAĆ O SZER. CO NAJMNIEJ 1m I DŁUGOŚCI 1,10m ZE ŚCIANKAMI I DRZWIAMI O WYSOKOŚCI min. 2m Z PRZEŚWITEM NAD PODŁOGĄ 0,15m .
15. W ŚCIANACH GIPSOWO-KARTONOWYCH ZASTOSOWAĆ UKRYTE ELEMENTY MONTAŻOWE (WSPOMOCNIKI) DLA ZAWODOWANIA UMYWALEK, PISUAROW, MISEK USTĘPOWYCH ORAZ POREZY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. ZESTAW PORĘCZY ORAZ URZĄDZENIA SANITARNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH MONTOWAĆ I LOKALIZOWAĆ ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTA I DOSTAWCY.