



LEGENDA-ŚCIANY:	
Sz2	ŚCIANA ŻELBETOWA GRUBOŚCI WG RYSUNKU
Sz7	ŚCIANA ZEWN. PIWNIC GRUBOŚCI 24CM+OCIEPLENIE ŻELBETOWIZOLACJA P.WILGOCIOWA+STYROPAN 10CM
Sw6	ŚCIANA DZIAŁOWA, MUROWANA GRUBOŚCI 8-12 CM W ZALEŻNOŚCI OD ZASTOSOWANEJ TECHNOLOGII (BLOKCY GIPSOWE, POROTHERM, BETON KOMORKOWY ITP.)
Sw10	ANALOGICZNIE JAK Ś 50.20 ŚCIANA GRUBOŚCI 7.5CM ŚCIANKA OBUJOWY Z IZOLACJĄ AKUSTYCZNĄ, 2X PŁYTA G-K RIGIPS RÓDNETR GR. 12.5MM, WEJŚNA MINERALNA LUB SKAŁA, PROFIL CNIW 50 ULTRAŚT.
LEGENDA-POZOSTAŁE:	
Ei	ELEKTROTRZYMACZ REWERSYNY
Kd	KONTROLA DOSTĘPU
K-g	KŁAMKA-GAŁKA

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI DLA BUDYNKU A

PIWNICA_A - POWIERZCHNIA UŻYTKOWA PG WG PN-ISO 9836		
Numer	Nazwa	Powierzchnia
A-1/002	Rozdzielnia elektryczna	0,87 m2
A-1/003	Rozdzielnia główna obiektowa	16,15 m2
A-1/004	Centrala telefoniczna	16,72 m2
A-1/005	Serwerownia/ups	29,16 m2
A-1/006	Węzeł ciepły	38,43 m2
A-1/007	Maszynownia wentylacji	46,16 m2
A-1/008	Wc. personelu /meszkie	5,44 m2
A-1/009	Wc. personelu /gumale	5,44 m2
A-1/010	Szafownia eksp. sprężających	10,63 m2
A-1/011	Pokoje wozpłyń wkb	13,16 m2
A-1/012	Przepompownia ścieków	5,37 m2
A-1/013	Hydrofornia	20,28 m2
A-1/014	Pom. Neutralizatora ścieków	18,72 m2
A-1/015	Pomieszczenie techniczne	37,62 m2
A-1/016	Stanowisko zbierania odpadów komunalnych	12,64 m2
A-1/017	Stanowisko zbierania odpadów wtórnych	12,45 m2
A-1/018	Aneks wózków	8,74 m2
A-1/019	Magazyn wózków	11,37 m2
A-1/020	Magazyn gospodarczy	8,23 m2
A-1/021	Centrala próbn	13,82 m2
D.003	Szafy dzwigu d3	4,48 m2
		335,89 m2

PIWNICA_A - POWIERZCHNIA "RUCHU" PG WG PN-ISO 9836		
Numer	Nazwa	Powierzchnia
A-1/001	Komunikacja	49,19 m2
K.003	Klatka schodowa k3	38,78 m2
		87,97 m2

- UWAGI:
01. KONSTRUKCJA GŁÓWNA BUDYNKU R 120.
 02. ŚCIANY WEWNĘTRZNE min. EI 30, ŚCIANY SZACHTOWYCH INSTALACYJNYCH EI 60.
 03. OBUJOWA KŁATKI SCHODOWEJ K1-REI 120, K2-R120, EI 60, K3 I K4 REI 120.
 04. STROPY: STROP MIĘDZY PIWNICĄ A PARTEREM - REI 120, POZOSTAŁE STROPY MIĘDZYKONDYGNACYJNE W KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI 60.
 05. ŚCIANY ODDZIELENIA POŻAROWEGO W KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ REI 120
 06. PRZEPUSTY INSTALACYJNE W ELEMENTACH ODDZIELENIA PRZECIWPÓŻAROWEGO POWINNY MIEĆ KLASĘ ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI WYMAGANA DLA TYCH ELEMENTÓW.
 07. PRZEPUSTY INSTALACYJNE O ŚREDNICY WIĘKSZEJ NIŻ 0,04M W ŚCIANACH I STROPACH, NIE BĄDĄCYCH ŚCIANAMI ODDZIELENIA POŻAROWEGO, ALE POSIADAJĄCYCH KLASĘ ODPORNOŚCI OGNIOWEJ CO NAJMNIEJ EI 60 LUB REI 60, A NIE BĄDĄCYCH ELEMENTAMI ODDZIELENIA PRZECIWPÓŻAROWEGO, POWINNY MIEĆ KLASĘ ODPORNOŚCI OGNIOWEJ (EI) TYCH ELEMENTÓW.
 08. BUDYNEK NALEŻY WYPOSAŻYĆ W INSTALACJĘ SYGNALIZACJI POŻAROWEJ-OCHRONA CAŁKOWITA WSZYSTKICH POMIESZCZEŃ ORAZ SYGNALIZATORY OPTYCZNO-AKUSTYCZNE
 09. WSZYSTKIE DRZWI O SZEROKOŚCI ŚWIATŁA PRZEJŚCIA SKRZYDŁA AKTYWNEGO MIN. 90,20CM. SKRZYDŁA DRZWI, STANOWIĄCYCH WYJŚCIE NA DROGĘ EWAKUACYJNĄ, NIE MOGĄ, PO ICH CAŁKOWITYM OTWARCIU, ZMNIEMISZĄC WYMAGANEJ SZEROKOŚCI TEJ DROGI - OTWARCIE NA 180°.
 10. DRZWI PPOŻ NALEŻY WYPOSAŻYĆ W SAMOZAMYKACZE.
 11. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
 12. KONSTRUKCJA WG PROJ. KONSTRUKCJI.
 13. INSTALACJE WEDŁUG PROJEKTÓW BRANŻOWYCH
 14. KABINY NATRYSKOWE ZE ŚCIANKAMI I DRZWIAMI O WYSOKOŚCI min. 2m Z PRZESZWITEM NAD PODŁOGĄ 0,15m.
 15. W ŚCIANACH GIPSOWO-KARTONOWYCH ZASTOSOWAĆ UKRYTE ELEMENTY MONTAŻOWE (WZMOCNIENIA ŚCIAN) DLA ZAMONTOWANIA UMYWAŁEK, PISUARÓW, MISEK USTĘPOWYCH

Budowa i wyposażenie Zintegrowanego Centrum Edukacji i Innowacji Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej we Wrocławiu
budynki A, B, C, D i Trafostacja
Inwestor
Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich
ul. Pasteura 1, 50-367 Wrocław

Adres budowy
ul. Borowska
Wrocław

Stadium
Projekt wykonawczy

Rysunek
RZUT PIWNICY BUDYNKU A

Główny projektant
mgr inż. arch. Grzegorz Sadowski

ARCHITEKTURA

Projektant
mgr inż. arch. Grzegorz Sadowski

mgr inż. arch. Ewa Barska

mgr inż. arch. Monika Wójtczyk

mgr inż. arch. Karol Wegner

mgr inż. arch. Agnieszka Gieroń

Sprawdzający
mgr inż. arch. Magdalena Zakrzewska

SPA Sadowski, Sadowska
ul. Podłaska 13, 60-623 Poznań
Telefon 0486/1 8464190
Fax: 0486/1 8464123
E-Mail: spa@spa-sadowski.pl
Internet: http://www.spa-sadowski.pl

