

LEGENDA-ŚCIANY:

Sw2, Sw4	ŚCIANA ŻELBETOWA GRUBOŚCI WG RYSUNKU
Sz1	ŚCIANA OSŁONOWA GRUBOŚCI 24CM + OCIEPLENIE BETON KOMÓRKOWY + STYROPIAN / WEŁNA MINERALNA GRUBOŚĆ ORAZ RODZAJ OCIEPLENIA OKREŚLONO NA RYSUNKU ELEWACJI
Sw1	ŚCIANA WEWNĘTRZNA, MUROWANA GRUBOŚĆ 24 CM Z GAZOBETONU, ODP. REI 120, REI 60 /WG RYSUNKU/
Sw5	ŚCIANA DZIAŁOWA, MUROWANA GRUBOŚĆ 8-12 CM W ZALEŻNOŚCI OD ZASTOSOWANEJ TECHNOLOGII. /BLOCZKI GIPSOWE, POROTHERM, BETON KOMÓRKOWY ITP./
Sw11	ANALOGICZNIE JAK 3.50.20 ŚCIANA GRUBOŚCI 7.5CM, ŚCIANKA OBUDOWY BEZ WYMAGAŃ AKUSTYCZNYCH, 2X PŁYTA G-K RIGIPS RIGIMETR GR. 12.5MM, PROFIL CW/UW 50 ULTRASTIL
Sw10	ANALOGICZNIE JAK 3.50.20 ŚCIANA GRUBOŚCI 7.5CM, ŚCIANKA OBUDOWY Z IZOLACJĄ AKUSTYCZNĄ, 2X PŁYTA G-K RIGIPS RIGIMETR GR. 12.5MM, WEŁNA MINERALNA LUB SKALNA, PROFIL CW/UW 50 ULTRASTIL
Sw8	3.40.05 ŚCIANA GRUBOŚCI 12.5CM, 2X PŁYTA G-K RIGIPS RIGIMETR GR. 12.5MM, PROFIL CW/UW 75 ULTRASTIL, WEŁNA MINERALNA LUB SKALNA, 2X PŁYTA G-K RIGIPS RIGIMETR GR. 12.5MM
Sw7	3.50.20 ŚCIANA GRUBOŚCI 8.0CM, 2X PŁYTA G-K RIGIPS RIGIMETR FIRE-LINE PLUS TYP DF(GKF) GR. 15MM, PROFIL CW/UW 50 ULTRASTIL, WEŁNA MINERALNA LUB SKALNA MIN. EI60
Sw12	3.41.041 ŚCIANA INSTALACYJNA GRUBOŚCI 28CM, 2X PŁYTA G-K RIGIPS RIGIMETR TYPU H2 12.5MM, PROFIL CW/UW 50 ULTRASTIL, WEŁNA MINERALNA LUB SKALNA
Sw13	3.41.041 ŚCIANA INSTALACYJNA GRUBOŚCI 22CM, 2X PŁYTA G-K RIGIPS RIGIMETR TYPU H2 12.5MM, PROFIL CW/UW 50 ULTRASTIL, WEŁNA MINERALNA LUB SKALNA
	PŁYTY STYROPIANOWE GRUBOŚCI 15CM
	WEŁNA MINERALNA NA GRANICY STREF POŻAROWYCH GRUBOŚCI 15CM
Sw22	1 S 11 - ŚCIANA GRUBOŚCI 10cm, PŁYTY TYPU FERMACELL GR. 12.5mm, PROFIL CW/UW 75, WEŁNA MINERALNA gr. 6cm, PŁYTY TYPU FERMACELL GR. 12.5mm

LEGENDA-DŹWIGI:

D1	DŹWIG TOWAROWO - OSOBOWY
D2	DŹWIG TOWAROWO - OSOBOWY
D3	DŹWIG TOWAROWO - OSOBOWY
D4	DŹWIG TOWAROWO - OSOBOWY

UWAGA:
1. FUNKCJONOWANIE DŹWIGU D1 NA WYPADEK POŻARU: DŹWIG PO SYGNALE POŻARU Z INSTALACJI SAP ZOSTAJE SPROWADZONY NA DÓŁ, DRZWI OTWIERAJĄ SIĘ, PO 20 sek DRZWI ZAMYKAJĄ SIĘ (DRZWI EI 60 NA GRANICY STREF POŻAROWYCH), OD WEWNĄTRZ KABINY ZAPEWNIĆ MOŻLIWOŚĆ OTWARCIA DRZWI.
2. FUNKCJONOWANIE DŹWIGÓW D2, D3, D4 NA WYPADEK POŻARU: DŹWIG PO SYGNALE POŻARU Z INSTALACJI SAP ZOSTAJE SPROWADZONY NA DÓŁ, DRZWI OTWIERAJĄ SIĘ I POZOSTAJĄ ZABLOKOWANE W POZYCJI OTWARTEJ.

LEGENDA-POZOSTAŁE:

	OBSZARY GLP
Et	ELEKTROTRZYMACZ REWERSYJNY
Kd	KONTROLA DOSTĘPU
k-g	KLAMKA-GAŁKA
	NAWIEWNIK

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI DLA BUDYNKU C

I PIĘTRO_C - POWIERZCHNIA UŻYTKOWA WG PN-ISO 9836

Numer	Nazwa	Powierzchnia
C.1/4/001	Pokój przygotowawczy i wagowy -glp	17.24 m2
C.1/4/002	Pracownia techniczna cz. Specjalistycznej -glp	10.86 m2
C.1/4/003	Pracownia-laboratorium specjalistyczne - glp	44.49 m2
C.1/4/004	Pokój hodowli komórkowych - glp	8.14 m2
C.1/4/005	Śluza	3.16 m2
C.1/4/006	Śluza	6.13 m2
C.1/4/007	Śluza	3.16 m2
C.1/4/008	Pracownia-laboratorium specjalistyczne -glp	44.33 m2
C.1/4/009	Pokój hodowli komórkowych -glp	8.96 m2
C.1/4/010	Pokój aparaturowy -glp	16.81 m2
C.1/4/011	Pracownia techniczna cz. Specjalistycznej -glp	10.37 m2
C.1/4/012	Szatnia studentów	8.25 m2
C.1/4/013	Pracownia dydaktyczno-naukowa 2	17.17 m2
C.1/4/014	Sekretariat	19.00 m2
C.1/4/015	Zesp.Socjalno-sanitarny	3.48 m2
C.1/4/016	Sala seminaryjna dla 20 osób	31.92 m2
C.1/4/017	Pracownia dydaktyczna 2	15.23 m2
C.1/4/018	Pracownia dydaktyczna 1	15.74 m2
C.1/4/019	Pracownia doktorantów i magistrantów	30.34 m2
C.1/4/020	Pokój socjalny ogólny	12.26 m2
C.1/4/021	Archiwum	15.64 m2
C.1/4/022	Myjnia szkła lab.	8.66 m2
C.1/4/023	Wc personelu /damskie	4.66 m2
C.1/4/024	Wc personelu /męskie	7.27 m2
C.1/4/025	Sterylizatornia, autoklawy	6.30 m2
C.1/4/026	Magazyn	6.30 m2
C.1/5/001	Sala ćwiczeń ogólna	101.82 m2
C.1/5/002	Pracownia techniczna cz. Ogólnej	12.14 m2
C.1/5/003	Pokój przygotowawczy i wagowy-glp	10.61 m2
C.1/5/004	Podr. Magazyn szkła i aparatury	4.59 m2
C.1/5/005	Archiwum	5.16 m2
C.1/5/006	Pracownia techniczna cz. Specjalistycznej	12.18 m2
C.1/5/007	Pracownia - laboratorium specjalistyczne-glp	37.42 m2
C.1/5/008	Magazyn mat.Badanych-glp	6.23 m2
C.1/5/009	Przedsionek	5.44 m2
C.1/5/010	Pracownia - laboratorium specjalistyczne-glp	37.42 m2
C.1/5/011	Materiały odniesienia-glp	6.16 m2
C.1/5/012	Mała sala seminaryjna	19.24 m2
C.1/5/013	Pracownia dydaktyczno - naukowa 1	17.48 m2
C.1/5/014	Sekretariat	13.48 m2
C.1/5/015	Pracownia dydaktyczno-naukowa 2	16.81 m2
C.1/5/016	Pokój socjalny ogólny	9.87 m2
C.1/5/017	Pracownia dydaktyczna 2	17.20 m2
C.1/5/018	Pracownia dydaktyczna 1	15.40 m2
C.1/5/019	Pracownia magistrantów i doktorantów	28.85 m2
C.1/5/020	Sala seminaryjna dla 40 osób	51.07 m2
C.1/5/021	Pom. Porządkowe	2.77 m2
C.1/5/022	Toaleta studentów /damska	12.55 m2
C.1/5/023	Toaleta studentów nps	3.90 m2
C.1/5/024	Toaleta studentów /męska	15.05 m2
C.1/5/025	Pokój aparaturowy	12.74 m2
C.1/5/026	Myjnia szkła lab.	12.62 m2
C.1/5/027	Podr. Magazyn chemiczny	6.85 m2
C.1/5/028	Wc personelu /damskie	5.40 m2
C.1/5/029	Wc personelu /męskie	7.51 m2
C.1/5/030	Szatnia podręczna studentów	16.41 m2
C.1/5/031	Zesp.Socjalno-sanitarny	7.13 m2
C.1/5/032	Szatnia wykładowców	6.49 m2
		913.67 m2

I PIĘTRO_C - POWIERZCHNIA RUCHU Pr WG PN-ISO 9836

Numer	Nazwa	Powierzchnia
C.1/4/027	Komunikacja	51.96 m2
C.1/4/028	Komunikacja	28.50 m2
C.1/5/033	Komunikacja	92.39 m2
C.1/5/034	Komunikacja	66.18 m2
K/002	Klatka schodowa k2	38.78 m2
		277.80 m2

I PIĘTRO_C - POWIERZCHNIA USŁUGOWA Pg WG PN-ISO 9836

Numer	Nazwa	Powierzchnia
C.1/T/001	Rozdzielnica elektryczna	0.71 m2
C.1/T/002	Hydrant	0.18 m2
C.1/T/004	Pom. Szaf dystrybucyjnych	3.84 m2
C.1/T/008	Hydrant	0.28 m2
		5.02 m2

UWAGI:

01. KONSTRUKCJA GŁÓWNA BUDYNKU R 120.
02. ŚCIANY WEWNĘTRZNE min. EI 30, ŚCIANY SZACHTÓW INSTALACYJNYCH EI 60.
03. OBUDOWA KLATKI SCHODOWEJ K1-REI 120, K2-R120, EI 60, K3 i K4 REI 120.
04. STROPY: STROP MIĘDZY PIWNICĄ A PARTEREM - REI 120, POZOSTAŁE STROPY MIĘDZYKONDYGNACYJNE W KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ REI 60.
05. ŚCIANY ODDZIELENIA POŻAROWEGO W KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ REI 120
06. PRZEPUSTY INSTALACYJNE W ELEMENTACH ODDZIELENIA PRZECIWPOŻAROWEGO POWINNY MIEĆ KLASĘ ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI WYMAGANĄ DLA TYCH ELEMENTÓW.
07. PRZEPUSTY INSTALACYJNE O ŚREDNICY WIĘKSZEJ NIŻ 0,04M W ŚCIANACH I STROPACH, NIE BĘDĄCYCH ŚCIANAMI ODDZIELENIA POŻAROWEGO, ALE POSIADAJĄCYCH KLASĘ ODPORNOŚCI OGNIOWEJ CO NAJMNIEJ EI 60 LUB REI 60, A NIE BĘDĄCYCH ELEMENTAMI ODDZIELENIA PRZECIWPOŻAROWEGO, POWINNY MIEĆ KLASĘ ODPORNOŚCI OGNIOWEJ (EI) TYCH ELEMENTÓW.
08. BUDYNEK NALEŻY WYPOSAŻYĆ W INSTALACJĘ SYGNALIZACJI POŻAROWEJ-OCHRONA CAŁKOWITA WSZYSTKICH POMIESZCZEŃ ORAZ SYGNALIZATORY OPTYCZNO-AKUSTYCZNE.
09. WSZYSTKIE DRZWI O SZEROKOŚCI ŚWIATŁA PRZEJŚCIA SKRZYDŁA AKTYWNEGO MIN. 90/200 CM. SKRZYDŁA DRZWI, STANOWIĄCYCH WYJŚCIE NA DROGĘ EWAKUACYJNĄ, NIE MOGĄ, PO ICH CAŁKOWITYM OTWARCIU, ZMNIEJSZAĆ WYMAGANEJ SZEROKOŚCI TEJ DROGI - OTWARCIE NA 180°.
10. DRZWI PPOŻ NALEŻY WYPOSAŻYĆ W SAMOZAMYKACZE.
11. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
12. KONSTRUKCJA WG PROJ. KONSTRUKCJI.
13. INSTALACJE WEDŁUG PROJEKTÓW BRANŻOWYCH
14. KABINY USTĘPOWE WYKONAĆ O SZER. CO NAJMNIEJ 1m I DŁUGOŚCI 1,10m ZE ŚCIANKAMI I DRZWIAMI O WYSOKOŚCI min. 2m Z PRZEŚWITEM NAD PODŁOGĄ 0,15m .
15. W ŚCIANACH GIPSOWO-KARTONOWYCH ZASTOSOWAĆ UKRYTE ELEMENTY MONTAŻOWE (WZMOCNIENIA ŚCIAN) DLA ZAMONTOWANIA UMYWALEK, PISUARÓW, MISEK USTĘPOWYCH ORAZ PORĘCZY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. ZESTAW PORĘCZY ORAZ URZĄDZENIA SANITARNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH MONTOWAĆ I LOKALIZOWAĆ ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTA I DOSTAWCY.

Budowa i wyposażenie Zintegrowanego Centrum Edukacji i Innowacji Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej we Wrocławiu - budynki A, B, C, D i Trafostacja

Inwestor Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich ul. Pasteura1, 50-367 Wrocław	
Adres budowy ul. Borowska Wrocław	Branża Architektura Rys. Nr. PW-ARCH-011B
Stadium Projekt wykonawczy	Data 2010-10-14
Rysunek RZUT I PIĘTRA BUDYNKU C	Skala 1:50 Arkusz/m.kw. -

Główny projektant	mgr inż. arch. Grzegorz Sadowski	78/86/Pw
ARCHITEKTURA		
Projektant	mgr inż. arch. Grzegorz Sadowski	78/86/Pw
	mgr inż. arch. Ewa Barska	123/87/UW
	mgr inż. arch. Monika Wojtczyk	7131/33/P/2004
	mgr inż. arch. Karol Wegner	
	mgr inż. arch. Agnieszka Gieroń	
Sprawdzający	mgr inż. arch. Magdalena Zakrzewska	WP-OIA/OKK/UpB/14/2007

SPA Sadowski, Sadowska
ul. Podlaska 13, 60-623 Poznań
Telefon 04861/ 8484190
Fax. 04861/ 8484123
E-Mail: spa@spa-sadowski.pl
Internet: http://www.spa-sadowski.pl