

10 FARMAKOLOGIA KLINICZNA

10 FARMAKOLOGIA KLINICZNA

10 FARMAKOLOGIA KLINICZNA

- UWAGI:
01. KONSTRUKCJA GŁÓWNA BUDYNKU R 120.
 02. ŚCIANY WEWNĘTRZNE min. EI 30. ŚCIANY SZACHTOWYCH INSTALACYJNYCH EI 60.
 03. OBLUDOWA KLATKI SCHODOWEJ K1-REI 120, K2-REI 120, EI 60, K3 i K4 REI 120.
 04. STROPY: STROP MIĘDZY PIWNICĄ A PARTEREM - REI 120. POZOSTAŁE STROPY MIĘDZYKONDYGNACYJNE W KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI 60.
 05. ŚCIANY ODDZIELAŁA POŻAROWEGO W KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ REI 120.
 06. PRZEPŁYTY INSTALACYJNE W ELEMENTACH ODDZIELAŁA PRZECIWPÓŻAROWEGO POWINNY MIEĆ KLASĘ ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI WYMAGANĄ DLA TYCH ELEMENTÓW.
 07. PRZEPŁYTY INSTALACYJNE O ŚREDNICY WIĘKSZEJ NIŻ 0,04 M W ŚCIANACH I STROPKACH, NIE BĘDĄCYCH ŚCIANAMI ODDZIELAŁA POŻAROWEGO, ALE POSIADAJĄCYCH KLASĘ ODPORNOŚCI OGNIOWEJ CO NAJMNIEJ EI 60 LUB REI 60, A NIE BĘDĄCYCH ELEMENTAMI ODDZIELAŁA PRZECIWPÓŻAROWEGO, POWINNY MIEĆ KLASĘ ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI TYCH ELEMENTÓW.
 08. BUDYNEK NALEŻY WYPOSAŻYĆ W INSTALACJĘ SYGNALIZACJI POŻAROWEJ OCHRONY GŁOŚNITWA WSTĘPISTWICH POMIESZCZENI ORAZ SYGNALIZATORY OPTYCZNO-AKUSTYCZNE.
 09. WSZYSTKIE DROGI O SZEROKOŚCI ŚWIATŁA PRZEJŚCIA SZKRYDŁA AKTYWNEGO MIN. 800 CM. SZKRYDŁA DREW. STANOWIĄCYCH WYŚCIE NA DROGĘ EWAKUACYJNĄ, NIE MOGĄ, PO ICH CAŁKOWITYM OTWARCIU, ZMNIJSZĄC WYMAGANĄ SZEROKOŚCI DROGI - OTWARCIE NA 180°.
 10. DREW. PROZ. NALEŻY WYPOSAŻYĆ W SAMOKŁAPNIĄCZKE.
 11. WSZYSTKIE WYMIARY SPRĄGOCZĄ NA BUDOWIE.
 12. KONSTRUKCJA WG PROJ. KONSTRUKCJI.
 13. INSTALACJE WEDŁUG PROJEKTÓW BRANŻOWYCH.
 14. KABINY USTĘPOWE WYKONAĆ O SZER. CO NAJMNIEJ 1m i DŁUGOŚCI 1,10m ZE ŚCIANAMI I DRZWIAMI O WYSOKOŚCI min. 2m z PRZESZWITEM NAD PODŁOGĄ 0,15m.
 15. W ŚCIANACH GIPSO-KARTONOWYCH ZASTOSOWAĆ UKRYTE ELEMENTY MONTAŻOWE. WZKOCNIENIA ŚCIAN DLA ZAMONTOWANIA UMYWALEK, PRISIAKÓW, MISEK USTĘPOWYCH ORAZ PORĘCZY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. ZESTAW PORĘCZY ORAZ URZĄDZENIA SANITARNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH MONTOWAĆ I LOKALIZOWAĆ ZODPOW. Z ZAŁOŻENIAMI PRODUCENTA I DOSTAWCY.

Budowa i wyposażenie Zintegrowanego Centrum Edukacji i Innowacji Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej we Wrocławiu

Inwestor:
Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich
ul. Pasteur'a, 50-367 Wrocław

Adres budowy:
ul. Borowska
Wrocław

Brand:
Architektura
Roc. Nr:
PW-ARCH-000A

Stadium:
Projekt wykonawczy

Data:
2020-07-28

Rysunek:
Skala:
1:50
Arkuszy/m.kw.

RZUT PARTERU BUDYNKU B

Główny projektant	mgr inż. arch. Grzegorz Sadowski	76/86/Pw
ARCHITEKTURA		
Projektant	mgr inż. arch. Grzegorz Sadowski	76/86/Pw
	mgr inż. arch. Ewa Banka	123/87/UW
	mgr inż. arch. Monika Wojczyk	7131/33/P/2004
	mgr inż. arch. Karol Wegner	
Sprawdzący	mgr inż. arch. Agnieszka Gerol	
	mgr inż. arch. Magdalena Zakrzewska	WP-GIA/OKR/Upb/14/2007
SPA Sadowski, Sadowska	ul. Podłaska 13, 60-623 Poznań	
	Telefon 061 646110	
	Fax: 061 6461123	
	E-Mail: sps@sps-sadowski.pl	
	Internet: http://www.sps-sadowski.pl	

