



UNIwersYTET MEDYczNY

IM. PIASTÓW ŚLĄSKICH WE WROCLAWIU

50-367 Wrocław, ul. Pasteura 1
Zespół ds. Zamówień Publicznych UMW
ul. Marcinkowskiego 2-6, 50-368 Wrocław
faks 71 / 784-00-45
e-mail: monika.komorowska@umed.wroc.pl

UMW/IZ/PN - 63/19

Wrocław, 21.08.2019 r.

Odpowiedzi na pytania Wykonawcy

NAZWA POSTĘPOWANIA

Dostawa sprzętu informatycznego na potrzeby jednostek Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

Przedmiot zamówienia podzielono na 6 (sześć) części osobno ocenianych:

Część A – wyposażenie multisystemowej pracowni komputerowej,

Część B – sprzęt aktywny do obsługi sieci,

Część C – serwer,

Część D - laptopy,

Część E - system do replikowania danych,


Część F – monitory interaktywne.

Zamówienie udzielane jest w ramach realizacji projektów pn.:

1. „Dolnośląscy liderzy Medycyny wdrożenie zintegrowanego programu podnoszenia kompetencji studentów, doktorantów, kadry dydaktycznej i administracyjnej Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.” – części A i B zamówienia, oraz
2. „Rozwój praktycznego kształcenia podyplomowego lekarzy w Centrum Symulacji Medycznej we Wrocławiu” – część D i F zamówienia.
Projekty współfinansowane są przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Pytania:

1. Czy w pomieszczeniu komputerów znajdują się floorboxy, jeżeli tak to ile i jakiej firmy? Jeżeli nie czy Oferent powinien uwzględnić ich wbudowanie w obiekcie?
2. Czy wyposażenie floorboxów obejmuje niniejsze postępowanie przetargowe? Jeżeli tak to prosimy wyspecyfikować ilość i rodzaj osprzętu niskoprądowego i elektrycznego do wbudowania?
3. Gdzie ma zostać wbudowany sprzęt aktywny? Prosimy o określenie rodzaju szafy - szaf i standard wykończenia pomieszczenia?
4. Czy pomieszczenie posiada klimatyzację o odpowiednich parametrach?
5. Czy przedmiotem postępowania jest zamontowanie i uruchomienie urządzeń?
6. Czy przedmiotem postępowania jest również wykonanie instalacji niskoprądowych i zasilających urządzenia, wbudowanie floorboxów, itp?
7. Czy do pomieszczenia przeznaczonego do wbudowania urządzeń jest dociągnięty światłowód o odpowiednich parametrach?
8. Czy bezpłatny serwis obejmuje wymianę części eksploatacyjnych w trakcie użytkowania, które podlegają normalnemu zużyciu np. baterie, zasilacze, wentylatory, akumulatory, itp?
9. Jaki jest rodzaj wykończenia posadzki pomieszczenia – posadzka w której będą użytkowane komputery, serwerownia, itp.
10. Czy dostawa UPS obejmuje zakres niniejszego postępowania?



Odpowiedzi (dotyczy jedynie części C):

1. Pomieszczenie przeznaczone pod serwer nie posiada puszek podłogowych, a ich montaż nie wchodzi w zakres części C postępowania.
2. Nie.
3. Montaż serwera Szafa Rack 19 - 47U 800x1200 Linkbasic.
4. Montaż klimatyzacji o odpowiednich parametrach przewidziany jest przed dostawą serwera.
5. Zgodnie z treścią SIWZ i jej załączników.
6. Pomieszczenie przeznaczone pod serwer nie posiada puszek podłogowych, a ich montaż nie wchodzi w zakres realizacji podpunktu zamówienia w tej części.
7. Nie dotyczy.
8. Tak.
9. Posadzka z płytek ceramicznych.
10. Nie.

Odpowiedzi (dotyczy pozostałych części):

1. Odpowiedź do części A i B postępowania: pomieszczenie (pracownia komputerowa), której wyposażeniem są urządzenia z tych części postępowania, jest w trakcie remontu. Do czasu jego zakończenia i odbioru technicznego nie można konkretnie wyspecyfikować jej wyposażenia. Florbooxy są przewidziane w tej pracowni, natomiast przedmiot zamówienia nie przewiduje dostarczania floorboxów.
W części E postępowania nie ma florbooxów, ponadto w tej części oraz części D i F nie przewiduje się dostarczania floorboxów.
2. Nie dotyczy żadnej części postępowania.
3. Sprzęt aktywny będzie instalowany w pomieszczeniach technicznych zapewniających poprawne warunki jego działania (dotyczy części B i E postępowania).
4. Pomieszczenia są klimatyzowane (część A, B i E postępowania). Odnośnie części D i F postępowania: Zamawiający jest na etapie projektu modernizacji budynku, w którym docelowo będzie znajdował się przedmiot zamówienia, dlatego nie może wskazać, czy pomieszczenia przeznaczone na Centrum Symulacji Medycznej będą klimatyzowane.
5. Zgodnie z treścią SIWZ i jej załączników.
6. Żadna z części postępowania nie przewiduje wykonania tego typu prac.
7. Nie dotyczy.
8. Tak, bezpłatny serwis obejmuje wymianę wszelkich części wchodzących w skład przedmiotu zamówienia przez zadeklarowany okres.
9. W serwerowniach podłoga techniczna lub wylewka betonowa (część B i E postępowania), wylewka podłogowa pokryta wykładziną elektrostatyczną (część A postępowania), posadzka granitowa lub linoleum (część D i F postępowania).
10. Dostawa zasilacza UPS jest przewidziana w części B postępowania.

Z upoważnienia Rektora

Zastępca Kancelarza ds. Zarządzania Administracją UMW

mgr inż. Kamil Jakubowicz

WZK
ZESPÓŁ DO WYKONANIA PRAC
Kamarek
mgr Wiesław Zawadzki

