

Szczegółowe zalecenia - system DSO:

- I. Do wymiany:
 1. Akumulator EPL100-12F 12V100Ah szt. 16
- II. Do naprawy uszkodzone linie głośnikowe na klatkach schodowych nr :
 1. 4 budynek C
 2. 2 budynek A
 3. 3 budynek D
 4. 2 budynek B
 5. W piwnicy budynków A i C
- III. Do naprawy lub wymiany:
 1. Mikrofon strażaka oraz konfiguracja komunikatów ppoż.

Zamawiający wskaże Wykonawcy miejsca wykonywania prac wyszczególnionych w specyfikacji.