



**UNIWERSYTET MEDYCZNY**  
**IM. PIASTÓW ŚLĄSKICH WE WROCŁAWIU**

**Dział Nadzoru Inwestycji i Remontów**  
**Sekcja Nadzoru Technicznego**

**Pytanie 1.**

*Czy można zaproponować urządzenia o mocy chłodniczej do 3,5kW o klasie energetycznej A++?*

**Odpowiedź.**

*Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.*

**Pytanie 2.**

*Czy można zaproponować urządzenia o mocy chłodniczej 8kW, przeznaczone do pracy ciągłej, o klasie energetycznej A++ i poziomie ciśnienia akustycznego 35dB przy najniższych obrotach wentylatora?*

**Odpowiedź.**

*Zamawiający wyraża zgodę na powyższą zmianę.*