



<div>Legenda:</div> <div><div><div>—</div>projektowana instalacja wody zimnej</div><div>—</div>proj. instalacja wodociągowa ppoż.</div> <div><div>—</div>projektowana instalacja ciepłej wody użytkowej</div> <div><div>—</div>projektowana instalacja cyrkulacji</div> <div><div>—</div>projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej</div> <div><div>—</div>projektowana instalacja kanalizacji deszczowej</div> <div><div>—</div>projektowana instalacja kanalizacji PP niskosumowa</div> <div><div>—</div>projektowany zawór wodny pod pralkę</div>
--

W1

—

W13

Kd1

—

Kd4

—

projektowane pionowy wody zimnej, c.w.u., cyrkulacji z rur PP

—

na pionach stosować punkty stałe wg wytycznych producenta

—

na odgątczeniach do mieszkań w szachtie instalacyjnym należy pozostawić istniejące wodomierze mieszkaniowe Dn15

—

przed i za wodomierzami należy zamontować nowe zawory wodne kulowe Dn15

—

piony wodne w szachtie zaizolować termicznie

—

zabudowa pionów z płyt 2xG-KI na ruszcie metalowym z otworem rewizyjnym dla wodomierzy min. 30x30cm

—

projektowane piony kanalizacji sanitarnej z rur PP niskosumowych

—

na pionach stosować punkty stałe wg wytycznych producenta

—

piony zostaną wpięte pod stropem najwyższych kondygnacji do istniejących rur wywiewnych

—

zabudowa pionów z płyt 2xG-KI na ruszcie metalowym

—

projektowane piony kanalizacji deszczowej z rur PP niskosumowych

—

na pionach stosować punkty stałe wg wytycznych producenta

—

piony zostaną wpięte pod stropem najwyższych kondygnacji do istniejących rur wywiewnych

—

zabudowa pionów z płyt 2xG-KI na ruszcie metalowym

<div>PRACOWNIA PROJEKTOWA</div> <div>LA PROJEKT SP. Z O.O.</div> <div>ul. Pełczyńska 4, 50-960 WROCŁAW,</div> <div>tel. 71 321 0940, 508-597-284, inwestycje@la-projekt.pl, www.la-projekt.pl</div>				<div>stadium:</div> <div>PROJEKT WYKONAWCZY</div>	
<div>funkcja:</div>	<div>nazwisko:</div>	<div>numer uprawnień:</div>	<div>data:</div>	<div>podpis:</div>	
<div>projektant:</div>	<div>inż. Adam Grajper</div>	<div>364/79/WBPP</div>	<div>maj 2018</div>		
<div>sprawdzający:</div>	<div>Ewa Łątka</div>	<div>184/91/UW</div>	<div>maj 2018</div>		
<div>współpraca:</div>	<div>inż. Łukasz Grajper</div>		<div>maj 2018</div>		
<div>temat:</div>	<div>Projekt wymiarów instalacji wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Hotelu Asystenta przy ul. Słężnej 96 we Wrocławiu</div>				<div>nr proj.:</div> <div>PW-001/18</div>
<div>inwestor:</div>	<div>Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu</div> <div>Wybrzeże L. Pasteura 1, 50-367 Wrocław</div>				<div>skala:</div> <div>1:100</div>
<div>tytuł rysunku:</div>	<div>Instalacja wody zimnej, c.w.u., cyrkulacji, hydramowej p.poz., kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej - rzut kondygnacji parteru</div>				<div>nr rys.:</div> <div>S3</div>