

KONDYGNACJA SUTERENY				WYPOSAŻENIE IE/TT					
Nr pomieszczenia	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia	Przyłącza podł. [szt]	Przyłącza ścien. [szt]	Oświetlenie	SSP	CCTV	KD	Okablowanie
101	Sala sekcyjno-operacyjna	49,77	10 PEL	8 PEL	750lx + ściemniacz	x	-	x	4xG,8xK,4xMic
102	Rozdzielnia	2,80	-	-	300lx + cz. obec.	x	-	-	x
103	Pomieszczenie IT	6,07	-	-	300lx + cz. obec.	x	-	-	x
104	Komunikacja	9,99			200lx + cz. ruchu.	x	x	-	x
105	Szatnia damska (D)	17,77	-	2x230VIP44	300lx + cz. obec.	x	-	x	x
106	Szatnia męska (M)	13,15	-	2x230VIP44	300lx + cz. obec.	x	-	x	x
107	Sala sekcyjno-operacyjna	44,51	6 PEL	6 PEL	750lx + ściemniacz	x	-	x	3xG,7xK,3xMic
108	Chłodnia	15,08	-	2 PEL	300lx	x	-	x	x
109	Komunikacja	21,23	-	2 PEL	200lx + cz. ruchu.	x	x	-	x
110	Komunikacja	7,95	-	-	200lx + cz. ruchu.	x	x	-	x
111	Wodomierz	10,70	-	2x230VIP44	300lx	x	-	-	x
SUMA POWIERZCHNI KONDYGNACJI		199,02							

KONDYGNACJA PARTERU					WYPOSAŻENIE IE/TT				
Nr pomieszczenia	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia	Przyłącza podł. [szt]	Przyłącza ścien. [szt]	Oświetlenie	SSP	CCTV	KD	Okablowanie
201	Pracownia	49,96	10 PEL	16 PEL (listwa med.)	750lx + ściemniacz	x	-	x	6xG,4xK,2xMic
202	Sala symulacji WW	19,85	5 PEL	16 PEL (listwa med.)	750lx + ściemniacz	x	-	x	2xG,5xK,2xMic
203	Sterownia	10,06	-	5 PEL	750lx + ściemniacz	x	-	-	2xG,1xK,2xMic
204	WC męskie (M)	9,72	-	2x230VIP44	200lx + cz. obec.	-	-	-	-
205	WC damskie/ niepełnosprawny (D/N)	7,78	-	2x230VIP44	200lx + cz. obec.	-	-	-	-
206	Sterownia	14,97	-	5 PEL	750lx + ściemniacz	x	-	x	x
207	Sala symulacji WW	30,84	5 PEL	16 PEL (listwa med.)	750lx + ściemniacz	x	-	x	2xG,1xK,2xMic
208	Magazyn	9,19	-	2	300lx	x	-	x	2xG,5xK,2xMic
209	Komunikacja	27,37	-	2	200lx + cz. ruchu.	x	x	-	x
210	Komunikacja	23,05	-	-	200lx + cz. ruchu.	x	x	-	x
SUMA POWIERZCHNI KONDYGNACJI		202,79							

KONDYGNACJA 1. PIĘTRA					WYPOSAŻENIE IE/TT				
Nr pomieszczenia	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia	Przyłącza podł. [szt]	Przyłącza ścien. [szt]	Oświetlenie	SSP	CCTV	KD	Okablowanie
301	Pracownia	50,01	10 PEL	16 PEL (listwa med.)	750lx + ściemniacz	x	-	x	6xG,4xK,2xMic
302	Sala symulacji WW	19,85	5 PEL	16 PEL (listwa med.)	750lx + ściemniacz	x	-	x	2xG,5xK,2xMic
303	Sterownia	10,06	-	5 PEL	750lx + ściemniacz	x	-	x	2xG,1xK,2xMic
304	WC męskie (M)	9,72	-	2x230VIP44	200lx + cz. obec.	-	-	-	x
305	WC damskie/ niepełnosprawny (D/N)	7,78	-	2x230VIP44	200lx + cz. obec.	-	-	-	-
306	Sterownia	14,97	-	5 PEL	750lx + ściemniacz	x	-	x	2xG,1xK,2xMic
307	Sala symulacji WW	30,84	5 PEL	16 PEL (listwa med.)	750lx + ściemniacz	x	-	x	2xG,5xK,2xMic
308	Magazyn	8,20	-	2	300lx	x	-	x	-
309	Komunikacja	32,62	-	2	200lx + cz. ruchu.	x	x	-	x
310	Komunikacja	19,33	-	-	200lx + cz. ruchu.	x	x	-	x
SUMA POWIERZCHNI KONDYGNACJI		203,38							

KONDYGNACJA PODDASZA					WYPOSAŻENIE IE/TT				
Nr pomieszczenia	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia	Przyłącza podł. [szt]	Przyłącza ścien. [szt]	Oświetlenie	SSP	CCTV	KD	Okablowanie
401	Pomieszczenie techniczne	17,20	-	3x230/400V IP44	300lx	x	-	-	-
402	Pomieszczenie techniczne	4,82	-	1x230/400V IP44	300lx	x	-	-	-
403	Pomieszczenie techniczne	17,20	-	3x230/400V IP44	300lx	x	-	-	-
404	Komunikacja	23,22	-	2x230VIP44	200lx + cz. ruchu.	x	x	-	-
SUMA POWIERZCHNI KONDYGNACJI		62,44							

CAŁOŚCIOWA SUMA POWIERZCHNI	667,63
-----------------------------	--------

- UWAGI:
- PEL - 1x230V, 2x230V

DATA, 2xRJ45LAN, 1xRJ45 TEL
- xx_lx - wymagane natężenie ośw., LED min 150lm/W
- SSP - rozbudowa systemu SSP
- CCTV - rozbudowa systemu CCTV

budynkowego
- KD - rozbudowa systemu KD
- Okablowanie - G-głośniki, K-kamery, Mic -mikorofony
- x- wymagane