



Uwagi:

1. Wszystkie kable i przewody prowadzić w drabinkach, korytach, rurkach lub uchwytach kablowych.
2. Wszystkie przejścia tras kablowych pomiędzy strefami pożarowymi zabezpieczyć uszczelnieniem ogniochronnym.
3. Wyjścia kabli i wż na zewnątrz budynku należy odpowiednio uszczelnzić przed przedostawaniem się wody i wilgoci.

UWAGA:
Prawa Autorskie zastrzeżone— Zespół Projektowy Kontrapunkt
Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie!
W przypadku użycia nazwy produktu bądź producenta dopuszcza się zastosowanie
materiału równoważnego pod względem parametrów technicznych i funkcji jakiej ma
służyć.