

Warunki przyłączenia sieci telefonicznej do opracowania projektu remontu budynku na potrzeby Budynku Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego, Zakładu Traumatologii i Medycyny Ratunkowej oraz Zakładu Immunopatologii i Biologii Molekularnej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

1. Istniejące instalacje telefoniczne znajdujące się w obiekcie nie nadają się do dalszego wykorzystania ze względu na wiek oraz rozwiązania techniczne zastosowane przy ich wykonaniu. Sugerowane jest wykonanie instalacji kablem telekomunikacyjnym typu YTKSY 3x2x0,5 do każdego punktu i rozszycie na gnieździe 2xRJ 11 para niebiesko-biała i pomarańczowo-biała, para zielono-biała pozostaje w rezerwie.
2. Proponuję ułożenie instalacji w korytach n/t razem z instalacją logiczną w osobnej przegrodzie.
3. Ilość punktów dostępowych uzależniona jest od użytkownika, chociaż sugeruję dodatkowo dwie linie do każdego pomieszczenia, gdyż w trakcie eksploatacji może się zmienić.
4. Instalacje powinny być zakończone w osobnej szafie gdzie kable powinny być rozszyte na patch panelach / 5 paneli 24 porty z wyposażeniem RJ 11 / łącznie z zielono-białą rezerwą, szafa powinna być zainstalowana w osobnym pomieszczeniu / razem z logiczną /.
5. Gniazda telefoniczne i patch panele opisać numerami jednoznacznie je identyfikującymi, jako oznaczenie gniazda należy przyjąć opis; numer panela/ Nr gniazda/ puste miejsce na numer telefonu.
6. Do pomieszczenia z szafą należy doprowadzić kabel telekomunikacyjny o pojemności 50 par. Ułożenie kabla 50 parowego typu XzTKMXpw 25x4x0,5 relacji od budynku przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej 50 do budynku Kliniki Chirurgii i Urologii Dziecięcej przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej 52 w nowo wybudowanej kanalizacji kablowej Głównej na łączówkach rozłącznych – zgodnym z typem zainstalowanym na PG wraz z zabezpieczeniem odgromowym. W projektowanym budynku kabel ziemny również należy zakończyć mufą i przejść na kabel zakończeniowy który należy rozszyć w szafie na trzech patch panelach 24 portowych z wyposażeniem RJ 11.