



UNIwersYTET MEDYCZNY

IM. PIASTÓW ŚLĄSKICH WE WROCLAWIU

50-367 Wrocław, Wybrzeże L. Pasteura 1
Zespół ds. Zamówień Publicznych UMW
ul. Marcinkowskiego 2-6, 50-368 Wrocław
fax 71 / 784-00-45
e-mail: joanna.czopik@umed.wroc.pl

UMW/IZ/PN-3/20

Wrocław, 15.01.2020 r.

Nazwa postępowania:

Adaptacja pomieszczeń laboratoryjnych zlokalizowanych na poziomie piwnicy w budynku przy ul. Borowskiej 211 we Wrocławiu oraz wykonanie instalacji ciekłego azotu dla potrzeb Biobanku Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

I. ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Mając na uwadze art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2018, poz. 1986 z późn. zm.) – zwanej dalej Pzp, Zamawiający przekazuje treść pytań skierowanych przez Wykonawcę w przedmiotowym postępowaniu i odpowiedzi Zamawiającego:

1. Prosimy o potwierdzenie, iż w zakresie Wykonawcy nie ma dostawy i montażu wyposażenia meblowego zgodnie z tabelą wyposażenia pomieszczeń (strona 39 dokumentacji PW branży architektury oraz rys. nr 5)

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dostawa i montaż wyposażenia meblowego zgodnie z tabelą (strona 39 dokumentacji PW branży architektury oraz rys. nr 5) nie są objęte przedmiotowym zamówieniem.

2. Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający posiada chłodziarki, zamrażarki, wirówki laboratoryjne oraz zbiorniki kriogeniczne i nie są one objęte przedmiotowym postępowaniem

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż sprzęty stanowiącego przedmiot pytania Wykonawcy nie są objęte przedmiotowym zamówieniem.

3. Zgodnie z PW br. sanitarnej pkt. 5.2 należy wykonać automatyzację umożliwiającą zmianę nastawy na regulatorach VAV oraz nastawy na falowniku centrali wentylacyjnej NW16 poprzez zwiększenie wydajności na nawiewie i wywiewie. Prosimy o potwierdzenie, iż istniejąca centrala wentylacyjna NW16 jest wyposażona w falownik

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż centrala NW16 jest wyposażona w falowniki - zarówno na nawiewie, jak i wywiewie.

II. KOREKTA ZAPISÓW SIWZ

Zamawiający informuje o wprowadzeniu korekt w treści rozdz. V ust. 1 pkt 2 ppkt c) SIWZ dotyczącego warunków udziału w postępowaniu. Wprowadzone korekty zostały zaznaczone kolorem granatowym.

Biorąc pod uwagę, iż dokonano zmian w zakresie warunków udziału w postępowaniu, które w myśl art. 12a ust. 2 Pzp są zmianami istotnymi, Zamawiający przesuwa termin składania ofert na dzień **23.01.2020 roku**, zgodnie z poniższym zapisem:

TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Termin składania ofert – do dnia ~~20.01.2020 r.~~ **23.01.2020 r.** do godz. **10:00**

Termin otwarcia ofert – dnia ~~20.01.2020 r.~~ **23.01.2020 r.** o godz. **11:00**

III. OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Zgodnie z art. 12a ust. 3 Zamawiający informuje o zamieszczeniu zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 15.01.2019 r. (Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540007803-N-2020).

**Z upoważnienia Rektora
Zastępcy Kanclerza ds. Zarządzania
Infrastrukturą**

mgr Jacek Czajka