



- LEGENDA:
- — — — — instalacja przeciwpożarowa hydrantowa
 - — — — — instalacja wody zimnej bytowej
 - HP25 — — — — — istniejący hydrant DN 52 z wężem płaskoskładanym L=20m w szafce z miejscem na gaśnicę
 - HP25 — — — — — istniejący hydrant DN 25 z wężem półsztywnym L=30m w szafce z miejscem na gaśnicę
 - PP — — — — — pion instalacji przeciwpożarowej hydrantowej
 - PP1 — — — — — systemowe zabezpieczenie przeciwpożarowe przejścia rurociągu ppoż np. firmy Hilli

- UWAGI:
- Instalację ppoż do hydrantów zaizolować otuliną z pianki kauczukowej o grubości 9 mm.
 - Dla zapewnienia przepływu wody w rurociągu i uniknięcia zagniewania wody, piony pożarowe podłączono do płuczek ustępowych wymuszając obieg wody.
 - Przejścia rurowe ppoż przez przegrody oraz stropy oddzielenia pożarowego oraz dachowe strefy pożarowe w budynku zabezpieczyć systemowym rozwiązaniem np. GP-673 firmy Hilli.

| | | | | | |
|---|--|-----------------------------|------------------|-----------------------------------|------------------------|
| LA PROJEKT | PRACOWNIA PROJEKTOWA ul. Piętyzyska 4, 50-550 WROCŁAW tel. 508-597-284, pracownia@la-projekt.pl, www.la-projekt.pl | | | stadium: PROJEKT WYKONAWCZY | |
| | funkcja: | nazwisko: | numer uprawnień: | data: | podpis: |
| | projektant: | inż. Adam Grajper | 364/79/WBPP | lipiec 2019 | |
| | sprawdzający: | mgr. inż. Jerzy Macialek | 335/74/Wm | lipiec 2019 | |
| | współpraca asystent ppoż: | mgr. inż. Dariusz Fluderski | | lipiec 2019 | |
| | współpraca asystent ppoż: | inż. Lukasz Grajper | | lipiec 2019 | |
| temat: Projekt wykonania nowej instalacji hydrantowej wewnętrznej z istniejącego przebiegu wodociągowego z nowym zestawem hydroforowym w budynku A, B, C, D przy ul. Borowickiej 21a we Wrocławiu | | | | | nr proj.: PW-002/19 |
| inwestor: | Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu Wrocław 50-376 ul. Wybrzeże Pasteura 1 | | | skala: | 1:100 |
| tytuł rysunku | Aksonometria instalacji ppoż hydrantowej w budynku A, B, C - część budynek B-A | | | nr rys.: | S-18 |