



KOMENDA MIEJSKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
we Wrocławiu
ul. Kręta 28, 50-233 Wrocław

Wrocław dnia, 15 maja 2020 r.

Znak sprawy MZ.5580.2.6.20.MG

Egz. nr 2

PROTOKÓŁ ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych

Na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1499) oraz § 10 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005 r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną (Dz. U. z 2005 r. Nr 225 poz. 1934) w dniu:

15.05.2020 r.

Przez

mł. bryg. Magdalenę Łanicucką – Zastępcę Naczelnika Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego Komendy Miejskiej PSP we Wrocławiu (legitymacja służbowa Nr 102/19),

asp. Magdalenę Góralską – St. Inspektora w Wydziale Kontrolno-Rozpoznawczym Komendy Miejskiej PSP we Wrocławiu (legitymacja służbowa nr 390/19),

stopień służbowy, tytuł, imię i nazwisko – stanowisko służbowe, nr legitymacji osób upoważnionych do kontroli

legitymujących się upoważnieniem nr 163/2020 z dnia 6 maja 2020 r., wydanym przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu, czynności kontrolno-rozpoznawcze w:

Muzeum Farmacji ul. Kurzy Targ 4 we Wrocławiu

(oznaczenie miejsca przeprowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych – należy wpisać nazwę własną budynku, obiektu budowlanego, terenu, urządzenia oraz jego adres – lokalizację)

Nazwa i adres kontrolowanego	Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania kontrolowanego
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu wyb. Ludwika Pasteura 1, 50-367 Wrocław Muzeum Farmacji ul. Kurzy Targ 4 we Wrocławiu	mgr Jacek Czajka- Zastępca Kanclerza ds. Zarządzania Infrastrukturą

Czynności kontrolno-rozpoznawcze przeprowadzono w obecności:

Imię, nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego	Imię, nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego
mgr. inż. poż. Sławomir Pieprzyk – Inspektor ds. przeciwpożarowych	

Zakres czynności kontrolno-rozpoznawczych dotyczy:

Przestrzegania przepisów przeciwpożarowych w zakresie sprawdzenia wykonania decyzji
129.2020.MZ.5580.2.4.20 z dnia 13.02.2020 r.

Informacje dodatkowe dotyczące zakresu czynności kontrolno-rozpoznawczych: Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego przesłano drogą mailową dnia 29.04.2020. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli przesłano kontrolowanemu na adres mailowy dnia 7.05.2020 roku

Wykaz kontrolowanych obiektów, terenów i urządzeń:

- 1 Muzeum Farmacji ul. Kurzy Targ 4 Wrocław

PODCZAS CZYNNOŚCI KONTROLNO-ROZPOZNAWCZYCH USTALONO, CO NASTĘPUJE:

1 Odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej:

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu wyb. Ludwika Pasteura 1, 50-367 Wrocław

2 Charakterystyka pożarowa obiektu:

Zgodnie z Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego – załączona do akt sprawy

3 Organizacja ochrony ppoż.

Dla budynku opracowano instrukcję bezpieczeństwa pożarowego.

Imię i nazwisko autora instrukcji (dodatkowo adres osoby/firmy oraz nazwa firmy)	mgr Remigiusz Adamańczyk		
Posiadane kwalifikacje:	Nr uprawnień 3031/1996		
Miejsce dostępu do IBP dla służb ratowniczych	Pomieszczenie pracowników Muzeum mieszczące się po lewej stronie na parterze		
Opis, uwagi i załączniki: IBP załączona do akt sprawy			
Obiekt podlega obowiązkowi przekazania instrukcji	<input checked="" type="checkbox"/> tak	<input type="checkbox"/> nie	
Wykonano obowiązek	<input checked="" type="checkbox"/> tak	<input type="checkbox"/> nie	
Data przekazania	29.04.2020		Uwagi: brak
Forma przekazania instrukcji	<input checked="" type="checkbox"/> elektroniczna	<input type="checkbox"/> drukowana	
Data opracowania instrukcji	Kwiecień 2020	Data zapoznania użytkowników budynku	7.05.2020
Data ostatniej aktualizacji	Nie dotyczy	Liczba zapoznanych użytkowników	4
Opis, uwagi i załączniki: <i>brak</i> instrukcja bezpieczeństwa pożarowego nie zawiera wszystkich elementów wymaganych przepisami m. in. brak wszystkich wymaganych warunków ochrony przeciwpożarowej. W instrukcji bezpieczeństwa pożarowego nie zawarto informacji o występujących warunkach technicznych, które pozwalają uznać budynek za zagrażający życiu ludzi.			

Praktyczne sprawdzanie organizacji oraz warunków ewakuacji

Wykonano obowiązek	<input type="checkbox"/> tak	<input type="checkbox"/> nie	Uwagi: poza zakresem kontroli
Data próbnej ewakuacji			
Zawiadomienie z dnia			

4 Kontrolne, administracyjne, egzekucyjne prowadzone przez PSP

Decyzja nr 129.2020.MZ.5580.2.4.20 z dnia 13.02.2020 r

5 Czynności zabronione

Poza zakresem czynności

6 Ocena dotycząca występowania elementów zagrożenia życia ludzi

1. Poza zakresem kontroli

7 Ocena dotycząca występowania nieprawidłowości powodujących bezpośrednio niebezpieczeństwo powstania pożaru

Nie stwierdzono

8 Wyposażenie budynku w urządzenia przeciwpożarowe

	nr	Rodzaj urządzenia	Wymagalność	Wyposażenie	
				<input type="checkbox"/> tak	<input type="checkbox"/> nie
<input checked="" type="checkbox"/>	1	Stałe urządzenia gaśnicze	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> tak	<input type="checkbox"/> nie
	2	Urządzenia transmisji alarmu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> tak	<input type="checkbox"/> nie
	3	System sygnalizacji pożarowej	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> tak	<input type="checkbox"/> nie
	4	Dźwiękowy system ostrzegawczy	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> tak	<input type="checkbox"/> nie
	5	Hydranty wewnętrzne	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> tak	<input type="checkbox"/> nie
	6	Przeciwpożarowy wyłącznik prądu	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> tak	<input type="checkbox"/> nie
	7	Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> tak	<input type="checkbox"/> nie
	8	Wentylacja pożarowa (garaż)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> tak	<input type="checkbox"/> nie
	9	Urządzenia do usuwania dymu i ciepła	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> tak	<input type="checkbox"/> nie
	10	Urządzenia zapobiegające zadymieniu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> tak	<input type="checkbox"/> nie
	11	Bramy i zamknięcia pożarowe wyposażone w systemy sterowania	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> tak	<input type="checkbox"/> nie

9 Sprawność techniczna i funkcjonalna urządzeń przeciwpożarowych

Poza zakresem kontroli

10 Stan wyposażenia, sprawność techniczna i funkcjonalna gaśnic

Poza zakresem kontroli

11 Substancje zubożające warstwę ozonową oraz fluorowane gazy wykorzystywane w systemach ochrony przeciwpożarowych

Nie dotyczy.

12 Wyposażenie budynku w instalacje użytkowe

1. Instalacja elektryczna.
2. Instalacja wentylacyjna.
3. instalacja odgromowa

13 Sprawność techniczna i funkcjonalna instalacji użytkowych

Poza zakresem kontroli

WYKAZ STWIERDZONYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCI

		<input type="checkbox"/> usunięto w trakcie kontroli
		<input type="checkbox"/> usunięto w trakcie kontroli

Inne ustalenia: brak

14 Uwagi i zastrzeżenia wniesione przez kontrolowanego

Na tym protokół zakończono.

Kontrolowany został poinformowany o przysługującym mu prawie wniesienia umotywowanych zastrzeżeń do protokołu. Protokół spisano na 4 stronach w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano bez zastrzeżeń - ~~z zastrzeżeniami~~.

Jeden egzemplarz protokołu pozostawiono kontrolowanemu.

Z upoważnienia Rektora
Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
Zastępca Kanclerza
ds. Zarządzania Infrastruktura
mgr Jacek Czajka

(podpis z podaniem imienia, nazwiska
i stanowiska kontrolowanego)

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
DZIAŁ SERWISU TECHNICZNEGO
Specjalista ds. systemów bezpieczeństwa
Inspektor ds. przeciwpożarowych

mgr Inż. Sławomir Pieprzyk

Zastępca Naczelnika
Wydziału Kontroli i Rozpoznawczego

(podpis z podaniem imienia, nazwiska
i stanowiska służbowego kontrolującego)

Starszy inspektor
WYDZIAŁ KONTROLI I ROZPOZNAWCZY
asp. Magdalena Goralska