

Informacje uzupełniające 2

Dostępne informacje na temat agregatów chłodniczych:

WYKAZ AGREGATÓW CHŁODNICZYCH – DOLNOŚLĄSKA FARMACJA, ul. Borowska 211 i 211A

I.p.	jednostka organizacyjna	adres	rodzaj urządzenia	typ	numer seryjny	data produkcji	rodzaj czynnika	ilość czynnika, kg
1.	Wydział Farmacji	ul. Borowska	urządzenie chłodnicze AERMEC	NRL 0750 09	1102006080970001	01-01-2011	R 410A	18,5 17,5
2.	Wydział Farmacji	ul. Borowska	urządzenie klimatyzacyjne FUJITSU GENERAL	AOY90TPC3L	T002930	01-01-2011	R 407C	7,0
3.	Wydział Farmacji	ul. Borowska	urządzenie klimatyzacyjne FUJITSU GENERAL	AOY90TPC3L	T002987	01-01-2011	R 407C	7,0
4.	Wydział Farmacji	ul. Borowska	urządzenie chłodnicze AERMEC	NRL 0350 L 01	1102006918990001	01-01-2011	R 410A	7,0 7,0
5.	Wydział Farmacji	ul. Borowska	urządzenie chłodnicze AERMEC	NRL 1650 A 09	1102006080980001	01-01-2011	R 410A	64,0 53,0
6.	Wydział Farmacji	ul. Borowska	urządzenie klimatyzacyjne FUJITSU GENERAL	AOYD54LATT	T001765	01-01-2010	R 410A sprawdzić	3,5
7.	Wydział Farmacji	ul. Borowska	urządzenie chłodnicze AERMEC	NRL 3300 A 09	1010006070040001	01-01-2010	R 410A	47,0 38,0 47,0 38,0
8.	Wydział Farmacji	ul. Borowska	urządzenie chłodnicze AERMEC	NRL 1800 09	1010006070170001	01-01-2010	R 410A	43,0 43,0
9.	Wydział Farmacji	ul. Borowska	urządzenie chłodnicze AERMEC	NRL 1800 09	1010006070180001	01-01-2010	R 410A	43,0 43,0
10.	Wydział Farmacji	ul. Borowska	urządzenie chłodnicze AERMEC	ANL200 A	1010005293420001	01-01-2010	R 410A	12,0
11.	Wydział Farmacji	ul. Borowska	agregat wody lodowej	ANL 020A	brak danych	brak danych	sprawdzić	sprawdzić

Pytanie:

czy do serwisu będzie potrzebna wyżka? tj. czy urządzenia są zamontowane na wysokości ponad 3 m np. agregaty od klimatyzatorów typu split na elewacji? czy może wszystkie znajdują się na dachu?

Odpowiedź:

nie są potrzebne żadne wyżki

agregaty są umieszczone na dachach budynków Wydziału Farmaceutycznego i jest do nich ogólny dostęp.