



ZESTAWIENIE DŁUGOŚCI PRZEWODÓW  
Rury ze stali węglowej ocynkowane zewnętrznie 1,6MPa

dn [mm]	L [m]
15x1	86,1
22x1	21,6

OZNACZENIA

- Automatyczny zawór odpowietrzający z zaworem odcinającym 1/2"
- Instalację wyposażać w przyłącza grzejnikowe kątowe 1/2" z odcięciem
- Grzejniki wyposażać w głowice termostaticzne
- Przewody prowadzić z minimalnym spadkiem 0,3%

VANELLUS | BIURO PROJEKTOWO-BADAWCZE Czajkowska Agnieszka  
53-442 Wrocław, ul.Spizowa 26/9 tel. 691022211, biuro@vanelus.pl

Inwestor	Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu Wybrzeże L. Pasteura 1, 50-367 Wrocław				
Obiekt	Sala Wykładowa wraz z zapleczem i pomieszczeniami pod amfiteatrem w budynku Katedry i Zakładu Anatomii Prawidłowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu przy ul. T. Chałubińskiego 6a Działka nr 24/4 AM-32, obręb Plac Grunwaldzki				
Temat	Remont Sali Wykładowej wraz z zapleczem i pomieszczeniami pod amfiteatrem oraz zapleczem technicznym sali w budynku Katedry i Zakładu Anatomii Prawidłowej				Stadium PW
	Nazwisko	Nr upr. bud.	Podpis	Data	Branża instalacje sanitarne
Projektant	mgr inż. Jarosław Szymczak	119/008/PWS/17		04.2018	
Sprawdzający	mgr inż. Daria Grzesiak	124/005/12		04.2018	Skala
Opracował					1:50
Tytuł rys.	Rozwinięcie instalacji c.o.				Nr rysunku IS/13