

UWAGI:

- 1. ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z ODPOWIEDNIMI RYSUNKAMI ARCHITEKTONICZNYMI, KONSTRUKCYJNYMI I BRANŻOWYMI ORAZ OPISEM I SPECYFIKACJAMI
- 2. WSZYSTKIE ZMIANY POWINNY BYĆ UZGODNIONE Z PROJEKTANTEM
- 4. WYKORZYSTYWANIE ZMIERZONYCH BEZPOŚREDNIO NA RYSUNKACH ODLEGŁOŚCI NP.: SKALOWKĄ, JEST NIEDOPUSZCZALNE
- 5. RELACJE POMIĘDZY PRZYJĘTYMI W PROJEKCIE WYMIARAMI A STANEM OBIEKTU NALEŻY SPRAWDZIĆ PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC MONTAŻOWYCH I WYKONCZENIOWYCH. PO WYKONANIU WZBURZEŃ I DEMONTAŻY
- 6. WSZYSTKIE ELEMENTY I ROZWIĄZANIA SYSTEMOWE WYKONYWAĆ ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTA

- 1. GNIAZDO WTKOWEGO DLA PODŁĄCZENIA LOKALIZATORA AWARII MOCOWAĆ 1,4 M OD POSADZKI. PRZEWÓD WPIĄĆ W ROZDZIELNI GŁÓWNEJ W ISTN.OBWOĐ GNIAZD WTKOWYCH PIWNICY
- 2. PRZEWÓD ZASILAJĄCY PROU.TABŁCĄ, BEZPIECZNIKOWA SALI WYKŁADOWEJ PROWADZIĆ W PIWNICY W ISTN KORYTKACH KABLOWYCH. WPIĄĆ W ROZDZIELNI GŁÓWNEJ W POLE REZERWOWE WLZ
- 3. PRZEWÓD STEROWNICZY AGREGATU PROWADZIĆ RÓWNOLEGŁE Z INSTALACJĄ WODY LODOWEJ. PRZEWÓD W ZAKRESIE DOSTAWCY AGREGATU
- 4. PRZĘŚCIŁE INSTALACJI PRZĘZ PRZEGRODY ODDZIELENIA POŻAROWEGO ZABIEPIECZYĆ DO KLASY TEJ PRZEGRODY – OZNACZONE NA RYSUNKU

LEGENDA

FLA GNIAZDO DLA ZASILANIA LOKALIZATORA AWARII  
TG ISTN. ROZDZIELNIA GŁÓWNA

VANELLUS   BUREO PROJEKTOWO-BADAWCZE Czapkowska Agnieszka			
Inwestor	Wybrzeże L. Pasteura 1, 50-367 Wrocław tel. 691022211, biuro@vanellus.pl		
Obiekt	Sala Wykładowa wraz z zapleczem i pomieszczeniami pod amfiteatrem w budynku Katedry i Zakładu Anatomii Prawidłowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu przy ul. T. Chałubińskiego 6a Dzieńka nr 24/4 AM-32, obryśb Płoc Grunwaldzki		
Temat	Remont Sali Wykładowej wraz z pomieszczeniami pod amfiteatrem oraz zapleczem technicznym sali w budynku Katedry i Zakładu Anatomii Prawidłowej	Stadium	PW
	Nazwisko	Nr upr. bud.	Podpis
Projektant	Ludwik Adamik	96/99/00W	04.2018
Sprawdzający	inż. Andrzej Brons	59/90/01W	04.2018
Opracował:	Ludwik Adamik		04.2018
Tytuł rys. INSTAL.ELEKTRYCZNA W PIWNICY			Nr rysunku E/108

