



UWAGI:

- 1. ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPOWIEDNIAMI RYSUNKAMI ARCHYTEKTONICZNYMI, KONSTRUKCYJNYMI I BRANŻOWYMI ORAZ OPISAMI I SPECYFIKACJAMI
- 2. WSZYSTKIE ZMIANY POMIANY BYĆ UZGODNIONE Z PROJEKTANTEM
- 3. WSZYSTKIE POZIOMOY PODANO W METRACH, WNIAMY W CENTYMETRACH
- 4. WYKORZYSTYWANIE ZMIERZONYCH BEZPOŚREDNIO NA RYSUNKACH ODLEGŁOŚCI NP- SKALOWKA, JEST NIEODPUSTYŻALNE
- 5. RELACJE POMIEDZY PRZETEM, W PROJEKCE WYNIARAMI A STANEM GIEKCIU NALEŻY SPRAWDZIĆ PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC MONTAŻOWYCH I WYKONCZENIOWYCH PO WYKONANIU WYBURZEŃ I DEMONTAŻY
- 6. WSZYSTKIE ELEMENTY I ROZWIĄZANIA SYSTEMOWE WYKONYWAĆ ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTA
- 7. OPIS WARSTW WG RYS. PRZEKROJÓW
- 1. INSTALACJA OŚWIETLIENIA PULPTÓW W RURKACH RB18 POD PULPTAMI, OSPRZĘT N/T. PRZY SKRZYŻOWANIACH INSTALACJI ZE SCHODAMI INSTALACJĘ PROWADZIĆ POD AMFITEATREM
- 2. INSTALACJA OŚWIETLIENIA STOPNI W RURKACH RB18 POD AMFITEATREM, OSPRZĘT N/T. DO OŚWIETLIENIA STOPNI PRZEWODZIŁNO OPRAWY 14V ZASILANE POPRZECZ ZASILACZ 14VDC
- 3. INSTALACJA NA SALI POD TYNKOWA
- 4. PRZESŁOCIE INSTALACJI PRZECZ PRZEGRODY ODDZIELIENIA POŻAROWEGO (SOŁANY POMIEDZY SALĄ WYKŁADOWĄ, A ZAPLECZEM, ORZ SOŁANKA POD AMFITEATREM) ZABEZPIECZYĆ DO KLASY TEJ PRZEGRODY

ZESTAWIENIE OPRAW

Symbol	ilość	Opis
OPRAWY NABŁATOWE STANOWISKOWE		
	102	OPRAWY NA, ZAMÓWIENIENIA WZDŁ. ISTN. MOCOWANE NA STAE, BEZ MOŻLIWOŚCI REGULACJI, 2-STAN, INDYWIDUALNE WŁĄCZANIE KĄDZE STANOWISKO
OPRAWY SCHODOWE		
	67	LEDIX SONA 14 V DC, IP44

VANELLUS		BiuRO PROJEKTOWE-BUDOWCZE		Człowieko Anielsko	
Investor		Wyższe L. Pasteura 1, 50-367 Wrocław		53-442 Wrocław, ul. Szosowa 26/9	
Objekt		Sala Wykładowa wraz z zapleczem i pomieszczeniami pod amfiteatrem w budynku Katedry i Zakładu Anatomii Prawidłowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu przy ul. 1. Chybańskiego 6a bldko nr 24/4 AM-32, obpł. Pac. Gmurwodzi		tel. 691022211, biuro@vanellus.pl	
Temat		Remont. Salil Wykładowej wraz pomieszczeniami pod amfiteatrem oraz zapleczem technicznym salil w budynku Katedry i Zakładu Anatomii Prawidłowej		Stadium PW	
Projektant		Ludwik Adamik		96/99/01/08	
Sprawdzający		mgr Andrzej Broni		04.2018	
Opisano:		Ludwik Adamik		04.2018	
Tytuł rysa.		INSTAL. OŚWIETLIENIOWA SALI WYKŁADOWEJ		Nr rysunku	
		OSWIETLIENIE PULPTÓW I STOPNIE SCHODOW		E/103	