

UWAGI:

1. ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z ODPOWIEDNIMI RYSUNKAMI ARCHITEKTONICZNYMI, KONSTRUKCYJNYMI I BRANŻOWYMI ORAZ OPISEM I SPECYFIKACJAMI
2. WSZYSTKE ZMIANY POWINNY BYĆ UZGODNIONE Z PROJEKTANTEM
4. WYKORZYSTYWANIE ZMIERZONYCH BEZPOŚREDNIO NA RYSUNKACH ODLEGŁOŚCI NP: SKALÓWKĄ, JEST NIEDOPUSZCZALNE
5. RELACJE POMIĘDZY PRZYJĘTYMI W PROJEKCIE WYMIARAMI A STANEM OBIEKTU NALEŻY SPRAWDZIĆ PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC MONTAŻOWYCH I WYKOŃCZENIOWYCH PO WYKONANIU WYBURZEŃ I DEMONTAŻY
6. WSZYSTKIE ELEMENTY I ROZWIĄZANIA SYSTEMOWE WYKONYWAĆ ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTA

1 ZGODNIE Z OBLICZENIAMI NATĘŻENIA OŚWIETLENIA W MIEJSCU PRACY WYKŁADOWCY WYNOSI 500 lx
2. INSTALACJA OŚWIETLENIAOGÓLNEGO GÓRNEGO W RURKACH RB 18 NA STROPIE PODDASZA NIEUŻYTKOWEGO . OSPRZĘT N/T
3. INSTALACJA OŚWIETLENIE OGÓLNEGO BOCZNEGO P/T, OSPRZĘT P/T
4. PRZEJŚCIE INSTALACJI PRZEZ PRZEGRODY ODDZIELENIA POŻAROWEGO ZABEPIECZYC DO KLASY TEJ PRZEGRODY –OZNACZONE NA RYSUNKU

LEGENDA

- OPRAWA OGÓLNA
- AW1 AW2 OPRAWA AWARYJNA
- EW1 OPRAWA EWAKUACYJNA Z PIKTOGRAMEM
- PRZEWÓD FTP 4x2x0,5
- PRZEWODY ELEKTRYCZNE

ZESTAWIENIE OPRAW

Symbol	Ilość	Nazwa OPRAWY PRZYKŁADOWE przyjęte do obliczeń i wystroju wnętrz
OPRAWY OŚWIETLENIA OGÓLNEGO		
□	8	KK9.1–SKEO R W1 GS SE2R–SE2R/1500–730 1G1P ET, 6966340– oprawa naścienna
▣	31	KK9.2– TRILUX ARIMOS D3 CDP LED7000–840 ET 01, 6794840
OPRAWY OŚWIETLENIA AWARYJNEGO I EWAKUACYJNEGO		
AW1 ●	2	AW1–AWEX AXNO 6W AT 1h
AW2 ◎	2	AW2–AWEX AXN AXNO 1W 1h
EW1	2	EW1–AWEX oprawa ewakuacyjna 1 str INF B

VANELLUS | BIURO PROJEKTOWO-BADAWCZE Czajkowska Agnieszka
53-442 Wrocław, ul.Spiżowa 26/9 tel. 691022211, biuro@vanellus.pl

Inwestor	Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu Wybrzeże L. Pasteura 1, 50–367 Wrocław
Obiekt	Sala Wykładowa wraz z zapleczem i pomieszczeniami pod amfiteatrem w budynku Katedry i Zakładu Anatomii Prawidłowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu przy ul. T. Chałubińskiego 6a Działka nr 24/4 AM–32, obręb Plac Grunwaldzki
Temat	Remont Sali Wykładowej wraz pomieszczeniami pod amfiteatrem oraz zapleczem technicznym sali w budynku Katedry i Zakładu Anatomii Prawidłowej
Stadium	PW

	Nazwisko	Nr upr. bud.	Podpis	Data
Projektant	Ludwik Adamiak	96/99/DUW		04.2018
Sprawdzający	inż. Andrzej Broniś	59/90/UW		04.2018
Opracował:	Ludwik Adamiak			04.2018

Branża: ELEKTR.

Skala: 1:50

Tytuł rys.: INSTAL.OŚWIETLENIOWA SALI WYKŁADOWEJ OŚWIETLENIE GÓRNE I BOCZNE

Nr rysunku: E/102