



#### Uwagi!

- PRZED ZŁOŻENIEM ZAMÓWIENIA WSZYSTKIE WYMIARY I WIELKOŚCI NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
- SYSTEMOWĄ PRZESZKLONĄ CIĘCIANĄ OSŁONOWĄ WYKONAĆ W SYSTEMIE ALUMINIOWYM FASADOWYM ALUPROF MB-70
- KWATERY UCHYLENNE PEŁNIĄ FUNKCJĘ ODDYMIAJĄCĄ – MINIMALNA WYMAGANA POWIERZCHNIA ODDYMIANIA WYNOŚI 1,6m<sup>2</sup>. KWATERY NALEŻY PODŁĄCZYĆ DO CENTRALNEGO SYSTEMU ODDYMIANIA W BUDYNKU
- DOPUSZCZA SIĘ WYKORZYSTANIE ISTNIEJĄCEJ WITRYNY POD WARUNKIEM SPEŁNIENIA WYMAGANYCH WARUNKÓW ODDYMIANIA
- WYMAGANY WSPÓŁCZYNNIK IZOLACYJNOŚCI TERMICZNEJ MAKS.  $U = 1,1 [W/M^2K]$
- KOLOR SZARY – NAWIĄZAĆ DO ISTNIEJĄCEJ

**ŁAPACZ WINKOWSKI** ARCHITEKCI

**ŁAPACZ WINKOWSKI ARCHITEKCI Sp.J.**  
arch. Paweł Łapacz | arch. Marcin Winkowski  
ul. Krzycka 22/1 | 53-020 Wrocław  
[www.lapaczwinkowski.pl](http://www.lapaczwinkowski.pl)

STADIUM	PROJEKT WYKONAWCZY				
SPECJALNOŚĆ ARCHYTEKTONICZNA PROJEKTANT	mgr inż. arch. Paweł Łapacz	NUMER UPRAW.	88/DSOKK/2015	PODPIS	
SPECJALNOŚĆ ARCHYTEKTONICZNA SPRACOWUJĄCY	mgr inż. arch. Marcin Winkowski	NUMER UPRAW.	WP-OIA/OKK/UpB/17/2010	PODPIS	
SPECJALNOŚĆ INSTALACJE SYGNALIZACJI ALARMU POŻAROWEGO, PROJEKTANT	mgr inż. Robert Wójcik	NUMER UPRAW.	KNP5/29/2009	PODPIS	
SPECJALNOŚĆ WZAWRZESIE SEC. INSTALACJI (URZĄDZENIE ELEKTR.) ELEKTROENERGETYKA, SPRACOWUJĄCY	mgr inż. Bogusław Zieinik	NUMER UPRAW.	27/84/WBP	PODPIS	
TEMAT	PRZEBUDOWA BUDYNKU ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO W ZAKRESIE DOSTOSOWANIA DO OBOWIAZUJĄCYCH PRZEPISÓW OCHRONY POŻAROWEJ				
INWESTOR	UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. PIASTÓW ŚLĄSKICH, UL. MARCINKOWSKIEGO 2-6, 50-368 WROCŁAW				
OBIEKT	BUDYNEK ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO	BRANŻA	ARCHITEKTURA, INSTALACJA SAP	NR RYS.	7
LOKALIZACJA	DZ. NR 5/7, AR. 7, OBRĘB 0007 ZACHSZE UL. WOJCIECHA Z BUDZEWIA 10, 50-367 WROCŁAW	DATA	08.07.2018	NR STR.	
TYTUŁ RYSUNKU	SYSTEMOWA PRZESZKLONĄ CIĄNA - 01	SKALA	1:20		