

UWAGI DO ODTWORZENIA INSTALACJI ODGROMOWEJ:

ZWODY POZIOME NISKIE NA DACHU UKŁADAĆ NA TYPOWYCH WSPORNIKACH Z TWORZYWA SZTUCZNEGO DLA INSTALACJI STALOWEJ ZWODOWEJ KRZYŻAKAMI. ODGAŁĘŹNE WYKONAĆ UCHWYTAMI 11601, POŁĄCZENIA Z KONSTRUKCJĄ STALOWĄ UCHWYTAMI H620 ORAZ ODPROWADZAJĄCE PROWADZIĆ W RURCE RL18 W WARSTWIE OSŁONOWEJ ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH. ZŁĄCZA KONTROLNE ZK INSTALOWAĆ NA WYSOKOŚCI 0,6m OD POZIOMU POSADZKI LUB OD TERENU WE WNĘKACH O WYMIARACH 180×120×100 LUB 150×150×100 ZAMYKANYCH POKRYWĄ Z PCV

POŁĄCZENIA PRZEWODÓW UZIEMIAJĄCYCH Z ISTNIEJĄCYM UZIOMEM WYKONAĆ METODĄ ZGRZEWANIA EGZOTERMICZNEGO /SYSTEM GALMAR/.

ZWODY NA DACHU I PRZEWODY ODPROWADZAJACE WYKONAC Z DRUTU St/Zn d=8mm, (ocynk)

DO ZWODÓW POŁACZYC WSZYSTKIE NIEOZNACZONE NA RYSUNKU ELEMENTY METALOWE DACHU (kominki, obrobki itp.)

V - wypust elektryczny 5x...mm2 400V

Inwestor / Client
AKADEMIA MEDYCZNA WE WROCŁAWIU
ul.Pasteura 1
50-367 WROCŁAW

Projektant/Executive Architect
CREOPROJECT
ul.Biskupa Tomasza I 11/9, 50-221 Wrocław
tel+fax (071) 7181618, tel. 605676214

Temat/Sub.Inct
PROJEKT WYKONAWCZY
DO DECYZJI NR 4344/2012 Z DNIA 24.08.2012 ROKU DLA ROZBUDOWY KAMPUSU SPORTOWEGO AKADEMII MEDYCZNEJ PRZY ULICY WOJCIECHA Z BRUDZEWA 12A WE WROCŁAWIU WRAZ Z ELEMENTAMI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ UZBROJENIA TERENU (WODOCIĄG, KANALIZACJA SANITARNA I DESZCZOWA, SIEĆ CIEPŁNA ORAZ KABLE NN , ZMIENIONEJ DECYZJĄ PREZYDENTA WROCŁAWIA NR 83/2010 Z DNIA 23.03.2010R, W ZAKRESIE PRZEBUDOWY I REMONTU STOŁÓWKI STUDENCKIEJ AKADEMII MEDYCZNEJ WE WROCŁAWIU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

Architektura / Architectural Designers		
Bartosz Żmuda Beata Pawelec Jakub Gdaniec	15/04/DOIA	
Sprawdził / Verified by Grzegorz Pawelec	07/02/DOIA	
Instalacje elektryczne/Electrical Eng./Architectural Designers mgr inż. Alina Faliszewska	220/92/UW	
Sprawdził / Verified by mgr inż. Barbara Majchrzak	88/88/UW	

Projekt/Project
STOŁÓWKA STUDENCKA - RZUT DACHU INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Data / Date 10.2012 Skala/Scale 1:100

Przeznaczenie/Purpose PROJEKT WYKONAWCZY

Branża / Field	Numer rysunku / Drawing Number	Korekta / Revision
INSTALACJE ELEKTRYCZNE	E005	-