
1 x YnTKSYekw 1x2x0,81
CZĘŚĆ NIEPODPIWNICZONA
⊕H=222 cm
⊕H=238 cm
⊕H=240 cm
⊕H=237 cm
⊕H=214 cm
⊕H=219 cm
⊕H=201 cm
⊕H=223 cm
⊕H=170 cm
⊕H=218 cm
Wk
KB
Kabel 2x YnTKSYekw 2x2x0,8 w istniejącej kanalizacji kablowej do DS Jubilatka
LEGENDA
KB Puszka KroneBox
COd Centralka okien oddymiających typ: MCR 9705-5A
Czujka dwusensorowa DOT-4046 ze wskaźnikiem zadziałania
Czujka dwusensorowa DOT-4046
Ręczny ostrzegacz pożarowy ROP 4001M
Przycisk przewietrzający
1 x HTKSH ekw PH90 1x2x1
1 x YnTKSYekw 1x2x0,81
Czujka temperatury TUP-4046
Element kontrolno sterujący EKS-4001
Sygnalizator akustyczny AS 363
Wk Wypust pod siłownik klapy pożarowej
UWAGI:
Zasilanie do centralek oddymiania COd wykonać z przed głównego wyłącznika HDGs 3x1,5mm2
Linie sygnałową wykonać przewodem HTKSH ekw PH90 1x2x1 na uchwytach metalowych i pod tynkiem
Linie dozorową wykonać przewodem YnTKSYekw 1x2x0,81 w rurach winidurowych i pod tynkiem
Inwestor / client
AKADEMIA MEDYCZNA WE WROCŁAWIU
ul.Pasteura 1
50-367 WROCŁAW
Projektant/Executive architect
CREOPROJECT
ul.Biskupa Tomasza I 11/9, 50-221 Wrocław
tel+fax (071) 7181618, tel. 605676214
Temat/Sub.Ject
PROJEKT WYKONAWCZY
DO DECYZJI NR 4344/2012 Z DNIA 24.08.2012 ROKU DLA ROZBUDOWY KAMPUSU SPORTOWEGO AKADEMII MEDYCZNEJ PRZY ULICY WOJCIECHA Z BRUDZEWA 12A WE WROCŁAWIU WRAZ Z ELEMENTAMI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ UZBROJENIA TERENU (WODOCIĄG, KANALIZACJA SANITARNA I DESZCZOWA, SIEC CIEPŁNA ORAZ KABLE NN , ZMIENIONEJ DECYZJĄ PREZYDENTA WROCŁAWIA NR 83/2010 Z DNIA 23.03.2010R , W ZAKRESIE PRZEBUDOWY I REMONTU STOŁÓWKI STUDENCKIEJ AKADEMII MEDYCZNEJ WE WROCŁAWIU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
Architektura
Projektowali/Designers
Bartosz Żmuda
Beata Pawelec
Jakub Gdaniec
15/04/DOIA
Sprawdził / Verified by
Grzegorz Pawelec
07/02/DOIA
Instalacje elektryczne/Electrical
Projektował/Designers
mgr inż. Alina Faliszewska
220/92/UW
Sprawdził / Verified by
mgr inż. Barbara Majchrzak
98/88/UW
Projekt/Project
STOŁÓWKA STUDENCKA - RZUT PIWNICA SAP
Data / Date 10.2012
Skala/Scale 1:100
Przeznaczenie/ /Purpose PROJEKT WYKONAWCZY
Branża Field
Numer rysunku Drawing Number
Korekta Revision
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
E006
-