


RG w obudowie typu XL3 400 firmy Legrand



$P_i = 216,8 \text{ kW}$
 $P_z = 108,4 \text{ kW}$
 $k_z = 0.5$
 $I = 164,6 \text{ A}$
 $I_b = 250 \text{ A}$

Układ TNS
Samoczynne wyłączenie zasilania

[illegible]